

(仮称) 柏中学校区義務教育学校建設等工事設計業務委託

質疑回答書(技術提案書について)

No.	該当ページ	内容	
1	(仮称) 柏中学校区義務教育学校建設等工事 設計業務委託 特記仕様書 特記-5	Z E B化検討資料作成及び B E L S申請の 手続き 業務とありますが、新築校舎に適用し、既存施設は対象外と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
2	(仮称) 柏中学校区義務教育 学校建設等工事設計要領 3ページ目	学識経験者を1名選任し、設計アドバイザーとして設置するものとする。と記載がありますが、アドバイザーへの委託費も業務費に含まれると考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
3	(仮称) 柏中学校区義務教育学校建設等工事設計要領 4ページ目	建築基準法第55条第2項、第56条の2第1項ただし書きの許可申請(日影の許可)が求められる可能性があるため と記載がありますが、許可にあたって必要な条件があればご教示ください。	当該既存建築物での許可はないため、把握しておりません。計画によって付される条件が異なるものとなります。
4	柏市立柏中学区における義務教育学校施設整備方針 8ページ目	情緒の通級指導教室の配置を検討とありますが、必要諸室一覧に通級指導教室はありません。必要室数をご教示ください	検討中ですが、1教室分のスペースを確保してください。
5	柏市立柏中学 区 における義務教育学校施設整備方針 8、14ページ目	弱視のサテライト教室や通級指導教室、こどもルーム各説明文に送迎について記載がありますが、駐車台数について必要数をご教示ください。	サテライト及び通級指導教室(設ける場合)は各3台、こどもルームについては、8台を想定しております。また、カウンセリング(教育相談)関係で、3台も必要と想定しております。

No.	該当ページ	内容	
6	質疑回答書1回目 7、20	プレゼンテーションデータの再編集は認めませんとありますが、見出しの追加や囲いなど、提案書への表現の上書きは可能でしょうか。	可能です。
7	必要諸室面積	室名が記載されているが柏市中学校(既存)、柏中学区新設部分、のいずれの項目にも面積記載がない部屋に関して、可否をご教示ください。また、必要となる場合については、面積をご教示ください(応接室、第二保健室、生活教室等)	第二保健室、生活教室及び低学年図書室については、原則想定しておりませんが、今後協議の中で決定していくものです。 なお、応接室については、現在、校長室の面積に含めています。
8	募集要領 P5 6 技術提案書等の提出について	提出する技術提案書の体裁に指定があればご教示ください。 (例_A4折込みの可否、クリップ留め、ホチキス留め、ファイル綴じ等)	A4折り込んで、左上にホチキス留めでクリアファイルに入れて提出をお願いします。
9	募集要領 P5 6 技術提案書等の提出について	技術提案書(様式6-2)(様式7)に、説明用として弊社実績の写真を使用してよろしいですか。	差し支えありません。
10	特記仕様書 P特記1 4. 施設の条件(2) ⑥校舎改修	既設棟(56-1,57)約500㎡とありますが、職員室、保健室、事務室、放送室、校長室と考えて宜しいですか。また、上記室を移設後の改修内容について、現時点での想定があればご教示ください。	職員室、保健室、事務室、放送室、校長室以外に、職員用更衣室、用務員室及び渡り廊下接続部分も想定しております。 移設後の改修内容については、未定です。

No.	該当ページ	内容	
11	設計要領 Ⅱ 計画概要・計画諸室等 2. 計画諸室	必要諸室面積 特別教室欄に「特別活動室」「ランチルーム」の記載がありますが、 必要諸室面積表には記載がありません。不要と考えて宜しいですか。	ランチルームについては、お見込みのとおりです。 特別活動室については、教室配置状況に応じて計画してください。
12	設計要領 Ⅴ 設計仕様 3. 検討事項	(7) (C)に職員数は、約140名規模とするとありますが、職員室に140名の席が必要と考えて宜しいですか。また、職員の内訳をお教え下さい。(小学校、中学校、担任、副担任、その他、非常勤など)	140席程度を計画してください。内訳は未定です。
13	整備方針 P3 Ⅱ 整備の基本方針 基本目標 2	ICTを活用する環境とありますが、各普通教室に設置予定のICT機器が御座いましたらご教示ください。	普通教室には、アクセスポイント、プロジェクター及び充電保管庫を設置しております。また、特別支援教室及び特別教室には、プロジェクターの代わりに、大型モニターを設置しています。
14	整備方針 P7 Ⅲ 施設整備方針 音楽室・図書室	音楽室、図書室に、地域の人たちも活用できる諸室としての整備を検討する記載がありますが、その他、将来的な地域利用をご検討の特別教室はありますか。	今後の検討になりますが、地域ルーム、視聴覚室、理科室及び家庭科室などの特別教室を想定しております。
15	整備方針 P8 Ⅲ 施設整備方針 校内教育支援センター	施設整備方針の中で示されている「校内教育支援センター」とは、必要諸室面積で示されている「適応支援教室」のことをお指すと考えて宜しいでしょうか。異なる場合、設置しないものと考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。

No.	該当ページ	内容	
16		児童数・生徒数将来推移予測がございましたらご教示下さい。	別途参加意思表示者に対してメールいたします。
17		給食配送車のサイズをご教示ください。	トラックの2 tロングを想定しております。
18	柏中学校学校施設台帳	敷地内の「柏市防災備蓄倉庫」「倉庫(東側・北側)」「消火栓ポンプ室」等については、新校舎計画に伴い作り替えを前提に撤去することは可能でしょうか。	可能です。なお、消火栓ポンプ室については、現在撤去されております。
19	柏中学校学校施設台帳	敷地東側に消火水槽がありますが、大きさは施設台帳程度と考えて宜しいでしょうか。地中に大きさの違う水槽等が埋設されている場合は、寸法をご教示ください。	当該消火水槽は撤去済みです。
20	設計業務委託 特記仕様書 特記5	開発行為となった場合、雨水貯留や道路拡幅等が必要になると思われますが、現時点で協議されている内容はございますか。	担当課と協議を行っておりますが、今後の計画に応じて協議していく予定です。

No.	該当ページ	内容	内容
21	図面 校舎等	敷地西側にある「柏市防災備蓄倉庫」及び「柏市非常用飲料水供給装置」は、移設が可能でしょうか。	可能です。なお、「柏市非常用飲料水供給装置」は消防水利としても位置付けがあり、移設にあたっては、消防局警防課とも協議が必要となります。
22	募集要項 9 選定方法 (4) 二次審査 ウ 所要時間	一次審査結果通知(6月4日(火))から二次審査実施日(6月8日(土))まで期間が短いため、事前にプレゼンテーションに係る時間をお教え頂きたいです。	プレゼンテーション15分、質疑30分を想定しております。
23	募集要項/7ページ_(4) 二次審査について	ウ. 所要時間にて、「プレゼンテーション及びヒアリング」時間は二次審査への参加要請書と同時に通知」とありますが、一次結果通知日が6/4、二次審査実施日が6/8となっており、時間に余裕がございません。プレゼン及びヒアリングの所要時間は、説明する内容配分に大きく関わることから、技術提案書提出時点からの期間をプレゼン準備に有効活用したいため、各々の所要時間をご教示いただけますと幸いです。	上記No.22と同じ。
24	特記仕様書/特記 5ページ_II 業務仕様 (2) 追加業務の内容及び範囲、設計要領III 特記事項/1. 業務内容(8)	ワークショップの開催について、対象者は主に学校関係者(先生、生徒・児童、保護者)と考えてよろしいでしょうか。その他の対象者を想定されていたらご教示下さい。	先生、生徒・児童、保護者に加え、PTA役員及び学校運営部会のメンバーも想定しております。
25	特記仕様書/特記 22ページ_3. 成果物、提出部数等/(3) 実施設計	成果物一覧にBELS申請書と記載がありますが、BELS認証を取得するタイミングは実施設計段階の図面を基に取得するとの認識で宜しいでしょうか？	お見込みのとおりです。

No.	該当ページ	内容	
26	整備方針/11ページ_給食室・配膳室、12ページ_エレベーター	増築する前期校舎において昇降機（小荷物昇降機含む）の設置台数については、乗用と給食配膳・下膳用で分ける事を想定されていますでしょうか。（衛生面上、御市の方針や保健所からの指導はございますでしょうか）	現在、想定はしておりません。
27	整備方針 8ページ	通級指導教室の記載がありますが、「必要諸室面積」には通級指導教室の面積0㎡との記載があります。 必要な場合、面積をご教示ください。	上記No.4と同じ。
28	整備方針 8ページ	校内教育支援センターの記載がありますが、「必要諸室面積」には校内教育支援センターの記載がありません。 必要な場合、面積や想定する利用方法や必要な機能をご教示ください。	上記No.15と同じ。
29	整備方針 9ページ	職員室・管理諸室の文中に職員室近辺に応接室を設置すると記載がありますが、「必要諸室面積」には応接室の記載がありません。 室として必要な場合は、面積をご教示ください。	上記No.7と同じ。
30	整備方針 11ページ 校庭・外構	サブグラウンドとの記載がありますが、前期課程用の屋外運動場、後期課程用の屋外運動場のほかにサブグラウンドが必要ということでしょうか。	前期課程後期課程以外に低学年用のサブグラウンドを想定しております。

No.	該当ページ	内容	
31	整備方針 13ページ	ホール、音楽室に調光機能を採用を検討するとあります。 「ホール」が示す諸室の室名をご教示ください。	視聴覚室等を想定しております。
32	柏中学校区における義務教育学校整備事業概要	事業概要ではPC室のICT室への転用改修の検討とありますが、既存PC室は現在違う用途の教室となっております。 PC室の転用改修について、現在の使われ方も踏まえてどのように考えているかご教示ください。	現在、中学校のコンピューター室は校務支援室として利用されており、その教室を、ICT室へ改修することで考えております。
33	必要諸室面積	こどもルームについて1000㎡と記載がありますが、諸室の想定がありましたら、ご提示ください。	保育室(静養室含む)、事務室、更衣室、キッチン、トイレ(男子・女子・多目的)、倉庫、玄関を想定しております。
34		保存する必要がある樹木や石碑等がありましたら、ご提示ください。	今後、整理予定です。