

事業評価書

補助事業名	教育文化施設:高柳近隣センター空調設備改修				
補助事業者名	柏市				
実施場所	柏市高柳1652-10(高柳近隣センター)				
補助事業の成果の目標	<p>高柳近隣センターは、旧沼南町時代の平成7年に開所し、高柳地区における生涯学習やコミュニティ活動の拠点施設として多くの住民に利用されている。</p> <p>しかし、施設内の空調設備について、完成後20年以上経過していることで、建設当初の空調能力を大きく下回っている等、かなり老朽化が進んでおり、特に夏の猛暑時には冷房が効きにくく、利用者からも「室内温度をもっと下げて欲しい」「暑すぎて我慢できない」等、多くの苦情を受けている。</p> <p>そこで、当事業である空調設備の改修工事を行うことで、当センターにおける利用環境の改善及び地域活動の一層の推進を図る。</p> <p>【参考指標】</p> <ul style="list-style-type: none"> 対象地区の人口／世帯数:22,574人／9,278世帯(平成28年4月1日現在) 平成27年度の当センター利用人数／利用日数／稼働率: 42,187人／332日／44% 				
補助事業の内容	空調設備改修工事				
補助事業の始期及び終期	平成28年度				
事業費及び交付金額		27年度以前	28年度	29年度以降予定	計
	事業費	円 0	円 60,108,214	円 0	円 60,108,214
	交付金額	円 0	円 57,602,000	円 0	円 57,602,000
補助事業の成果及び評価並びに地域住民への周知の実施状況	<p>〔補助事業の成果及び評価〕 空調設備を改修したことで、空調の効果が出るまでの時間の短縮、設定温度の省エネルギー化を図ることができた。</p> <p>改修前後の夏季(7～9月)の利用率を確認したところ、改修後は利用率が2.3%増えた。また、利用者アンケートを実施したところ、77%の人が冷房効果が良くなったと答え、87%の人が暖房効果が良くなったと答えた。この結果から利用環境の改善及び地域活動の推進が図られたと考える。</p> <p>〔地域住民への周知の実施状況〕</p> <ul style="list-style-type: none"> 工事期間中、館内に防衛省の交付金を活用して空調改修工事を実施している旨を掲示 工事完了後、館内に交付金を活用して空調改修工事を実施した旨を掲示、市ホームページに掲載 				
事業の改善措置及び今後の対応	無				
事業の評価に際しての第三者機関の活用の有無	無				