

# 水道管路設計指針 改定概要

## 第 2 章 管路の選定と調査

- ・ (P21・P23) 給水管に埋設シート設置する旨を追記

## 第 3 章 管路の設計

- ・ (P51) 表記修正
- ・ (P76) 追記
- ・ (P77～) 給水管の分岐口径が、25mm 以下の A タイプおよび B タイプについて管種変更（ステンレス管からポリエチレン管）
- ・ (P77～) 給水管明示シートの布設位置の追記（管上 300mm→300mm または 400mm）
- ・ (P106) 表記修正