

令和3年度柏市火災予防児童画展入賞作品

<p>4年 最優秀賞(市長賞)</p> <p>柏第五小学校 斎藤 那弥</p>	<p>5年 最優秀賞(市長賞)</p> <p>松葉第一小学校 藤井 すず</p>	<p>4年 優秀賞 千葉県危険物安全協会連合会長賞</p> <p>柏第五小学校 谷口 夏葵</p>	<p>5年 優秀賞 千葉県消防設備協会会長賞</p> <p>松葉第一小学校 三俣 杏純</p>	
<p>4年 金賞(柏市教育長賞)</p> <p>土南部小学校 樋口 莉那</p>	<p>5年 金賞(柏市教育長賞)</p> <p>柏第五小学校 板坂 理夏子</p>	<p>5年 銀賞(柏市消防局長賞)</p> <p>柏第五小学校 高橋 詩乃</p>	<p>5年 銅賞(柏市消防団長賞)</p> <p>土南部小学校 福元 ひなの</p>	<p>5年 銅賞(柏市防火安全協会会長賞)</p> <p>松葉第一小学校 田村 颯大</p>

柏市内令和3年 | 火災原因 TOP 3



放火(疑い含む)

10件

放火をされないまちづくりを!!



たばこ

8件

火の不始末,寝たばこ,ポイ捨てなどをしない!



電気・たき火

7件

配線の破損などに気を付けて!
たき火をしたらその場を離れない!



住宅用火災警報器は作動しますか？ あなたとあなたの大事な人を守ります!!



〇〇 設置義務

〇〇 設置推奨

煙感知器

1. 就寝室

煙感知器


2. 階段

熱感知器

3. 台所

煙感知器

4. 廊下




Check!

住宅用火災警報器の点検方法

本体のボタンを押すか、付属のひもを引いて点検できます。
正常な場合、正常を知らせる音声や警報音が鳴ります。



または



※一般的に点検の際の音声等は自動で停止します。

異常が発生したら交換しましょう!!

POINT!



作動確認をしても警報器に反応がなければ、本体の故障か電池切れです。

POINT!




火災警報音以外の音が鳴った場合も本体の故障か電池切れです。

感震ブレーカーを知っていますか??




感震ブレーカーは、地震発生時、不在時やブレーカーを切って避難する余裕がない場合に電気火災を防止する有効な手段です。


地震が引き起こす電気火災とは、**地震の揺れに伴う電気機器からの出火や停電が復旧したときに発生する火災**のことです。



東日本大震災における火災の発生原因




主な感震ブレーカーの種類



分電盤タイプ(内蔵型)

費用: 約5万~8万円


※電気工事が必要



分電盤タイプ(後付型)

費用: 約2万


※電気工事が必要



コンセントタイプ

費用: 約5千円~2万円

※埋込型(電気工事必要)
※タップ型(電気工事不要)



簡易タイプ

費用: 約2~4千円

※電気工事不要
※ホームセンターや家電量販店で購入可能

製品ごとの特徴・注意点を踏まえ、適切に選びましょう!

感震ブレーカーの設置をする場合、急に電気が止まっても困らないための対策と合わせて取り組むことが必要です。停電時に作動する懐中電灯などの照明器具を常備しましょう!



住宅防火 いのちを守る 10のポイント

4つの習慣




1 寝たばこは絶対にしない、させない



2 ストープの周りに燃えやすいものを置かない




3 こんろを使うときは火のそばを離れない




4 コンセントはほこりを清掃し、 unnecessary プラグは抜く

6つの対策



1 火災の発生を防ぐために、ストーブやこんろ等は安全装置の付いた機器を使用する




2 火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期的に点検し、10年を目安に交換する



3 火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具、衣類及びカーテンは、防火品を使用する



4 火災を小さいうちに消すために、消火器等を設置し、使い方を確認しておく



5 お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確保し、備えておく



6 防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、地域ぐるみの防火対策を行う

お問い合わせ先

柏市消防局火災予防課

【住所】 柏市松葉町七丁目16番地の7
【電話】 04-7133-8792

西部消防署
04-7133-8794

東部消防署
04-7164-0119

旭町消防署
04-7144-6750

沼南消防署
04-7191-4500

富勢分署
04-7131-6751

逆井分署
04-7172-5031

西原分署
04-7155-5119

高柳分署
04-7191-1144

たなか分署
04-7131-1424

光ヶ丘分署
04-7172-7799

手賀分署
04-7190-0119