水道水の水質検査結果　速報値　　（令和8年9月1日実施）

区分		No.	検査項目	単位	水源名 / 採水場所 / 基準値	第三水源地給水 仲田第一公園	第四水源地給水 中原ふれあい防災公園	第五水源地給水 柏たなか第三公園	第六水源地給水 柏西口第一公園	岩井水源地給水 野馬公園	
			気温	（℃）		28.0	26.0	27.4	26.0	28.0	
			水温	（℃）		24.0	25.1	25.0	24.5	27.5	
健康に関する項目	病原菌指標	1	一般細菌	（個/ml）	100以下	0	0	0	0	0	
		2	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
	重金属	3	カドミウム及びその化合物	（mg/l）	0.003以下			0.0003未満			
		4	水銀及びその化合物	（mg/l）	0.0005以下			0.00005未満			
		5	セレン及びその化合物	（mg/l）	0.01以下			0.001未満			
		6	鉛及びその化合物	（mg/l）	0.01以下			0.001未満			
		7	ヒ素及びその化合物	（mg/l）	0.01以下			0.001未満			
		8	六価クロム化合物	（mg/l）	0.02以下			0.002未満			
	無機物	9	亜硝酸態窒素	（mg/l）	0.04以下						
		10	シアン化物イオン及び塩化シアン	（mg/l）	0.01以下			0.001未満			
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	（mg/l）	10以下						
		12	フッ素及びその化合物	（mg/l）	0.8以下			0.11			
		13	ホウ素及びその化合物	（mg/l）	1.0以下			0.1未満			
	化学物質	14	四塩化炭素	（mg/l）	0.002以下			0.0002未満			
		15	１，４－ジオキサン	（mg/l）	0.05以下			0.005未満			
		16	ｼｽｰ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽｰ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	（mg/l）	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満			
		17	ジクロロメタン	（mg/l）	0.02以下			0.002未満			
		18	テトラクロロエチレン	（mg/l）	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
		19	トリクロロエチレン	（mg/l）	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
		20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛ(ｵｸﾀﾝｰ1-ｽﾙﾎﾝ酸)（別名PFOS）及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（別名PFOA）	（mg/l）	0.00005以下						
		21	ベンゼン	（mg/l）	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
	消毒副生成物	22	塩素酸	（mg/l）	0.6以下						
		23	クロロ酢酸	（mg/l）	0.02以下						
		24	クロロホルム	（mg/l）	0.06以下						
		25	ジクロロ酢酸	（mg/l）	0.03以下						
		26	ジブロモクロロメタン	（mg/l）	0.1以下						
		27	臭素酸	（mg/l）	0.01以下						
		28	総トリハロメタン	（mg/l）	0.1以下						
		29	トリクロロ酢酸	（mg/l）	0.03以下						
		30	ブロモジクロロメタン	（mg/l）	0.03以下						
		31	ブロモホルム	（mg/l）	0.09以下						
		32	ホルムアルデヒド	（mg/l）	0.08以下						
水道水が有すべき性状に関する項目	色	33	亜鉛及びその化合物	（mg/l）	1.0以下						
		34	アルミニウム及びその化合物	（mg/l）	0.2以下						
		35	鉄及びその化合物	（mg/l）	0.3以下						
		36	銅及びその化合物	（mg/l）	1.0以下						
	味	37	ナトリウム及びその化合物	（mg/l）	200以下						
	色	38	マンガン及びその化合物	（mg/l）	0.05以下						
	味	39	塩化物イオン	（mg/l）	200以下	14.0	15.0	23.0	15.0	15.0	
		40	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	（mg/l）	300以下						
		41	蒸発残留物	（mg/l）	500以下						
	発泡	42	陰イオン界面活性剤	（mg/l）	0.2以下						
	におい	43	ジェオスミン	（mg/l）	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
		44	2－メチルイソボルネオール	（mg/l）	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
	発泡	45	非イオン界面活性剤	（mg/l）	0.02以下						
	におい	46	フェノール類	（mg/l）	0.005以下						
	汚濁指標	47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	（mg/l）	3以下	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	
	腐食等	48	ＰＨ値		5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	
	味	49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	におい	50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	色	51	色度	（度）	5以下	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
	にごり	52	濁度	（度）	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
上記水質基準項目の判定						水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	
その他			残留塩素	（mg/l）	0.1以上（注）	0.6	0.8	0.6	0.8	0.6	

備考　１．　未満とは，定められた検査方法でその値（おおむね基準値の1/10）より小さいことをあらわします。

（注）・・・残留塩素の基準値は水道法２２条に基づく衛生上の措置のための管理基準です。