第三水源地管末給水　　**仲田第一公園**

（令和７年度）

No.		単位	日付 / 採水時間 / 基準値 ＼ 天候	4月7日 9:00 晴	5月12日 9:05 曇	6月2日 8:55 曇	7月14日 9:00 雨	8月4日 9:00 晴	9月1日 8:55 晴	10月6日 9:00 曇	11月4日 9:00 晴	12月1日 8:55 晴	1月6日 8:52 晴	2月2日 8:50 晴	2月16日 8:49 曇	3月2日 9:55 曇	最大	最小	平均	検査回数
	気温	(℃)		15.2	18.0	20.8	25.8	31.0	31.4	27.5	17.5	15.1	10.5	7.4	15.3	15.0	31.4	7.4	19.3	13
	水温	(℃)		13.5	18.5	19.5	27.0	30.5	30.0	22.0	18.0	14.0	9.5	8.0	10.0	12.0	30.5	8.0	17.9	13
1	一般細菌	(個/ml)	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	12
2	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)	0.003以下		0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
4	水銀及びその化合物	(mg/l)	0.0005以下		0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
5	セレン及びその化合物	(mg/l)	0.01以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
6	鉛及びその化合物	(mg/l)	0.01以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)	0.01以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
8	六価クロム化合物	(mg/l)	0.02以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.04以下		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)	0.01以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	10以下		1.30			1.10			1.70			1.60			1.70	1.10	1.43	4
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)	0.8以下		0.10			0.12			0.10			0.15			0.15	0.10	0.12	4
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)	1.0以下		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
14	四塩化炭素	(mg/l)	0.002以下		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
15	１，４－ジオキサン	(mg/l)	0.05以下		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸ	(mg/l)	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
17	ジクロロメタン	(mg/l)	0.02以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
19	トリクロロエチレン	(mg/l)	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
20	ベンゼン	(mg/l)	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
21	塩素酸	(mg/l)	0.6以下		0.06未満			0.06			0.06			0.06未満			0.06	0.06未満	0.06未満	4
22	クロロ酢酸	(mg/l)	0.02以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
23	クロロホルム	(mg/l)	0.06以下		0.003			0.005			0.003			0.006			0.006	0.003	0.004	4
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)	0.03以下		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003			0.003	0.003未満	0.003未満	4
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)	0.1以下		0.005			0.007			0.005			0.006			0.007	0.005	0.006	4
26	臭素酸	(mg/l)	0.01以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
27	総トリハロメタン	(mg/l)	0.1以下		0.013			0.020			0.013			0.020			0.020	0.013	0.017	4
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)	0.03以下		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.004			0.004	0.003未満	0.003未満	4
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)	0.03以下		0.004			0.006			0.004			0.007			0.007	0.004	0.005	4
30	ブロモホルム	(mg/l)	0.09以下		0.001			0.002			0.001			0.001			0.002	0.001	0.001	4
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)	0.08以下		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)	1.0以下		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	0.2以下		0.03			0.03			0.02			0.03			0.03	0.02	0.03	4
34	鉄及びその化合物	(mg/l)	0.3以下		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満	0.03未満	0.03未満	4
35	銅及びその化合物	(mg/l)	1.0以下		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)	200以下		12			17			15			21			21	12	16	4
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)	0.05以下		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
38	塩化物イオン	(mg/l)	200以下	17.0	15.0	16.0	16.0	19.0	22.0	23.0	19.0	24.0	21.0	31.0		28.0	31.0	15.0	20.9	12
39	カルシウム，マグネシウム等（硬度	(mg/l)	300以下		51			58			65			80			80	51	64	4
40	蒸発残留物	(mg/l)	500以下		131			150			149			183			183	131	153	4
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.2以下		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
42	ジェオスミン	(mg/l)	0.00001以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	5
43	2－メチルイソボルネオール	(mg/l)	0.00001以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	5
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)	0.02以下		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
45	フェノール類	(mg/l)	0.005以下		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	3以下	0.7	0.6	0.5	0.8	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7		0.8	0.8	0.5	0.6	12
47	ＰＨ値		5.8以上8.6以下	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6		7.7	7.7	7.6	7.6	12
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度	(度)	5以下	0.6	0.5未満	0.5	0.5	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5		0.7	0.7	0.5未満	0.5未満	12
51	濁度	(度)	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
	上記水質基準項目の判定			水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	－	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	
他	残留塩素	(mg/l)		0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8	0.6	0.7	13

第四水源地管末給水　　**中原ふれあい防災公園**

（令和７年度）

No.		単位	日付 / 採水時間 / 基準値 / 天候	4月7日 9:35 晴	5月12日 9:40 曇	6月2日 9:20 曇	7月14日 9:35 雨	8月4日 9:40 晴	9月1日 9:10 晴	10月6日 10:15 曇	11月4日 11:30 晴	12月1日 9:40 晴	1月6日 10:10 晴	2月2日 10:30 晴	2月16日 9:00 曇	3月2日 8:55 曇	最大	最小	平均	検査回数
	気温	(℃)		15.2	18.0	20.8	25.8	33.0	31.0	26.5	17.5	16.1	6.0	6.1	11.0	15.5	33.0	6.0	18.7	13
	水温	(℃)		12.5	18.0	19.0	22.0	28.0	30.0	25.5	17.5	13.0	9.0	6.5	9.5	12.0	30.0	6.5	17.1	13
1	一般細菌	(個/ml)	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	12
2	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)	0.003以下		0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
4	水銀及びその化合物	(mg/l)	0.0005以下		0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
5	セレン及びその化合物	(mg/l)	0.01以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
6	鉛及びその化合物	(mg/l)	0.01以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)	0.01以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
8	六価クロム化合物	(mg/l)	0.02以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.04以下		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)	0.01以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	10以下		1.30			1.20			1.80			1.80			1.80	1.20	1.53	4
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)	0.8以下		0.09			0.12			0.09			0.14			0.14	0.09	0.11	4
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)	1.0以下		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
14	四塩化炭素	(mg/l)	0.002以下		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
15	１，４－ジオキサン	(mg/l)	0.05以下		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸ	(mg/l)	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
17	ジクロロメタン	(mg/l)	0.02以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
19	トリクロロエチレン	(mg/l)	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
20	ベンゼン	(mg/l)	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
21	塩素酸	(mg/l)	0.6以下		0.06未満			0.06			0.06未満			0.06未満			0.06	0.06未満	0.06未満	4
22	クロロ酢酸	(mg/l)	0.02以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
23	クロロホルム	(mg/l)	0.06以下		0.002			0.003			0.002			0.004			0.004	0.002	0.003	4
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)	0.03以下		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)	0.1以下		0.004			0.006			0.005			0.006			0.006	0.004	0.005	4
26	臭素酸	(mg/l)	0.01以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
27	総トリハロメタン	(mg/l)	0.1以下		0.010			0.016			0.012			0.017			0.017	0.010	0.014	4
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)	0.03以下		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003			0.003	0.003未満	0.003未満	4
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)	0.03以下		0.003			0.005			0.004			0.006			0.006	0.003	0.005	4
30	ブロモホルム	(mg/l)	0.09以下		0.001			0.002			0.001			0.001			0.002	0.001	0.001	4
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)	0.08以下		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)	1.0以下		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	0.2以下		0.02			0.03			0.02			0.03			0.03	0.02	0.03	4
34	鉄及びその化合物	(mg/l)	0.3以下		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満	0.03未満	0.03未満	4
35	銅及びその化合物	(mg/l)	1.0以下		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)	200以下		10			16			14			19			19	10	15	4
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)	0.05以下		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
38	塩化物イオン	(mg/l)	200以下	17.0	15.0	16.0	17.0	19.0	23.0	25.0	19.0	26.0	22.0	33.0		29.0	33.0	15.0	21.8	12
39	カルシウム，マグネシウム等（硬度	(mg/l)	300以下		48			62			65			79			79	48	64	4
40	蒸発残留物	(mg/l)	500以下		126			153			149			185			185	126	153	4
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.2以下		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
42	ジェオスミン	(mg/l)	0.00001以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	5
43	2－メチルイソボルネオール	(mg/l)	0.00001以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	5
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)	0.02以下		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
45	フェノール類	(mg/l)	0.005以下		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	3以下	0.7	0.5	0.5	0.8	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7		0.8	0.8	0.5	0.6	12
47	ＰＨ値		5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6		7.6	7.7	7.6	7.6	12
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度	(度)	5以下	0.5未満	0.7	0.9	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.9	0.5未満	0.5未満	12
51	濁度	(度)	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
	上記水質基準項目の判定			水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	—	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	
他	残留塩素	(mg/l)		0.7	0.8	0.5	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7	0.6	0.7	0.6	0.8	0.7	0.8	0.5	0.7	13

第五水源地管末給水　　**柏たなか第三公園**

（令和７年度）

No.		単位	基準値 ＼ 天候	日付 4月7日 採水時間 9:50 晴	5月12日 9:50 曇	6月2日 9:35 曇	7月14日 9:35 雨	8月4日 9:45 晴	9月1日 9:30 晴	10月6日 9:30 曇	11月4日 10:00 晴	12月1日 9:40 晴	1月6日 9:26 晴	2月2日 9:40 晴	2月16日 9:21 曇	3月2日 10:25 曇	最大	最小	平均	検査回数
	気温	(℃)		15.2	18.0	20.8	25.8	32.0	31.5	27.5	17.5	18.3	7.2	10.1	16.1	14.8	32.0	7.2	19.6	13
	水温	(℃)		13.0	18.0	19.5	27.0	30.5	31.0	25.5	18.0	15.0	10.5	8.5	11.0	13.0	31.0	8.5	18.5	13
1	一般細菌	(個/ml)	100以下	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		0	2	0	0	12
2	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)	0.003以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	12
4	水銀及びその化合物	(mg/l)	0.0005以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	12
5	セレン及びその化合物	(mg/l)	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
6	鉛及びその化合物	(mg/l)	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
8	六価クロム化合物	(mg/l)	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	12
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.04以下		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	10以下		1.30			1.00			1.50			1.50			1.50	1.00	1.33	4
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)	0.8以下	0.10	0.10	0.10	0.11	0.12	0.12	0.13	0.10	0.10	0.12	0.15		0.15	0.15	0.10	0.12	12
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)	1.0以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
14	四塩化炭素	(mg/l)	0.002以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	12
15	１，４－ジオキサン	(mg/l)	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸ	(mg/l)	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
17	ジクロロメタン	(mg/l)	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	12
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
19	トリクロロエチレン	(mg/l)	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
20	ベンゼン	(mg/l)	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
21	塩素酸	(mg/l)	0.6以下		0.06未満			0.13			0.11			0.06未満			0.13	0.06未満	0.06	4
22	クロロ酢酸	(mg/l)	0.02以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
23	クロロホルム	(mg/l)	0.06以下		0.003			0.005			0.005			0.006			0.006	0.003	0.005	4
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)	0.03以下		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)	0.1以下		0.007			0.010			0.010			0.009			0.010	0.007	0.009	4
26	臭素酸	(mg/l)	0.01以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
27	総トリハロメタン	(mg/l)	0.1以下		0.017			0.026			0.024			0.025			0.026	0.017	0.023	4
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)	0.03以下		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.004			0.004	0.003未満	0.003未満	4
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)	0.03以下		0.005			0.008			0.007			0.008			0.008	0.005	0.007	4
30	ブロモホルム	(mg/l)	0.09以下		0.002			0.003			0.002			0.002			0.003	0.002	0.002	4
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)	0.08以下		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)	1.0以下		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	0.2以下		0.02			0.03			0.02			0.02			0.03	0.02	0.02	4
34	鉄及びその化合物	(mg/l)	0.3以下		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満	0.03未満	0.03未満	4
35	銅及びその化合物	(mg/l)	1.0以下		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)	200以下		13			20			23			27			27	13	21	4
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)	0.05以下		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
38	塩化物イオン	(mg/l)	200以下	23.0	19.0	21.0	18.0	26.0	29.0	30.0	28.0	35.0	30.0	40.0		34.0	40.0	18.0	27.8	12
39	カルシウム，マグネシウム等（硬度	(mg/l)	300以下		49			64			69			80			80	49	66	4
40	蒸発残留物	(mg/l)	500以下		140			158			174			203			203	140	169	4
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.2以下		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
42	ジェオスミン	(mg/l)	0.00001以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	5
43	2－メチルイソボルネオール	(mg/l)	0.00001以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	5
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)	0.02以下		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
45	フェノール類	(mg/l)	0.005以下		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	3以下	0.7	0.6	0.6	0.8	0.6	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9		0.9	0.9	0.6	0.8	12
47	ＰＨ値		5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6		7.6	7.6	7.6	7.6	12
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度	(度)	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	0.6	0.6	0.5		0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	12
51	濁度	(度)	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
	上記水質基準項目の判定			水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	—	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	
他	残留塩素	(mg/l)		0.8	0.8	0.9	0.8	0.8	0.6	0.6	0.8	0.8	0.7	0.8	0.9	0.8	0.9	0.6	0.8	13

第六水源地管末給水　　**柏西口第一公園**

（令和７年度）

No.		単位	日付 / 採水時間 / 基準値＼天候	4月7日 8:59 晴	5月12日 9:00 曇	6月2日 8:50 曇	7月14日 8:55 雨	8月4日 8:45 晴	9月1日 8:45 晴	10月6日 8:50 曇	11月4日 9:00 晴	12月1日 9:00 晴	1月6日 8:50 晴	2月2日 9:00 晴	2月16日 10:20 曇	3月2日 8:15 曇	最大	最小	平均	検査回数
	気温	(℃)		15.2	18.0	20.8	25.8	33.0	31.0	26.5	17.5	15.3	5.0	7.1	11.5	14.6	33.0	5.0	18.6	13
	水温	(℃)		12.5	17.0	18.0	21.0	28.0	30.0	23.0	17.0	12.0	8.0	5.0	9.0	11.5	30.0	5.0	16.3	13
1	一般細菌	(個/ml)	100以下	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0		0	10	0	1	12
2	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)	0.003以下		0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
4	水銀及びその化合物	(mg/l)	0.0005以下		0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
5	セレン及びその化合物	(mg/l)	0.01以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
6	鉛及びその化合物	(mg/l)	0.01以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)	0.01以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
8	六価クロム化合物	(mg/l)	0.02以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.04以下		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)	0.01以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	10以下		1.40			1.20			2.00			2.00			2.00	1.20	1.65	4
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)	0.8以下		0.09			0.12			0.10			0.15			0.15	0.09	0.12	4
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)	1.0以下		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
14	四塩化炭素	(mg/l)	0.002以下		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
15	１，４－ジオキサン	(mg/l)	0.05以下		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸ	(mg/l)	0.04以下		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
17	ジクロロメタン	(mg/l)	0.02以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)	0.01以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
19	トリクロロエチレン	(mg/l)	0.01以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
20	ベンゼン	(mg/l)	0.01以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
21	塩素酸	(mg/l)	0.6以下		0.06未満			0.06			0.06未満			0.06未満			0.06	0.06未満	0.06未満	4
22	クロロ酢酸	(mg/l)	0.02以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
23	クロロホルム	(mg/l)	0.06以下		0.002			0.003			0.001			0.004			0.004	0.001	0.003	4
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)	0.03以下		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)	0.1以下		0.004			0.007			0.005			0.006			0.007	0.004	0.006	4
26	臭素酸	(mg/l)	0.01以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
27	総トリハロメタン	(mg/l)	0.1以下		0.010			0.018			0.011			0.017			0.018	0.010	0.014	4
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)	0.03以下		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003			0.003	0.003未満	0.003未満	4
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)	0.03以下		0.003			0.006			0.003			0.006			0.006	0.003	0.005	4
30	ブロモホルム	(mg/l)	0.09以下		0.001			0.002			0.002			0.001			0.002	0.001	0.002	4
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)	0.08以下		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)	1.0以下		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	0.2以下		0.03			0.03			0.03			0.03			0.03	0.03	0.03	4
34	鉄及びその化合物	(mg/l)	0.3以下		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満	0.03未満	0.03未満	4
35	銅及びその化合物	(mg/l)	1.0以下		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)	200以下		11			16			15			21			21	11	16	4
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)	0.05以下		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
38	塩化物イオン	(mg/l)	200以下	19.0	15.0	17.0	18.0	21.0	25.0	26.0	21.0	27.0	23.0	35.0		32.0	35.0	15.0	23.3	12
39	カルシウム，マグネシウム等（硬度	(mg/l)	300以下		48			58			67			82			82	48	64	4
40	蒸発残留物	(mg/l)	500以下		127			145			149			189			189	127	153	4
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.2以下		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
42	ジェオスミン	(mg/l)	0.00001以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	5
43	2－メチルイソボルネオール	(mg/l)	0.00001以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	5
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)	0.02以下		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
45	フェノール類	(mg/l)	0.005以下		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	3以下	0.7	0.5	0.5	0.8	0.5	0.6	0.7	0.7	0.6	0.7	0.8		0.8	0.8	0.5	0.7	12
47	ＰＨ値		5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5		7.6	7.6	7.6	7.6	12
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度	(度)	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
51	濁度	(度)	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
	上記水質基準項目の判定			水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	—	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	
他	残留塩素	(mg/l)		0.7	0.6	0.5	0.6	0.8	0.6	0.7	0.8	0.8	0.7	0.6	0.7	0.7	0.8	0.5	0.7	13

岩井水源地管末給水　　**野馬公園**

（令和7年度）

No.		単位	日付 / 採水時間 / 基準値 / 天候	4月7日 10:05 晴	5月12日 10:10 曇	6月2日 9:45 曇	7月14日 10:10 雨	8月4日 10:15 晴	9月1日 9:10 晴	10月6日 9:40 曇	11月4日 10:00 晴	12月1日 10:10 晴	1月6日 9:30 晴	2月2日 9:40 晴	2月16日 9:30 曇	3月2日 9:20 曇	最大	最小	平均	検査回数
	気温	(℃)		15.2	18.0	20.8	25.8	33.0	31.5	26.5	17.5	12.1	5.0	7.5	11.0	15.2	33.0	5.0	18.4	13
	水温	(℃)		13.0	19.0	19.5	22.0	29.0	31.0	24.0	18.0	14.5	9.0	7.0	9.0	11.0	31.0	7.0	17.4	13
1	一般細菌	(個/ml)	100以下	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0		0	8	0	1	12
2	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)	0.003以下		0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
4	水銀及びその化合物	(mg/l)	0.0005以下		0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
5	セレン及びその化合物	(mg/l)	0.01以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
6	鉛及びその化合物	(mg/l)	0.01以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)	0.01以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
8	六価クロム化合物	(mg/l)	0.02以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
9	亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.04以下		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)	0.01以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)	10以下		1.50			1.20			2.10			2.00			2.10	1.20	1.70	4
12	フッ素及びその化合物	(mg/l)	0.8以下		0.09			0.12			0.10			0.15			0.15	0.09	0.12	4
13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)	1.0以下		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
14	四塩化炭素	(mg/l)	0.002以下		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
15	１，４－ジオキサン	(mg/l)	0.05以下		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸ	(mg/l)	0.04以下		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
17	ジクロロメタン	(mg/l)	0.02以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
18	テトラクロロエチレン	(mg/l)	0.01以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
19	トリクロロエチレン	(mg/l)	0.01以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
20	ベンゼン	(mg/l)	0.01以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
21	塩素酸	(mg/l)	0.6以下		0.06未満			0.06			0.06未満			0.06未満			0.06	0.06未満	0.06未満	4
22	クロロ酢酸	(mg/l)	0.02以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
23	クロロホルム	(mg/l)	0.06以下		0.003			0.005			0.002			0.004			0.005	0.002	0.004	4
24	ジクロロ酢酸	(mg/l)	0.03以下		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)	0.1以下		0.006			0.009			0.007			0.008			0.009	0.006	0.008	4
26	臭素酸	(mg/l)	0.01以下		0.001			0.001未満			0.001			0.001未満			0.001	0.001未満	0.001未満	4
27	総トリハロメタン	(mg/l)	0.1以下		0.015			0.025			0.016			0.021			0.025	0.015	0.019	4
28	トリクロロ酢酸	(mg/l)	0.03以下		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003			0.003	0.003未満	0.003未満	4
29	ブロモジクロロメタン	(mg/l)	0.03以下		0.005			0.008			0.005			0.007			0.008	0.005	0.006	4
30	ブロモホルム	(mg/l)	0.09以下		0.001			0.003			0.002			0.002			0.003	0.001	0.002	4
31	ホルムアルデヒド	(mg/l)	0.08以下		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)	1.0以下		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)	0.2以下		0.03			0.04			0.03			0.03			0.04	0.03	0.03	4
34	鉄及びその化合物	(mg/l)	0.3以下		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満	0.03未満	0.03未満	4
35	銅及びその化合物	(mg/l)	1.0以下		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)	200以下		10			18			16			20			20	10	16	4
37	マンガン及びその化合物	(mg/l)	0.05以下		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
38	塩化物イオン	(mg/l)	200以下	19.0	16.0	17.0	18.0	23.0	25.0	26.0	24.0	28.0	23.0	36.0		33.0	36.0	16.0	24.0	12
39	カルシウム，マグネシウム等（硬度	(mg/l)	300以下		48			62			71			81			81	48	66	4
40	蒸発残留物	(mg/l)	500以下		133			160			161			188			188	133	161	4
41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)	0.2以下		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
42	ジェオスミン	(mg/l)	0.00001以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	5
43	2－メチルイソボルネオール	(mg/l)	0.00001以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	5
44	非イオン界面活性剤	(mg/l)	0.02以下		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
45	フェノール類	(mg/l)	0.005以下		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	3以下	0.7	0.6	0.5	0.8	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	0.8		0.8	0.8	0.5	0.7	12
47	ＰＨ値		5.8以上8.6以下	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5		7.6	7.6	7.6	7.6	12
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度	(度)	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
51	濁度	(度)	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
	上記水質基準項目の判定			水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	—	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	
他	残留塩素	(mg/l)		0.6	0.6	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.6	13

その他　ミネラル分など性状確認等のため平成１９年度以降追加した項目

第三水源地管末給水　　**仲田第一公園**

（令和７年度）

		日付 / 分類	5月12日	8月4日	11月4日	2月2日	2月16日	最大	最小	平均	検査回数
カリウム	(mg/l)	ミネラル	2.4	2.9	3.2	3.7		3.7	2.4	3.1	4
マグネシウム	(mg/l)	ミネラル	3.1	3.6	4.1	5.0		5.0	3.1	4.0	4
カルシウム	(mg/l)	ミネラル	15	17	19	24		24	15	19	4
臭素イオン	(mg/l)	トリハロメタン生成の原因物質	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	4
硫酸イオン	(mg/l)	ミネラル	22.0	30.0	22.0	35.0		35.0	22.0	27.3	4
溶性ケイ酸	(mg/l)	ミネラル	21.2	24.5	26.0		28.9	28.9	21.2	25.2	4
電気伝導率	(mS/m)	性状確認	19.8	22.8	22.2		27.9	27.9	19.8	23.2	4
アルカリ度	(mg/l)	性状確認	37.3	43.7	49.0		46.6	49.0	37.3	44.2	4

その他　ミネラル分など性状確認等のため平成１９年度以降追加した項目

第四水源地管末給水　　**中原ふれあい防災公園**

（令和７年度）

		日付／分類	5月12日	8月4日	11月4日	2月2日	2月16日	最大	最小	平均	検査回数
カリウム	(mg/l)	ミネラル	2.1	2.8	3.1	3.5		3.5	2.1	2.9	4
マグネシウム	(mg/l)	ミネラル	3.0	3.8	4.1	4.8		4.8	3.0	3.9	4
カルシウム	(mg/l)	ミネラル	14	18	19	24		24	14	19	4
臭素イオン	(mg/l)	トリハロメタン生成の原因物質	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	4
硫酸イオン	(mg/l)	ミネラル	22.0	33.0	24.0	39.0		39.0	22.0	29.5	4
溶性ケイ酸	(mg/l)	ミネラル	19.7	21.2	21.9		25.8	25.8	19.7	22.2	4
電気伝導率	(mS/m)	性状確認	17.4	22.2	21.5		27.8	27.8	17.4	22.2	4
アルカリ度	(mg/l)	性状確認	31.4	36.2	39.6		38.4	39.6	31.4	36.4	4

その他　ミネラル分など性状確認等のため平成１９年度以降追加した項目

第五水源地管末給水　　**柏たなか第三公園**

（令和７年度）

		日付 / 分類	5月12日	8月4日	11月4日	2月2日	2月16日	最大	最小	平均	検査回数
カリウム	(mg/l)	ミネラル	2.4	3.5	4.2	4.4		4.4	2.4	3.6	4
マグネシウム	(mg/l)	ミネラル	3.2	4.3	4.8	5.4		5.4	3.2	4.4	4
カルシウム	(mg/l)	ミネラル	14	19	20	23		23	14	19	4
臭素イオン	(mg/l)	トリハロメタン生成の原因物質	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	4
硫酸イオン	(mg/l)	ミネラル	22.0	29.0	20.0	32.0		32.0	20.0	25.8	4
溶性ケイ酸	(mg/l)	ミネラル	25.8	24.5	27.6		27.2	27.6	24.5	26.3	4
電気伝導率	(mS/m)	性状確認	19.0	25.9	27.0		30.8	30.8	19.0	25.7	4
アルカリ度	(mg/l)	性状確認	45.2	48.1	57.6		46.4	57.6	45.2	49.3	4

その他　ミネラル分など性状確認等のため平成１９年度以降追加した項目

第六水源地管末給水　　**柏西口第一公園**

（令和７年度）

		分類＼日付	5月12日	8月4日	11月4日	2月2日	2月16日	最大	最小	平均	検査回数
カリウム	(mg/l)	ミネラル	2.0	2.7	2.9	3.7		3.7	2.0	2.8	4
マグネシウム	(mg/l)	ミネラル	2.9	3.7	4.0	5.0		5.0	2.9	3.9	4
カルシウム	(mg/l)	ミネラル	14	17	20	24		24	14	19	4
臭素イオン	(mg/l)	トリハロメタン生成の原因物質	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	4
硫酸イオン	(mg/l)	ミネラル	23.0	35.0	27.0	41.0		41.0	23.0	31.5	4
溶性ケイ酸	(mg/l)	ミネラル	17.9	19.1	19.1		23.6	23.6	17.9	19.9	4
電気伝導率	(mS/m)	性状確認	17.4	22.8	22.3		29.2	29.2	17.4	22.9	4
アルカリ度	(mg/l)	性状確認	27.9	34.4	36.4		35.0	36.4	27.9	33.4	4

その他　ミネラル分など性状確認等のため平成１９年度以降追加した項目

岩井水源地管末給水　　**野馬公園**

（令和７年度）

		日付 / 分類	5月12日	8月4日	11月4日	2月2日	2月16日	最大	最小	平均	検査回数
カリウム	(mg/l)	ミネラル	1.9	2.8	3.0	3.4		3.4	1.9	2.8	4
マグネシウム	(mg/l)	ミネラル	2.8	3.8	4.3	4.8		4.8	2.8	3.9	4
カルシウム	(mg/l)	ミネラル	15	18	21	25		25	15	20	4
臭素イオン	(mg/l)	トリハロメタン生成の原因物質	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	4
硫酸イオン	(mg/l)	ミネラル	24.0	37.0	29.0	42.0		42.0	24.0	33.0	4
溶性ケイ酸	(mg/l)	ミネラル	17.9	19.4	19.7		23.3	23.3	17.9	20.1	4
電気伝導率	(mS/m)	性状確認	18.0	24.3	24.5		29.3	29.3	18.0	24.0	4
アルカリ度	(mg/l)	性状確認	29.3	34.8	38.5		33.6	38.5	29.3	34.1	4

水質管理目標設定項目(浄水)　　**(令和7年度)**

			水源名	第三水源地	第四水源地	第五水源地	第六水源地	岩井水源地		
			日付	8月4日	8月4日	8月4日	8月4日	8月4日		
			採水時間	9:00	9:40	9:45	8:45	10:15		
通知でのNo.		単位	目標値 ＼ 天候	晴	晴	晴	晴	晴		
	気温	(℃)		31.0	33.0	32.0	33.0	33.0		
	水温	(℃)		30.5	28.0	30.5	28.0	29.0		
1	*アンチモン及びその化合物	(mg/l)	0.02以下							
2	*ウラン及びその化合物	(mg/l)	0.002以下(暫定)							
3	*ニッケル及びその化合物	(mg/l)	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
5	*1，2－ジクロロエタン	(mg/l)	0.004以下			0.0004未満				
8	*トルエン	(mg/l)	0.4以下							
9	*フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）	(mg/l)	0.08以下							
10	亜塩素酸	(mg/l)	0.6以下							
12	二酸化塩素	(mg/l)	0.6以下							
13	*ジクロロアセトニトリル	(mg/l)	0.01以下(暫定)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
14	*抱水クロラール	(mg/l)	0.02以下(暫定)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002		
15	*農薬類		検出値と目標値の比の和として，1以下							
16	残留塩素	(mg/l)	1以下	0.6	0.7	0.8	0.8	0.5		
17	*カルシウム，マグネシウム等（硬度	(mg/l)	10以上100以下	58	62	64	58	62		
18	*マンガン及びその化合物	(mg/l)	0.01以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満		
19	*遊離炭酸	(mg/l)	20以下	2.4	2.1	3.0	2.3	2.4		
20	*1，1，1－トリクロロエタン	(mg/l)	0.3以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満				
21	*メチル－t－ブチルエーテル	(mg/l)	0.02以下							
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費	(mg/l)	3以下							
23	*臭気強度（TON）		3以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満		
24	*蒸発残留物	(mg/l)	30以上200以下	150	153	158	145	160		
25	*濁度	(mg/l)	1以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
26	*pH値		7.5程度	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6		
27	*腐食性（ランゲリア指数）		-1程度以上とし極力0に近づける	-0.9	-0.9	-0.8	-1.0	-1.0		
－	**参考** **実験法によるランゲリア指数（注）**		-1程度以上とし極力0に近づける							
28	*従属栄養細菌	(個/ml)	2000個以下	0	27	4	0	2		
29	*1，1－ジクロロエチレン	(mg/l)	0.1以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満				
30	*ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	(mg/l)	0.1以下	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04		
31	*PFOS及びPFOA	(mg/l)	0.00005以下（暫定）	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005	0.000005		

注・・・実験法によるランゲリア指数とは，試料を人工的に炭酸カルシウムで飽和させそのｐＨ値を測定してランゲリア指数を算出するという，上水試験方法で定められている方法である。

PFOS及びPFOA（浄水）

項目	単位	目標値	日付 / 水源名（採水場所）	令和8年2月2日	令和7年11月28日	令和7年8月4日	令和7年5月12日	令和7年2月3日
PFOS及びPFOA	(ng/l)	50以下（暫定）	第三水源地（仲田第一公園）	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満
			第四水源地（中原ふれあい防災公園）	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満
			第五水源地（柏たなか第三公園）	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満
			第六水源地（柏西口第一公園）	5未満	5未満	5	5未満	5未満
			岩井水源地（野馬公園）	5未満	5未満	5	5未満	5未満

PFOS及びPFOA（原水）

項目	単位	目標値	日付 / 水源名（採水場所）	令和8年2月2日	令和7年11月28日	令和7年8月4日	令和7年5月12日	令和7年2月3日
PFOS及びPFOA	(ng/l)	50以下（暫定）	第三水源地（第三水源地着水井）	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満
			第四水源地（第四水源地着水井）	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満
			第五水源地（第五水源地着水井）	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満