

## 神東塗料株式会社の不適切行為による 日本水道協会品質認証の取得事案について

令和4年3月24日（木）  
柏市水道事業運営審議会  
水道部配水課

## 日本水道協会品質認証について

### 1. 公益社団法人日本水道協会について

水道法に則った水道用資機材の安全性を確保するため、「水道施設の技術的基準を定める省令」の基準適合性に関する規格制定と認証等を行っている第三者検査機関であり、この検査に合格したものが認証品として、認証マーク（※JWWA）が付けられ出荷されています。

### 2. 柏市での認証品の使用について

柏市において使用する水道資機材については、「柏市水道管路設計指針」及び「工事標準仕様書」において、日本水道協会JWWA規格品の使用及びその同等品以上を規定しております。

# 神東塗料株式会社の不適切行為


## 【経緯】

令和4年1月11日	神東塗料(株)の不適切行為による日本水道協会品質認証の取得の公表 ※不適切行為の内容 ・規定外試験内容での認証 ・指定外原料の使用 製造メーカー、他市等情報収集
令和4年1月12日	請負業者や開発業者に「お知らせ文」配布等情報伝達 一時使用の自粛を呼びかけた。 ～発注現場 7件中、工事中止措置あり2件 開発現場 2件中 材料検査の延期1件 他の現場へ1件～
令和4年1月17日	日本水道協会より検査合格品として暫定扱いを発表 一部の資機材を除き、令和4年7月31までの暫定で、検査の上、規格品として認定。 過去の資機材も検査合格品として扱う。一部の資機材については、引き続き出荷停止
令和4年1月19日	請負業者や開発業者に、「使用材料の一時保留解除のお知らせ文」配布等情報伝達
令和4年1月30日	「朝日新聞」報道
令和4年2月 8日	柏市水道部ホームページに掲載

2

## 使用されている部位について

- ダクタイル鋳鉄管では、継手の部分で、水道水に接するものの、その面積は限られております



3

## 水道部の今後の対応

現在、出荷が再開され、工事の影響もほぼなかった状況ではありますが、なお一部の製品については、認証が一時停止されていることから、引続き取り扱いの行方を注視していきます。

更に、柏市水道事業ビジョンに掲げる「安心で、安定して供給できる水道」を最優先に捉え、今後とも水道事業に取り組んで参ります。