

耐震診断の結果の公表【要安全確認計画記載建築物（柏市所管分）】

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	災害時の用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価結果	耐震改修の予定		備考
							内容	実施時期	
1	柏市役所庁舎	柏市柏5-206-3	庁舎	災害対策拠点	建築物の構造耐力上主要な部分が昭和56年6月1日以降におけるある時点の建築基準法(昭和25年法律第201号)並びにこれに基づく命令及び条例の規定(構造耐力に係る部分(構造計算にあつては、地震に係る部分に限る。))に限る。)に適合するものであることを確認する方法	確認できる	-	-	改修済
	高層棟						-	-	-
	低層棟						-	-	-
	食堂棟						-	-	-
2	柏市民文化会館	柏市柏下107番地	公会堂	避難所	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{so}=1.01$ CT・SD=0.79 ($I_{so}=0.75$, $Z \cdot R_t \cdot G=1.0$, $U=1.25$)	-	-	-
3	中央公民館	柏市柏五丁目8番12号	集会場	避難所	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	耐震改修工事中	-	-	-
4	柏市水道部庁舎	柏市千代田一丁目2番32号	庁舎	災害対策拠点	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	建替え工事中	-	-	-