

消防施設事前協議記録書

※太枠内を記入してください。記入後は案内図と土地利用計画図と共にメール送付願います。

協議日時	令和 年 月 日 () 時 分から					
来 庁 者	住 所					
	事業所名					
	氏 名					
	電話番号					
計画の所在地	柏市					
計画概要	行為区分	<input type="checkbox"/> 開発行為		<input type="checkbox"/> 建築行為		
	敷地面積	m ²		用途地域		
	建物用途			建物階数		
	戸(区画)数			建物高さ	m	
消 防 水 利	有効範囲	一の消防水利から半径(100・120)mです。				
	消 火 栓	全部包含	栓	一部包含	栓	無水利区域 有・無
	防火水槽	全部包含	基	一部包含	基	
	留意事項	1 水利基準では包含していますが、道路事情等により、計画地までの実測距離が遠く、消火活動困難が予想されます。 2 火災発生時には、消防車が多数出場するため、その区域の消火栓は水量不足が予想されます。(付近に公設防火水槽がないため) 3 地震発生時には、消火栓の使用ができなくなる可能性があります。				
	結 果	1 防火水槽(____m ³ 以上)____基以上の設置が必要です。 2 消火栓____栓の設置が必要です。 3 防火水槽(____m ³ 以上)____基又は消火栓____栓の設置が必要です。 4 既設の消防水利で対応可能です。				
消 防 活 動 空 地	進入路	1 進入可能		2 進入不可		3 要調査
	電線等	1 障害有		2 障害無		3 要調査
	耐 圧	t = 25 以上	空 地		6 m × 12 m	
	結 果	1 (消防活動空地・進入路)の確保が必要です。 2 梯子架てい位置の障害物により支障があります。 3 計画地の現況を調査し、再協議願います。				
その他の記録	<input type="checkbox"/> _____ の設置位置については警防課と別途協議願います。					

※本日の協議担当者は、警防課 []です。
 次回の来庁時は、事前に協議日時を調整し、本記録書を持参してください。
 柏市消防局 警防課 〒277-0827 柏市松葉町7-16-7
 電話：04-7133-0117(直通) F A X：04-7133-4000
 メール：keibol@city.kashiwa.chiba.jp