



リフレッシュプラザ柏 子どもプールでレジオネラ属菌検出

指定管理者が行った自主水質検査により、リフレッシュプラザ柏の子どもプールにおいて、基準値を超えるレジオネラ属菌が検出されました。

これにより、安全が確認されるまで、子どもプールの利用を中止します。

1 発生場所

リフレッシュプラザ柏 子どもプール（住所 柏市南増尾 58-3）

2 経過

(1) 9月9日(火)、子どもプールにて指定管理者が検体を採取しました。

(2) 9月23日(火・祝)、検査の結果、子どもプールで採取した検体から基準値を超えるレジオネラ属菌が検出されました。

(3) (2)の検査結果後、直ちに子どもプールの利用を中止しました。

※子どもプール以外のプールおよび、その他の施設等は営業しています。

(4) 現時点で、利用者からの体調不良等の報告は受けておりません。

検査項目	検査結果	柏市遊泳用プール指導要綱に基づく水質基準	検査方法
レジオネラ属菌	10CFU/100ml	検出されないこと (10CFU/100ml未満)	ろ過濃縮法

3 今後の対応

(1) 指定管理者(※)による薬剤洗浄および清掃を実施します。

(2) 洗浄作業後の水質検査及び、施設点検の結果、安全が確認された時点で利用を再開します。

(※)指定管理者: 柏ウェルネスパートナーズ

4 平均利用者

令和7年9月の子どもプールの1日平均利用者 約10名

【本件に関するお問い合わせ先】

柏市都市部公園緑地課

電話 04-7167-1148 / FAX 04-7167-2266