

設備機器一覧

| | | | | | |
|-----------|--|--------------|---|---|---------------------------------------|
| | 冷温水発生機 | 5F屋上 | 2 | 台 | 矢崎総業(株)CH－MGX100HP(2台) 冷却塔FRP製 |
| | チリングユニット | 5F屋上 | 1 | 台 | ダイキン工業(株)UWAP1800G5C |
| | 真空式温水発生機 | 5F屋上 | 1 | 台 | (株)日本サーモエナー EOL－150 |
| | クッションタンク | 5F屋上 | 1 | 台 | 森松工業(株) 耐震2G 本体SUS444製縦型 タンク容量2,000L |
| | クッションタンク | 5F屋上 | 1 | 台 | 森松工業(株) 耐震2G 本体SUS444製縦型 タンク容量1,000L |
| | 冷水ポンプ | 5F機械室 | 1 | 台 | (株)テラル SJ4－65X50K53. 7 スプリング防振 B-1と連動 |
| | 温水ポンプ | 5F機械室 | 1 | 台 | (株)テラル SJ4－50X40K51. 5 スプリング防振 B-1と連動 |
| | 膨張タンク | 5F機械室 | 1 | 台 | ホーコス(株) BL-42N 耐震2G 付属品:溶解栓 |
| | 膨張タンク | 5F機械室 | 1 | 台 | ホーコス(株) ER-8 |
| | 膨張タンク | 5F機械室 | 1 | 台 | ホーコス(株) ER-8 付属品:溶解栓 |
| AHU-1-1 | 空気調和機 <連動機器>FE-121,122, 123, 164 | 1F機械室1 | 1 | 台 | 新晃工業(株) AJ60－AO-BD |
| AHU-1-2 | 空気調和機 <連動機器>FE-141,142, 143, 145, 157, 158 | 1F機械室3 | 1 | 台 | 新晃工業(株) AJ200－AO-BD |
| AHU-1-3 | 空気調和機 <連動機器>FE-151 | 1F機械室2 | 1 | 台 | 新晃工業(株) AJ80－AO-BD |
| AHU-1-4 | 空気調和機 | エントランスホール1 | 1 | 台 | 新晃工業(株) CH－40 DR |
| AHU-2-1 | 空気調和機 <連動機器>FE-211 | 1F機械室1 | 1 | 台 | 新晃工業(株) AJ40－AO-BD |
| AHU-2-2 | 空気調和機 <連動機器>FE-233, 243 | 2F機械室1 | 1 | 台 | 新晃工業(株) AJ100－AO-BD |
| AHU-2-3 | 空気調和機 <連動機器>FE-235, 238, 221, 2310 | 2F機械室2 | 1 | 台 | 新晃工業(株) AJ100－AO-BD |
| AHU-2-4 | 空気調和機 | 2F機械室3 | 1 | 台 | 新晃工業(株) AJ100－MX-BD |
| AHU-2-5 | 空気調和機 | 2F作品展示ホール | 1 | 台 | 新晃工業(株) CH－60R |
| AHU-3-1 | 空気調和機 | 3F廊下7 | 2 | 台 | 新晃工業(株) CH－60R |
| AHU-4-1 | 空気調和機 <連動機器>FE-411 | 5F機械室 | 1 | 台 | 新晃工業(株) AJ40－AO-BD |
| AHU-4-2 | 空気調和機 <連動機器>FE-413, SL-2, 3 | 4F機械室1 | 1 | 台 | 新晃工業(株) AJ150－AO-BD |
| AHU-4-3 | 空気調和機 | 4F機械室2 | 1 | 台 | 新晃工業(株) AJ40－AO-BD |
| AHU-4-4 | 空気調和機 <連動機器>FE-42, 43, 48, 410 | 5F機械室 | 1 | 台 | 新晃工業(株) AJ B0－AO-BD |
| OAU-01 | 空気調和機 <連動機器>FE-01 | 4F機械室1 | 1 | 台 | 新晃工業(株) AJ60－AO-BD |
| OAU-02 | 空気調和機 <連動機器>FE-02 | 5F機械室 | 1 | 台 | 新晃工業(株) AJ40－AO-BD |
| OAU-03 | 空気調和機 <連動機器>FE-03 | 5F機械室 | 1 | 台 | 新晃工業(株) AJ40－AO-BD |
| SL-2 | スクラパー <連動機器>AHU-4-2, SL-3, FE-413 | 5F屋上 | 1 | 台 | ヤマト科学(株) CYU-100 |
| SL-3 | スクラパー <連動機器>AHU-4-2, SL-2, FE-413 | 5F屋上 | 1 | 台 | ヤマト科学(株) EMS-70 |
| HEX-1-2 | 空調換気扇 | 1F X線室 | 1 | 台 | 三菱電機(株) LGH-15RS5 |
| HEX-1-3 | 空調換気扇 | 1F 清掃員室 | 1 | 台 | 三菱電機(株) LGH-15CS4 |
| HEX-2-1 | 空調換気扇 | 2F 厨房休憩室 | 1 | 台 | 三菱電機(株) LGH-15CS4 |
| HEX-2-2 | 空調換気扇 | 2F 医務室静養室 | 1 | 台 | 三菱電機(株) LGH-15CS4 |
| HEX-2-3 | 空調換気扇 | 2F 外来者用食堂 | 1 | 台 | 三菱電機(株) LGH-35CS4 |
| HEX-2-4 | 空調換気扇 | 2F 措置児用食堂 | 2 | 台 | 三菱電機(株) LGH-65RS5 |
| HEX-2-5 | 空調換気扇 | 2F 管理用事務室 | 1 | 台 | 三菱電機(株) LGH-15CS4 |
| HEX-2-6 | 空調換気扇 | 2F 中央管理室 | 1 | 台 | 三菱電機(株) LGH-15CS4 |
| HEX-3-1 | 空調換気扇 | 3F 事務・相談窓口1 | 2 | 台 | 三菱電機(株) LGH-100RKS ₄ －50 |
| HEX-3-2-1 | 空調換気扇 | 3F 事務・相談窓口2 | 2 | 台 | 三菱電機(株) LGH-100RKS ₄ －50 |
| HEX-3-2-2 | 空調換気扇 | 3F 廊下1 | 1 | 台 | 三菱電機(株) LGH-80RKS ₄ |
| HEX-3-3 | 空調換気扇 | 3F 2階吹抜室上部 | 2 | 台 | 三菱電機(株) LGH-65RKS ₄ |
| HEX-3-4 | 空調換気扇 | 3F 機械室3 | 3 | 台 | 三菱電機(株) LGH-80RKS ₄ |
| HEX-3-5 | 空調換気扇 | 3F サーバー室 | 2 | 台 | ダイキン工業(株) SZRA40BYV |
| HEX-3-6 | 空調換気扇 | 3F 印刷室 | 1 | 台 | 三菱電機(株) LGH-15CS4 |
| HEX-3-7 | 空調換気扇 | 3F 会議室1(保健所) | 1 | 台 | 三菱電機(株) LGH-35CS4 |
| HEX-3-8 | 空調換気扇 | 3F 会議室2(保健所) | 1 | 台 | 三菱電機(株) LGH-35CS4 |
| HEX-3-9 | 空調換気扇 | 3F 相談室1 | 1 | 台 | 三菱電機(株)LGH-15CS4 |
| HEX-3-10 | 空調換気扇 | 3F 相談室2 | 1 | 台 | 三菱電機(株)LGH-15CS4 |
| HEX-3-11 | 空調換気扇 | 3F 相談室3 | 1 | 台 | 三菱電機(株)LGH-15CS4 |
| HEX-3-12 | 空調換気扇 | 3F 会議室1 | 1 | 台 | 三菱電機(株)LGH-35RS5 |
| HEX-3-13 | 空調換気扇 | 3F 会議室2 | 2 | 台 | 三菱電機(株)LGH-50RS5 |
| HEX-4-1 | 空調換気扇 | 4F 機械室3 | 3 | 台 | 三菱電機(株)LGH-80RKS |
| HEX-4-2 | 空調換気扇 | 4F 大会議室 | 3 | 台 | 三菱電機(株)LGH-100RS5 |
| HEX-4-3 | 空調換気扇 | 4F 待合い | 2 | 台 | 三菱電機(株)LGH-35CS4 |
| HEX-4-4 | 空調換気扇 | 4F 診療相談室 | 1 | 台 | 三菱電機(株)LGH-15CS4 |
| HEX-4-5 | 空調換気扇 | 4F 診療訪問 | 1 | 台 | 三菱電機(株)LGH-35RS5 |
| HEX-4-6 | 空調換気扇 | 4F X線撮影・捜査室 | 1 | 台 | 三菱電機(株)LGH-15RS5 |
| FS-B1 | 給気ファン | BF 受水槽室 | 1 | 台 | 三菱電機(株)BFS-100SC |
| FS-11 | 給気ファン | 1F 検査排水機械室 | 1 | 台 | 三菱電機(株)BFS-50SC |
| FS-21 | 給気ファン | 2F 調理室 | 2 | 台 | 三菱電機(株)BFS-550TUA1-50 |
| FS-22 | 給気ファン | 2F 厨房 | 1 | 台 | 三菱電機(株)BFS-150SX |
| FS-31 | 給気ファン | 3F 書庫・資料室 | 1 | 台 | 三菱電機(株)BFS-90SC |
| FS-51 | 給気ファン | 5F 機械室 | 1 | 台 | 三菱電機(株)EF-40DTB3-Q |
| FE-11 | 排気ファン | 1F 厨房搬入室 | 1 | 台 | 三菱電機(株)BFS-40SUC |

| | | | | | |
|---------|-------|----------------|---|---|------------------------|
| FE-12 | 排気ファン | 1F 隔離室 | 1 | 台 | 三菱電機(株)BFS-15SUC |
| FE-13 | 排気ファン | 1F 全身麻酔室 | 1 | 台 | 三菱電機(株)BFS-30SUC |
| FE-14 | 排気ファン | 1F SPポンプ室 | 1 | 台 | 三菱電機(株)VD-15ZPT7 |
| FE-111 | 排気ファン | 1F 男便所 | 1 | 台 | 三菱電機(株)BFS-90SUC |
| FE-121 | 排気ファン | 1F 廊下 | 1 | 台 | 三菱電機(株)BFS-30SUC |
| FE-122 | 排気ファン | 1F 更衣室 | 1 | 台 | 三菱電機(株)BFS-30SUC |
| FE-123 | 排気ファン | 1F 廃棄物保管室 | 1 | 台 | 三菱電機(株)BFS-15SUC |
| FE-124 | 排気ファン | 1F 給湯室 | 1 | 台 | 三菱電機(株)BFS-15SUC |
| FE-125 | 排気ファン | 1F 器材庫 | 1 | 台 | 三菱電機(株)VD-15ZPT8 |
| FE-131 | 排気ファン | 1F 技工室 | 1 | 台 | 三菱電機(株)BFS-30SUC |
| FE-132 | 排気ファン | 1F 便所 | 1 | 台 | 三菱電機(株)BFS-15SUC |
| FE-133 | 排気ファン | 1F 消毒室 | 1 | 台 | 三菱電機(株)BFS-30SC |
| FE-141 | 排気ファン | 1F 廊下9 | 1 | 台 | 三菱電機(株)BFS-210TUC |
| FE-142 | 排気ファン | 1F 機材庫 測定室 | 1 | 台 | 三菱電機(株)BFS-90SUC |
| FE-143 | 排気ファン | 1F リネン庫 | 1 | 台 | 三菱電機(株)BFS-210TUC |
| FE-144 | 排気ファン | 1F 授乳・オムツ交換所 | 1 | 台 | 三菱電機(株)BFS-100SUC |
| FE-145 | 排気ファン | 1F 診察室1~3 | 1 | 台 | 三菱電機(株)BFS-65SUC |
| FE-151 | 排気ファン | 1F 指導室教材室 | 1 | 台 | 三菱電機(株)BFS-150SUC |
| FE-152 | 排気ファン | 1F 多機能便所便所3 | 1 | 台 | 三菱電機(株)BFS-30SUC |
| FE-153 | 排気ファン | 1F 便所(女2)こども便所 | 1 | 台 | 三菱電機(株)BFS-120SUC |
| FE-154 | 排気ファン | 1F 便所(男2)多機能便所 | 1 | 台 | 三菱電機(株)BFS80SUC |
| FE-155 | 排気ファン | 1F 給湯室2 | 1 | 台 | 三菱電機(株)BFS-15SUC |
| FE-156 | 排気ファン | 1F 倉庫4 | 1 | 台 | 三菱電機(株)VD-23ZBB |
| FE-157 | 排気ファン | 1F 集団検診室 | 1 | 台 | 三菱電機(株) |
| FE-158 | 排気ファン | 1F 健康指導室 | 1 | 台 | 三菱電機(株)BFS-90SUC |
| FE-159 | 排気ファン | 1F 薬局休憩スペース1 | 1 | 台 | 三菱電機(株)BFS-15SUC |
| FE-160 | 排気ファン | 1F 医局1(医科) | 1 | 台 | 三菱電機(株)BFS-15SUC |
| FE-161 | 排気ファン | 1F 医局2(医科) | 1 | 台 | 三菱電機(株)BFS-30SUC |
| FE-162 | 排気ファン | 1F 倉庫1 | 1 | 台 | 三菱電機(株)VD-20ZBB |
| FE-163 | 排気ファン | 1F 検査室 | 1 | 台 | 三菱電機(株)BFS-300YUA1-50 |
| FE-164 | 排気ファン | 1F 歯科診療室 | 1 | 台 | 三菱電機(株)BFS-30SUC |
| FE-165 | 排気ファン | 1F 検査排水機械室 | 1 | 台 | 三菱電機(株)BFS-100SY |
| FE-166 | 排気ファン | 1F 倉庫2(階段下) | 1 | 台 | 三菱電機(株)VD-20ZBB |
| FE-167 | 排気ファン | 1F 中待合い室 | 1 | 台 | 三菱電機(株)VD-15ZXP8-C |
| FE-168 | 排気ファン | 1F 教材準備室 | 1 | 台 | 三菱電機(株)VD-18Z7 |
| FE-21 | 排気ファン | 5F 機械室 | 1 | 台 | (株)ミツヤ送風機製作所 MFK # 3-1 |
| FE-22 | 排気ファン | 2F 園庭用倉庫2 | 1 | 台 | 三菱電機(株)VD-15ZP8 |
| FE-211 | 排気ファン | 2F 食堂 | 1 | 台 | 三菱電機(株)BFS-120SUC |
| FE-221 | 排気ファン | 2F 訓練室他 | 1 | 台 | 三菱電機(株)BFS-150SUC |
| FE-222 | 排気ファン | 2F 職員便所 | 1 | 台 | 三菱電機(株)BFS-120SUC |
| FE-224 | 排気ファン | 2F 便所・シャワー室1 | 1 | 台 | 三菱電機(株)BFS-50SUC |
| FE-225 | 排気ファン | 2F 便所・シャワー室3 | 1 | 台 | 三菱電機(株)BFS-50SUC |
| FE-226 | 排気ファン | 2F 職員便所3 | 1 | 台 | 三菱電機(株)BFS-30SUC |
| FE-227 | 排気ファン | 2F 多機能便所1 | 1 | 台 | 三菱電機(株)BFS-15SUC |
| FE-228 | 排気ファン | 2F 厨房便所 | 1 | 台 | 三菱電機(株)BFS-15SUC |
| FE-229 | 排気ファン | 2F 食品庫 | 1 | 台 | 三菱電機(株)BFS-50SUC |
| FE-230 | 排気ファン | 2F 倉庫2 | 1 | 台 | 三菱電機(株)VD-15ZP8 |
| FE-231 | 排気ファン | 2F 便所・シャワー室1 | 1 | 台 | 三菱電機(株)BFS-50SUC |
| FE-232 | 排気ファン | 2F 男女便所1 | 1 | 台 | 三菱電機(株)BFS-65SUC |
| FE-233 | 排気ファン | 2F 更衣室 | 1 | 台 | 三菱電機(株)BFS-40SUC |
| FE-234 | 排気ファン | 2F 便所・シャワー室2 | 1 | 台 | 三菱電機(株)BFS-50SUC |
| FE-235 | 排気ファン | 2F 器材庫 リネン庫 | 1 | 台 | 三菱電機(株)BFS-50SUC |
| FE-236 | 排気ファン | 2F 多機能便所2 | 1 | 台 | 三菱電機(株)BFS-30SUC |
| FE-237 | 排気ファン | 2F 収納 | 1 | 台 | 三菱電機(株)VD-15ZP8 |
| FE-238 | 排気ファン | 2F 更衣室 | 1 | 台 | 三菱電機(株)BFS-15SUC |
| FE-239 | 排気ファン | 2F 男子女子便所2 | 1 | 台 | 三菱電機(株)BFS-30SUC |
| FE-2310 | 排気ファン | 2F 訓練室2 | 1 | 台 | 三菱電機(株)BFS-180TUC |
| FE-241 | 排気ファン | 2F 男女便所3 | 1 | 台 | 三菱電機(株)BFS-100SUC |
| FE-242 | 排気ファン | 2F 厨房便所 | 1 | 台 | 三菱電機(株)BFS-150SUC |
| FE-243 | 排気ファン | 2F | 1 | 台 | 三菱電機(株)BFS-120SUC |
| FE-244 | 排気ファン | 2F 遊戯倉庫 | 1 | 台 | 三菱電機(株)VD-20ZBB |
| FE-245 | 排気ファン | 2F 診察・保健室 | 1 | 台 | 三菱電機(株)BFS-30SUC |
| FE-246 | 排気ファン | 2F | 1 | 台 | 三菱電機(株)VD-18ZB7 |
| FE-247 | 排気ファン | 2F | 1 | 台 | 三菱電機(株)VD-18ZB7 |
| FE-31 | 排気ファン | 3F 男・多機能便所 | 1 | 台 | 三菱電機(株)BFS-90SUC |

| | | | | | |
|-----------|--|--------------|----|---|---|
| FE-32 | 排気ファン | 3F 女便所 | 1 | 台 | 三菱電機(株)BFS-100SUC |
| FE-33 | 排気ファン | 3F 授乳・オムツ交換所 | 1 | 台 | 三菱電機(株)BFS-50SUC |
| FE-34 | 排気ファン | 3F 給湯室 | 1 | 台 | 三菱電機(株)BFS-30SUC |
| FE-35 | 排気ファン | 3F 書庫・資料室 | 1 | 台 | 三菱電機(株)BFS-90SUC |
| FE-36 | 排気ファン | 3F 倉庫1 | 1 | 台 | 三菱電機(株)VD-20ZBB |
| FE-37 | 排気ファン | 3F 倉庫2 | 1 | 台 | 三菱電機(株)VD-18ZB8 |
| EF-301 | 排気ファン | 3F 更衣・休憩室 | 1 | 台 | 三菱電機(株)VZ-15ZXP8-C |
| FE-302 | 排気ファン | 3F 更衣・休憩室2 | 1 | 台 | 三菱電機(株)VZ-18ZX8-C |
| FE-303 | 排気ファン | 3F 資料室 | 1 | 台 | 三菱電機(株)VD-18ZX8-C |
| FE-41 | 排気ファン | 4F 男・女便所 | 1 | 台 | 三菱電機(株)BFS-65SUC |
| FE-42 | 排気ファン | 更衣室1・2 | 1 | 台 | 三菱電機(株)BFS-15SUC |
| FE-43 | 排気ファン | 4F | 1 | 台 | 三菱電機(株)BFS-210TX |
| FE-44 | 排気ファン | 4F 廃棄物保管庫 | 1 | 台 | 三菱電機(株)BFS-40SUC |
| FE-45 | 排気ファン | 4F 薬品庫 | 1 | 台 | 三菱電機(株)BFS-30SUC |
| FE-46 | 排気ファン | 4F 男・多機能便所 | 1 | 台 | 三菱電機(株)BFS-65SUC |
| FE-47 | 排気ファン | 4F 女便所 | 1 | 台 | 三菱電機(株)BFS-65SUC |
| FE-48 | 排気ファン | 4F | 1 | 台 | 三菱電機(株)BFS-65SUC |
| FE-49 | 排気ファン | 4F 倉庫2 | 1 | 台 | 三菱電機(株)VZ-15ZP8 |
| FE-50 | 排気ファン | 4F収納 | 1 | 台 | 三菱電機(株)VD-15ZPB |
| FE-51 | 排気ファン | 5F機械室 | 1 | 台 | 三菱電機(株)EQ-45DTB1 |
| FE-410 | 排気ファン (AHU-4-4と連動) | 5F臨床室 | 1 | 台 | 三菱電機(株)BFS-65SUC |
| FE-411 | 排気ファン (AHU-4-1と連動) | 5F機械室 | 1 | 台 | (株)ミツヤ送風機製作所 MF # 1 1/2-1 |
| FE-412 | 排気ファン | 5F機器分析室 | 1 | 台 | 三菱電機(株)BFS-30SUC |
| FE-413 | 排気ファン (AHU-4-2, SL-2,3連動) | 5F食品化学分析室 | 1 | 台 | 三菱電機(株)BFS-100SX |
| FE-414 | 排気ファン | 5F冷蔵庫室 | 1 | 台 | 三菱電機(株)BFS-30SUC |
| FE-415 | 排気ファン | 5F培地調整室 | 1 | 台 | 三菱電機(株)BFS-100SX |
| FE-B1 | 排気ファン (FS-B1と連動) | 1F受水着室 | 1 | 台 | 三菱電機(株)BFS-100SY |
| VSE-1 | 同時給排気ファン (FS-11, FE-165と連動) | 1F機械室4 | 1 | 台 | 三菱電機(株)BFS-50WS |
| V-11 | 排気ファン | 1F雨水ろ過機械室 | 1 | 台 | 三菱電機(株)V-12PSD6 |
| V-01 | 排気ファン | 1F ゴミ庫 | 2 | 台 | 三菱電機(株)EF-30BSB1 FD付き |
| V-02 | 排気ファン | 1F天井内 | 15 | 台 | 三菱電機(株)V-08PQ6 |
| FE-01 | 排気ファン (OAU-01と連動) | 5F機械室 | 1 | 台 | インバーター盤(株)(電気工事)ミツヤ送風機製作所 屋外全開モーター LLE # 1 1/2-1 |
| FE-02 | 排気ファン (OAU-02と連動) | 5F機械室 | 1 | 台 | インバータ盤(電気工事)(株)ミツヤ送風機製作所 LLE # 1 1/2-1 |
| FE-03 | 排気ファン (OAU-03と連動) | 5F機械室 | 1 | 台 | インバータ盤(電気工事)(株)ミツヤ送風機製作所 LLE # 1 1/2-1 |
| AFU-0-1 | エアフィルターユニット | 4F食品細菌検査室 | 2 | 台 | 日本無機(株)PCL-128Q-LUY ATMC-28-E4 |
| AFU-0-2 | エアフィルターユニット | 4F微生物遺伝子 | 2 | 台 | 日本無機(株)PCL-128Q-LUY ATMC-28-E4 |
| AFU-0-3 | エアフィルターユニット | 4Fウイルス検査室2 | 2 | 台 | 日本無機(株)PCL-128Q-LUY ATMC-28-E4 |
| AFU-0-4 | エアフィルターユニット | 4F臨床細菌検査室 | 2 | 台 | 日本無機(株)PCL-128Q-LUY ATMC-28-E4 |
| AFU-E-1 | エアフィルターユニット | 5F屋上 | 1 | 台 | 日本無機(株)屋上仕様, 床置ケーシング(SUS) PFL-1010-HOO ATMC-50-E42T |
| AFU-E-2 | エアフィルターユニット | 5F屋上 | 1 | 台 | 日本無機(株)PFL-1010-HOO ATMC-50-E42T |
| AFU-E-3 | エアフィルターユニット | 5F屋上 | 1 | 台 | 日本無機(株)PFL-1010-HOO ATMC-50-E42T |
| AFU-E-4 | エアフィルターユニット | 5F屋上 | 1 | 台 | 日本無機(株)PFL-1010-HOO ATMC-50-E42T |
| AFU-0-1-2 | エアフィルターユニット | 4F食品細菌検査 | 1 | 台 | 日本無機(株)PCL-106Q-LUY ATMC-Z-E4 |
| AFU-0-2-2 | エアフィルターユニット | 4F微生物遺伝子 | 1 | 台 | 日本無機(株)PCL-106Q-LUY ATMC-Z-E4 |
| AFU-0-3-2 | エアフィルターユニット | 4Fウイルス検査室2 | 1 | 台 | 日本無機(株)PCL-106Q-LUY ATMC-Z-E4 |
| AFU-0-4-2 | エアフィルターユニット | 4F臨床細菌検査 | 1 | 台 | 日本無機(株)PCL-106Q-LUY ATMC-Z-E4 |
| RD-31 | 避圧ダンパー | 3Fサーバー室 | 1 | 台 | 檜工業(株) |
| RD-32 | 避圧ダンパー | 3F書庫・資料室 | 1 | 台 | 檜工業(株) |
| DD-1 | 脱臭機(1階授乳・オムツ交換所×1. 2階児童用便所×2. 3階授乳・オムツ交換所×1) | 1～3F | 4 | 台 | ポエック(株)D40DP |
| CAV-1-1 | 定風量ユニット(AHU-1-1と連動) | 1F調剤室 | 1 | 台 | 東プレ(株)CCHC-35 |
| CAV-1-2 | 定風量ユニット(AHU-1-1と連動) | 1F廊下1 | 1 | 台 | 東プレ(株)CCHC-20 |
| CAV-1-3 | 定風量ユニット(AHU-1-1と連動) | 1F待合ロビー | 1 | 台 | 東プレ(株)CCHC-25 |
| CAV-41-1 | 定風量ユニット(OAU-01と連動) | 4F食品細菌検査室 | 1 | 台 | 東プレ(株)CCHE-4 |
| CAV-41-2 | 定風量ユニット(FE-01と連動) | 4F食品細菌検査室 | 1 | 台 | 東プレ(株)CCHE-4 |
| CAV-41-3 | 定風量ユニット(OAU-01と連動) | 4F食品細菌検査室 | 1 | 台 | 東プレ(株)CCHC-15 |
| CAV-42-1 | 定風量ユニット(OAU-02と連動) | 4F微生物遺伝子 | 1 | 台 | 東プレ(株)CCHE-3 |
| CAV-42-2 | 定風量ユニット(FE-02と連動) | 4F微生物遺伝子 | 1 | 台 | 東プレ(株)CCHE-4 |
| CAV-42-3 | 定風量ユニット(OAU-02と連動) | 4F微生物遺伝子 | 1 | 台 | 東プレ(株)CCHC-20 |
| CAV-43-1 | 定風量ユニット(OAU-03と連動) | 4Fウイルス検査室2 | 1 | 台 | 東プレ(株)CCHC-30 |
| CAV-43-2 | 定風量ユニット(FE-03と連動) | 4Fウイルス検査室2 | 1 | 台 | 東プレ(株)CCHE-3 |
| CAV-43-3 | 定風量ユニット(OAU-03と連動) | 4Fウイルス検査室2 | 1 | 台 | 東プレ(株)CCHC-20 |
| CAV-44-1 | 定風量ユニット(AHU-4-1と連動) | 4F臨床細菌検査室 | 1 | 台 | 東プレ(株)CCHE-3 |
| CAV-44-2 | 定風量ユニット(FE-411と連動) | 4F臨床細菌検査室 | 1 | 台 | 東プレ(株)CCHE-4 |
| CAV-44-3 | 定風量ユニット(AHU-4-1と連動) | 4F臨床細菌検査室 | 1 | 台 | 東プレ(株)CCHC-20 |
| GHP-11 | パッケージ型空調機(室外機) | 屋上 | 1 | 台 | (株)ヤンマー YNZP280L1NB |

| | | | | | |
|----------|----------------|---------------|---|---|---------------------|
| GHP-111 | パッケージ型空調機(室内機) | 1F歯科診療室 | 3 | 台 | (株)ヤンマー YZWP45EA |
| GHP-112 | パッケージ型空調機(室内機) | 1F歯科受付・事務室 | 1 | 台 | (株)ヤンマー YZWP22EA |
| GHP-113 | パッケージ型空調機(室内機) | 1F相談・機能訓練室 | 1 | 台 | (株)ヤンマー YZWP22EA |
| GHP-114 | パッケージ型空調機(室内機) | 1F消毒室 | 1 | 台 | (株)ヤンマー YZWP22EA |
| GHP-115 | パッケージ型空調機(室内機) | 1F技巧室 | 1 | 台 | (株)ヤンマー YZAP28EB |
| GHP-116 | パッケージ型空調機(室内機) | 1F医局(歯科) | 2 | 台 | (株)ヤンマー YZCP28EA |
| GHP-12 | パッケージ型空調機(室外機) | 屋上 | 1 | 台 | (株)ヤンマー YNZP280L1NB |
| GHP-121 | パッケージ型空調機(室内機) | 1F医局1(歯科) | 1 | 台 | (株)ヤンマー YZWP22EA |
| GHP-122 | パッケージ型空調機(室内機) | 1F医局2(歯科) | 1 | 台 | (株)ヤンマー YZWP22EA |
| GHP-123 | パッケージ型空調機(室内機) | 1F受付事務室 | 1 | 台 | (株)ヤンマー YZWP22EA |
| GHP-124 | パッケージ型空調機(室内機) | 1F診療室1(歯科) | 1 | 台 | (株)ヤンマー YZWP22EA |
| GHP-125 | パッケージ型空調機(室内機) | 1F診察室2(歯科) | 1 | 台 | (株)ヤンマー YZWP22EA |
| GHP-126 | パッケージ型空調機(室内機) | 1F診察室3(歯科) | 1 | 台 | (株)ヤンマー YZWP22EA |
| GHP-127 | パッケージ型空調機(室内機) | 1F検査室 | 1 | 台 | (株)ヤンマー YZWP22EA |
| GHP-13 | パッケージ型空調機(室外機) | 屋上 | 1 | 台 | (株)ヤンマー YNZP450L1DB |
| GHP-131 | パッケージ型空調機(室内機) | 1階薬局休憩スペース | 1 | 台 | (株)ヤンマー YZWP28EA |
| GHP-132 | パッケージ型空調機(室内機) | 1階更衣室 | 1 | 台 | (株)ヤンマー YZWP22EA |
| GHP-133 | パッケージ型空調機(室内機) | 1階医療センター事務室 | 2 | 台 | (株)ヤンマー YZWP28EA |
| GHP-134 | パッケージ型空調機(室内機) | 1F廊下1 | 2 | 台 | (株)ヤンマー YZCP28NA |
| GHP-135 | パッケージ型空調機(室内機) | 1F調剤室 | 1 | 台 | (株)ヤンマー YZWP28EA |
| GHP-136 | パッケージ型空調機(室内機) | 1F管理室 | 1 | 台 | (株)ヤンマー YZWP22EA |
| GHP-137 | パッケージ型空調機(室内機) | 1F風除室1 | 1 | 台 | (株)ヤンマー YZDP90EB |
| GHP-138 | パッケージ型空調機(室内機) | 1F待合ロビー医療サービス | 6 | 台 | (株)ヤンマー YZCP28NA |
| GHP-14 | パッケージ型空調機(室外機) | 屋上 | 1 | 台 | (株)ヤンマー YNZP560L1DB |
| GHP-141 | パッケージ型空調機(室内機) | 1F測定室 | 2 | 台 | (株)ヤンマー YZCP36NA |
| GHP-142 | パッケージ型空調機(室内機) | 1F歯科指導室 | 3 | 台 | (株)ヤンマー YZCP28NA |
| GHP-143 | パッケージ型空調機(室内機) | 1F健康指導室 | 2 | 台 | (株)ヤンマー YZCP36NA |
| GHP-144 | パッケージ型空調機(室内機) | 1F集団健診室 | 3 | 台 | (株)ヤンマー YZCP56NA |
| GHP-145 | パッケージ型空調機(室内機) | 1F衛生管理室 | 1 | 台 | (株)ヤンマー YZWP22EA |
| GHP-147 | パッケージ型空調機(室内機) | 1F子ども広場 | 1 | 台 | (株)ヤンマー YZBP45EB |
| GHP-148 | パッケージ型空調機(室内機) | 1F相談室1 | 1 | 台 | (株)ヤンマー YZWP22EA |
| GHP-149 | パッケージ型空調機(室内機) | 1F相談室2 | 1 | 台 | (株)ヤンマー YZWP22NA |
| GHP-1410 | パッケージ型空調機(室内機) | 1F診察室1 | 1 | 台 | (株)ヤンマー YZWP22EA |
| GHP-1411 | パッケージ型空調機(室内機) | 1F診察室2 | 1 | 台 | (株)ヤンマー YZWP22EA |
| GHP-1412 | パッケージ型空調機(室内機) | 1F診察室3眼科健診 | 1 | 台 | (株)ヤンマー YZWP22EA |
| GHP-15 | パッケージ型空調機(室外機) | 屋上 | 1 | 台 | (株)ヤンマー YNZP355L1NB |
| GHP-151 | パッケージ型空調機(室内機) | 1F集団指導室 | 2 | 台 | (株)ヤンマー YZWP28EA |
| GHP-152 | パッケージ型空調機(室内機) | 1F指導室4 | 1 | 台 | (株)ヤンマー YZWP28EA |
| GHP-153 | パッケージ型空調機(室内機) | 1F指導室3 | 1 | 台 | (株)ヤンマー YZWP28EA |
| GHP-154 | パッケージ型空調機(室内機) | 1F指導室2 | 1 | 台 | (株)ヤンマー YZWP28EA |
| GHP-155 | パッケージ型空調機(室内機) | 1F指導室1 | 1 | 台 | (株)ヤンマー YZWP36EA |
| GHP-156 | パッケージ型空調機(室内機) | 1F教材準備室 | 1 | 台 | (株)ヤンマー YZCP28NA |
| GHP-157 | パッケージ型空調機(室内機) | 1F待合ロビー言語指導機能 | 2 | 台 | (株)ヤンマー YZCP28NA |
| GHP-158 | パッケージ型空調機(室内機) | 1F聴力検査室 | 1 | 台 | (株)ヤンマー YZBP22EB |
| GHP-159 | パッケージ型空調機(室内機) | 1F聴能訓練室 | 1 | 台 | (株)ヤンマー YZWP28EA |
| GHP-1510 | パッケージ型空調機(室内機) | 1FVTR室 | 1 | 台 | (株)ヤンマー YZWP22EA |
| GHP-1511 | パッケージ型空調機(室内機) | 1F教材室 | 1 | 台 | (株)ヤンマー YZWP22EA |
| GHP-16 | パッケージ型空調機(室外機) | 屋上 | 1 | 台 | (株)ヤンマー YNZP560L1B |
| GHP-161 | パッケージ型空調機(室内機) | 1F待合ロビー健診機能 | 4 | 台 | (株)ヤンマー YZCP56NA |
| GHP-162 | パッケージ型空調機(室内機) | 1F 廊下9 | 2 | 台 | (株)ヤンマー YZCP28NA |
| GHP-163 | パッケージ型空調機(室内機) | 1F 廊下9 | 2 | 台 | (株)ヤンマー YZCP28NA |
| GHP-164 | パッケージ型空調機(室内機) | 1F 廊下6 | 3 | 台 | (株)ヤンマー YZCP28NA |
| GHP-165 | パッケージ型空調機(室内機) | 1F ベビーカー置場 | 2 | 台 | (株)ヤンマー YZDP45EB |
| GHP-166 | パッケージ型空調機(室内機) | 1F授乳・オムツ交換所 | 1 | 台 | (株)ヤンマー YZWP22EA |
| GHP-21 | パッケージ型空調機(室外機) | 屋上 | 1 | 台 | (株)ヤンマー YNZP710L1DB |
| GHP-211 | パッケージ型空調機(室内機) | 2F遊戯室 | 2 | 台 | (株)ヤンマー YZWP80EA |
| GHP-212 | パッケージ型空調機(室内機) | 2F指導室1(知的) | 2 | 台 | (株)ヤンマー YZWP36EA |
| GHP-213 | パッケージ型空調機(室内機) | 2F指導室2(知的) | 2 | 台 | (株)ヤンマー YZWP36EA |
| GHP-214 | パッケージ型空調機(室内機) | 2F指導室3(知的) | 2 | 台 | (株)ヤンマー YZWP36EA |
| GHP-215 | パッケージ型空調機(室内機) | 2F指導室4(知的) | 2 | 台 | (株)ヤンマー YZWP36EA |
| GHP-216 | パッケージ型空調機(室内機) | 2F指導室5(知的) | 2 | 台 | (株)ヤンマー YZWP36EA |
| GHP-217 | パッケージ型空調機(室内機) | 2F廊下1.2.3 | 5 | 台 | (株)ヤンマー YZCP28NA |
| GHP-218 | パッケージ型空調機(室内機) | 2F医務室(知的) | 1 | 台 | (株)ヤンマー YZCP28NA |
| GHP-22 | パッケージ型空調機(室外機) | 屋上 | 1 | 台 | (株)ヤンマー YNZP280L1NB |
| GHP-221 | パッケージ型空調機(室内機) | 2F食堂 | 4 | 台 | (株)ヤンマー YZWP56EA |

| | | | | | | |
|----------|----------------|--------------|----|---|---------|-------------|
| GHP-23 | パッケージ型空調機(室外機) | 屋上 | 1 | 台 | (株)ヤンマー | YNZP280L1NB |
| GHP-231 | パッケージ型空調機(室内機) | 2F下処理室 | 1 | 台 | (株)ヤンマー | YZHTP80NB |
| GHP-234 | パッケージ型空調機(室内機) | 2F調理室 | 2 | 台 | (株)ヤンマー | YZHTP80NB |
| GHP-24 | パッケージ型空調機(室外機) | 屋上 | 2 | 台 | (株)ヤンマー | YWZP560L1DB |
| GHP-241 | パッケージ型空調機(室内機) | 2F訓練室1 | 3 | 台 | (株)ヤンマー | YZWP45EA |
| GHP-242 | パッケージ型空調機(室内機) | 2F訓練室2 | 3 | 台 | (株)ヤンマー | YZWP56EA |
| GHP-243 | パッケージ型空調機(室内機) | 2F吸拔室 | 2 | 台 | (株)ヤンマー | YZBP45EB |
| GHP-244 | パッケージ型空調機(室内機) | 2F教材制作室 | 1 | 台 | (株)ヤンマー | YZCP71NA |
| GHP-245 | パッケージ型空調機(室内機) | 2F更衣室3 | 2 | 台 | (株)ヤンマー | YZWP22EA |
| GHP-246 | パッケージ型空調機(室内機) | 2F措置児用食堂 | 2 | 台 | (株)ヤンマー | YZWP71EA |
| GHP-247 | パッケージ型空調機(室内機) | 2F指導室3 | 2 | 台 | (株)ヤンマー | YZWP36EA |
| GHP-248 | パッケージ型空調機(室内機) | 2F指導室2 | 2 | 台 | (株)ヤンマー | YZWP36EA |
| GHP-249 | パッケージ型空調機(室内機) | 2F指導室1 | 2 | 台 | (株)ヤンマー | YZWP36EA |
| GHP-2410 | パッケージ型空調機(室内機) | 2F廊下9 | 2 | 台 | (株)ヤンマー | YZCP28NA |
| GHP-2411 | パッケージ型空調機(室内機) | 2F外来者用指導室 | 2 | 台 | (株)ヤンマー | YZWP36EA |
| GHP-2412 | パッケージ型空調機(室内機) | 2F保健室 | 1 | 台 | (株)ヤンマー | YZWP28EA |
| GHP-2413 | パッケージ型空調機(室内機) | 2F診察室 | 1 | 台 | (株)ヤンマー | YZWP28EA |
| GHP-2414 | パッケージ型空調機(室内機) | 2F医務室(肢体) | 1 | 台 | (株)ヤンマー | YZWP28EA |
| GHP-25 | パッケージ型空調機(室外機) | 屋上 | 1 | 台 | (株)ヤンマー | YNZP710L1DB |
| GHP-251 | パッケージ型空調機(室内機) | 2F外来者指導室(知的) | 2 | 台 | (株)ヤンマー | YZWP45EA |
| GHP-252 | パッケージ型空調機(室内機) | 2F外来者用食堂(肢体) | 1 | 台 | (株)ヤンマー | YZWP56EA |
| GHP-253 | パッケージ型空調機(室内機) | 2F相談室1 | 1 | 台 | (株)ヤンマー | YZWP22EA |
| GHP-254 | パッケージ型空調機(室内機) | 2F相談室2 | 1 | 台 | (株)ヤンマー | YZWP22EA |
| GHP-255 | パッケージ型空調機(室内機) | 2F個別指導室1 | 1 | 台 | (株)ヤンマー | YZWP22EA |
| GHP-256 | パッケージ型空調機(室内機) | 2F個別指導室2 | 1 | 台 | (株)ヤンマー | YZWP22EA |
| GHP-257 | パッケージ型空調機(室内機) | 2F個別指導室3 | 1 | 台 | (株)ヤンマー | YZWP22EA |
| GHP-258 | パッケージ型空調機(室内機) | 2F廊下4, 5 | 4 | 台 | (株)ヤンマー | YZCP28NA |
| GHP-259 | パッケージ型空調機(室内機) | 2Fエントランスホール1 | 2 | 台 | (株)ヤンマー | YZCP28NA |
| GHP-2510 | パッケージ型空調機(室内機) | 2F廊下8 | 1 | 台 | (株)ヤンマー | YZCP56NA |
| GHP-2511 | パッケージ型空調機(室内機) | 2F風除室1 | 1 | 台 | (株)ヤンマー | YZDP71EB |
| GHP-2512 | パッケージ型空調機(室内機) | 2F検査室1 | 1 | 台 | (株)ヤンマー | YZWP22EA |
| GHP-2513 | パッケージ型空調機(室内機) | 2F検査室2 | 1 | 台 | (株)ヤンマー | YZWP22EA |
| GHP-2514 | パッケージ型空調機(室内機) | 2FVTR室 | 1 | 台 | (株)ヤンマー | YZWP22EA |
| GHP-2515 | パッケージ型空調機(室内機) | 2F保護者控室(肢体) | 1 | 台 | (株)ヤンマー | YZWP22EA |
| GHP-233 | パッケージ型空調機(室内機) | 2F保護者控室(知的) | 1 | 台 | (株)ヤンマー | YZCP28NA |
| GHP-26 | パッケージ型空調機(室外機) | 屋上 | 1 | 台 | (株)ヤンマー | YNZP355L1NB |
| GHP-261 | パッケージ型空調機(室内機) | 2F作品展示スペース | 1 | 台 | (株)ヤンマー | YZDP90EB |
| GHP-262 | パッケージ型空調機(室内機) | 2F福祉ショップ | 1 | 台 | (株)ヤンマー | YZCP71NA |
| GHP-263 | パッケージ型空調機(室内機) | 2F休憩室 | 1 | 台 | (株)ヤンマー | YZWP22EA |
| GHP-264 | パッケージ型空調機(室内機) | 2F福祉ショップ(厨房) | 1 | 台 | (株)ヤンマー | YZHTP140NB |
| GHP-265 | パッケージ型空調機(室内機) | 2F管理用事務室 | 1 | 台 | (株)ヤンマー | YZWP36EA |
| GHP-266 | パッケージ型空調機(室内機) | 2F中央管理室 | 1 | 台 | (株)ヤンマー | YZWP56EA |
| GHP-31 | パッケージ型空調機(室外機) | 屋上 | 1 | 台 | (株)ヤンマー | YNZP850L1DB |
| GHP-311 | パッケージ型空調機(室内機) | 3F事務室相談窓口2 | 12 | 台 | (株)ヤンマー | YZWP45EA |
| GHP-312 | パッケージ型空調機(室内機) | 3F待合ロビー1 | 1 | 台 | (株)ヤンマー | YZWP71EA |
| GHP-313 | パッケージ型空調機(室内機) | 3F相談室1 | 1 | 台 | (株)ヤンマー | YZWP22EA |
| GHP-314 | パッケージ型空調機(室内機) | 3F相談室2 | 1 | 台 | (株)ヤンマー | YZWP22EA |
| GHP-315 | パッケージ型空調機(室内機) | 3F相談室3 | 1 | 台 | (株)ヤンマー | YZWP22EA |
| GHP-316 | パッケージ型空調機(室内機) | 3F会議室1 | 1 | 台 | (株)ヤンマー | YZCP28NA |
| GHP-317 | パッケージ型空調機(室内機) | 3F会議室2 | 1 | 台 | (株)ヤンマー | YZCP71NA |
| GHP-318 | パッケージ型空調機(室内機) | 3F廊下5 | 1 | 台 | (株)ヤンマー | YZCP28NA |
| GHP-32 | パッケージ型空調機(室外機) | 屋上 | 1 | 台 | (株)ヤンマー | YNZP560L1DB |
| GHP-321 | パッケージ型空調機(室内機) | 3F事務室相談窓口1 | 8 | 台 | (株)ヤンマー | YZWP45EA |
| GHP-322 | パッケージ型空調機(室内機) | 3F資料室 | 1 | 台 | (株)ヤンマー | YZWP22EA |
| GHP-323 | パッケージ型空調機(室内機) | 3F印刷室 | 1 | 台 | (株)ヤンマー | YZWP22EA |
| GHP-324 | パッケージ型空調機(室内機) | 3F更衣・休憩室2 | 1 | 台 | (株)ヤンマー | YZWP36EA |
| GHP-325 | パッケージ型空調機(室内機) | 3F更衣・休憩室1 | 1 | 台 | (株)ヤンマー | YZWP36EA |
| GHP-326 | パッケージ型空調機(室内機) | 1F清掃員室 | 1 | 台 | (株)ヤンマー | YZWP22EA |
| GHP-33 | パッケージ型空調機(室外機) | 屋上 | 1 | 台 | (株)ヤンマー | YNZP280L1NB |
| GHP-331 | パッケージ型空調機(室内機) | 3F事務室相談窓口 | 1 | 台 | (株)ヤンマー | YZWP36EA |
| GHP-332 | パッケージ型空調機(室内機) | 3F待合ロビー2 | 1 | 台 | (株)ヤンマー | YZCP36NA |
| GHP-34 | パッケージ型空調機(室外機) | 屋上 | 2 | 台 | (株)ヤンマー | YWZP560L1DB |
| GHP-341 | パッケージ型空調機(室内機) | 3F総合相談窓口 | 6 | 台 | (株)ヤンマー | YZWP45EA |
| GHP-342 | パッケージ型空調機(室内機) | 3F待合ロビー3 | 3 | 台 | (株)ヤンマー | YZCP71NA |
| GHP-343 | パッケージ型空調機(室内機) | 3F相談室1 | 1 | 台 | (株)ヤンマー | YZWP22EA |

| | | | | | |
|-----------|-------------------|---------------------------|---|---|---|
| GHP-344 | パッケージ型空調機(室内機) | 3F相談室2 | 1 | 台 | (株)ヤンマー YZWP28EA |
| GHP-345 | パッケージ型空調機(室内機) | 3F相談室3 | 1 | 台 | (株)ヤンマー YZWP22EA |
| GHP-346 | パッケージ型空調機(室内機) | 3F相談室4 | 1 | 台 | (株)ヤンマー YZWP22EA |
| GHP-347 | パッケージ型空調機(室内機) | 3F相談室5 | 1 | 台 | (株)ヤンマー YZWP22EA |
| GHP-348 | パッケージ型空調機(室内機) | 3Fロビー | 1 | 台 | (株)ヤンマー YZDP45EB |
| GHP-349 | パッケージ型空調機(室内機) | 3F情報コーナー | 2 | 台 | (株)ヤンマー YZCP28NA |
| GHP-3410 | パッケージ型空調機(室内機) | 3F総合サービス広場 | 2 | 台 | (株)ヤンマー YZCP71NA |
| GHP-3411 | パッケージ型空調機(室内機) | 3F廊下4 | 1 | 台 | (株)ヤンマー YZCP71NA |
| GHP-3412 | パッケージ型空調機(室内機) | 3F会議室2 | 4 | 台 | (株)ヤンマー YZWP45EA |
| GHP-3413 | パッケージ型空調機(室内機) | 3F会議室1 | 2 | 台 | (株)ヤンマー YZWP45EA |
| GHP-3414 | パッケージ型空調機(室内機) | 3F子ども広場 | 1 | 台 | (株)ヤンマー YZBP45EB |
| GHP-4ー1 | パッケージ型空調機(室外機) | 屋上 | 1 | 台 | (株)ヤンマー YNZP355L1NB |
| GHP-411ー1 | パッケージ型空調機(室内機) | 4F臨床細菌検査室 | 2 | 台 | (株)ヤンマー YZWP36EA |
| GHP-411ー2 | パッケージ型空調機(室内機) | 4F検体受渡前室 | 1 | 台 | (株)ヤンマー YZWP22EA |
| GHP-412 | パッケージ型空調機(室内機) | 4F食品化学分析室 | 4 | 台 | (株)ヤンマー YZWP45EA |
| GHP-413 | パッケージ型空調機(室内機) | 4F天秤室 | 1 | 台 | (株)ヤンマー YZCP28NA |
| GHP-4ー2 | パッケージ型空調機(室外機) | 屋上 | 1 | 台 | (株)ヤンマー YNMP180G2NB |
| GHP-414 | パッケージ型空調機(室内機) | 4F廊下1ー1 | 1 | 台 | (株)ヤンマー YZCP28NA |
| GHP-415 | パッケージ型空調機(室内機) | 4Fデータ処理室 | 2 | 台 | (株)ヤンマー YZWP36EA |
| GHP-416 | パッケージ型空調機(室内機) | 4F廊下2 | 1 | 台 | (株)ヤンマー YZWP28EA |
| GHP-417 | パッケージ型空調機(室内機) | 4F廊下1ー2 | 1 | 台 | (株)ヤンマー YZWP28EA |
| GHP-418 | パッケージ型空調機(室内機) | 4F廊下3 | 1 | 台 | (株)ヤンマー YZCP28NA |
| GHP-4ー3 | パッケージ型空調機(室外機) | 屋上 | 1 | 台 | (株)ヤンマー YNMP180G2NB |
| GHP-419 | パッケージ型空調機(室内機) | 4F培地調整室 | 2 | 台 | (株)ヤンマー YZCP28NA |
| GHP-4110 | パッケージ型空調機(室内機) | 4F洗浄滅菌室 | 1 | 台 | (株)ヤンマー YZWP22EA |
| GHP-4111 | パッケージ型空調機(室内機) | 4F臨床血清検査 | 2 | 台 | (株)ヤンマー YZWP36EA |
| GHP-42 | パッケージ型空調機(室外機) | 屋上 | 1 | 台 | (株)ヤンマー YNZP560L1DB |
| GHP-421 | パッケージ型空調機(室内機) | 4F研修室 | 8 | 台 | (株)ヤンマー YZDP71A |
| GHP-43 | パッケージ型空調機(室外機) | 屋上 | 1 | 台 | (株)ヤンマー YNZP355HIN |
| GHP-431 | パッケージ型空調機(室内機) | 4F診療問診 | 1 | 台 | (株)ヤンマー YZWP28EA |
| GHP-432 | パッケージ型空調機(室内機) | 4F診察相談室 | 1 | 台 | (株)ヤンマー YZCP28NA |
| GHP-433 | パッケージ型空調機(室内機) | 4F待合室 | 1 | 台 | (株)ヤンマー YZCP71NA |
| GHP-434 | パッケージ型空調機(室内機) | 4F大会議室(大) | 4 | 台 | (株)ヤンマー YZBP36EB |
| GHP-435 | パッケージ型空調機(室内機) | 4F大会議室(大) | 2 | 台 | (株)ヤンマー YZBP45EB |
| GHP-K | パッケージ型空調機(室外機) | 屋上 | 1 | 台 | (株)ヤンマー YNZP710L1DB |
| GHP-K11 | パッケージ型空調機(室内機) | 1FEVホール | 1 | 台 | (株)ヤンマー YZWP22EA |
| GHP-K12 | パッケージ型空調機(室内機) | 1F廊下7 | 1 | 台 | (株)ヤンマー YZBP28EB |
| GHP-K31 | パッケージ型空調機(室内機) | 3F廊下1 | 2 | 台 | (株)ヤンマー YZCP36NA |
| GHP-K32 | パッケージ型空調機(室内機) | 3F廊下2 | 1 | 台 | (株)ヤンマー YZCP36NA |
| GHP-K33 | パッケージ型空調機(室内機) | 3F廊下3, 4 | 1 | 台 | (株)ヤンマー YZCP56NA |
| GHP-K41 | パッケージ型空調機(室内機) | 4F廊下4 | 3 | 台 | (株)ヤンマー YZCP112NA |
| GHP-K42 | パッケージ型空調機(室内機) | 4F廊下5 | 1 | 台 | (株)ヤンマー YZDP45EB |
| GHP-K43 | パッケージ型空調機(室内機) | 4Fロビー | 1 | 台 | (株)ヤンマー YZCP28NA |
| EHP-111 | パッケージ型空調機(ペア機) | 1FX線室 | 1 | 台 | ダイキン工業(株)室内機型式:FHGP63A 室外機型式:RZYP63AAV |
| EHP-112 | パッケージ型空調機(ペア機) | 1F回復室 | 1 | 台 | ダイキン工業(株)室内機型式:FHGP63A 室外機型式:RZYP63AAV |
| EHP-113 | パッケージ型空調機(ペア機) | 1F全身麻酔室 | 1 | 台 | ダイキン工業(株)室内機型式:FBP80A 室外機型式:RZYP80AAV |
| EHP-114 | パッケージ型空調機(ペア機) | 1F隔離室 | 1 | 台 | ダイキン工業(株)室内機型式:FBP80A 室外機型式:RZYP80AAV |
| EHP-115 | パッケージ型空調機(ペア機) | 1F中待合室 | 1 | 台 | ダイキン工業(株)室内機型式:FBP63A 室外機型式:RZYP63AAV |
| EHP-12 | パッケージ型空調機(セパレート形) | 1F風除室 | 1 | 台 | ダイキン工業(株)室内機型式:FHMP112AB 室外機型式:RZYP112AAV |
| EHP-21 | パッケージ型空調機(セパレート形) | 2F風除室2 | 1 | 台 | ダイキン工業(株)室内機型式:FHMP224A 室外機型式:RZYP224AA |
| EHP-22 | パッケージ型空調機(ペア形) | 2F厨房休憩室 | 1 | 台 | ダイキン工業(株)室内機型式:FHGP63A 室外機型式:RZYP63AAT |
| EHP-31 | パッケージ型空調機(セパレート形) | 3Fサーバー室 | 2 | 台 | ダイキン工業(株)室内機型式:FAP40FB 室外機型式:RZRP40BYV |
| EHP-411 | パッケージ型空調機(ペア機) | 4FX線撮影室 | 1 | 台 | ダイキン工業(株)室内機型式:FHGP63A 室外機型式:RZYP63AAV |
| EHP-412 | パッケージ型空調機(ペア機) | 4F操作室 | 1 | 台 | ダイキン工業(株)室内機型式:FHGP40A 室外機型式:RZYP40AAV |
| EHP-42 | パッケージ型空調機(ペア機) | 4F電子顕微鏡室 | 1 | 台 | ダイキン工業(株)室内機型式:FHGP80AB 室外機型式:RZYP80AAV |
| EHP-43 | パッケージ型空調機(ペア機) | 4F PCR室 | 1 | 台 | ダイキン工業(株)室内機型式:FHGP56A 室外機型式:RZYP56AAV |
| EHP-44 | パッケージ型空調機(ペア機) | 4F機器分析室 | 2 | 台 | ダイキン工業(株)室内機型式:FHGP56A 室外機型式:RZYP56AAV |
| EHP-45 | パッケージ型空調機(ペア機) | 4F病理検査室 | 1 | 台 | ダイキン工業(株)室内機型式:FHGP56A 室外機型式:RZYP112AA |
| SF-1 | 排煙ファン | 屋上 | 1 | 台 | (株)ミツヤ送風機製作所 LLE#5ー4M |
| SF-2 | 排煙ファン | 屋上 | 1 | 台 | (株)ミツヤ送風機製作所 LLE#4 1/2ー4M |
| | 低水位排水用 水中ハイスピンポンプ | キッズルームこすもす園庭 電気ハンドホール内 | 1 | 台 | (株)鶴見製作所 型式:LSRE2.4S |