

別紙2 技術提案書の審査の視点

市が要求する柏市第二清掃工場(以下, 本件施設)の運営管理を達成するため, 本件施設の運営管理で求める事項について, 技術提案書の審査(入札説明書における第二段階資格審査)を行うものとする。

技術提案書の内容は, 表の審査基準により審査を行うものとし, 審査内容は表2 技術提案書の審査の内容のとおりとする。

表1 審査の基準

評価	評価内容
可	当該審査内容を満足している。
不可	当該審査内容を満足していると認められない。

各評価項目のうち1項目でも「不可」の評価がある場合は, 長期間に及ぶ事業遂行能力や技術能力を有しているとは認められず, 失格とする。

表2 技術提案書の審査の内容

資料名	審査内容						
1-1 公害防止対策等 <table border="1" data-bbox="261 412 703 938"> <tr> <td data-bbox="261 412 703 479">(1) 大気汚染対策</td> <td data-bbox="703 412 1364 938" rowspan="5"> 各対策に関する要求水準上の要件を満たしていること。 また、個別設備あるいは一連の設備における各種公害防止対策について示されていること。複数箇所に対策を講ずる場合については、具体的にその設備名とその対策内容が示されていること。特に、(1)については、ばいじん、塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、ダイオキシン類、一酸化炭素、水銀のそれぞれの対策について別々に明示し、保証できる値が記入されていること。 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="261 479 703 546">(2) 水質汚染対策</td> </tr> <tr> <td data-bbox="261 546 703 613">(3) 騒音防止対策</td> </tr> <tr> <td data-bbox="261 613 703 680">(4) 振動防止対策</td> </tr> <tr> <td data-bbox="261 680 703 938">(5) 悪臭防止対策</td> </tr> </table>	(1) 大気汚染対策	各対策に関する要求水準上の要件を満たしていること。 また、個別設備あるいは一連の設備における各種公害防止対策について示されていること。複数箇所に対策を講ずる場合については、具体的にその設備名とその対策内容が示されていること。特に、(1)については、ばいじん、塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、ダイオキシン類、一酸化炭素、水銀のそれぞれの対策について別々に明示し、保証できる値が記入されていること。	(2) 水質汚染対策	(3) 騒音防止対策	(4) 振動防止対策	(5) 悪臭防止対策	
(1) 大気汚染対策	各対策に関する要求水準上の要件を満たしていること。 また、個別設備あるいは一連の設備における各種公害防止対策について示されていること。複数箇所に対策を講ずる場合については、具体的にその設備名とその対策内容が示されていること。特に、(1)については、ばいじん、塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、ダイオキシン類、一酸化炭素、水銀のそれぞれの対策について別々に明示し、保証できる値が記入されていること。						
(2) 水質汚染対策							
(3) 騒音防止対策							
(4) 振動防止対策							
(5) 悪臭防止対策							
1-2 搬入搬出業務について	以下に示す要求水準書の要件を満たし、一般廃棄物の受入において、処理不適物を排除し、適正な処理を行うための方策が提案されていること。 <ul style="list-style-type: none"> 要求水準書 4 (3) ア「処理対象物の受入れ」、5 (3)「処理不適物の搬出、処理・処分」、9 (1) エ「分別区分」 						
2 主要機器の補修等計画	運営期間終了後において1年程度の使用可能な施設状態を維持できることにつき、合理的に説明されていること他、以下に示す要求水準書の要件を満たしていること。 <ul style="list-style-type: none"> 要求水準書 4 (2)「運営管理の事前準備」、4 (3) ウ「維持管理、補修等業務」 						
3 運営管理体制に係る提案資料 <table border="1" data-bbox="261 1617 703 1993"> <tr> <td data-bbox="261 1617 703 1852">(1) 運転管理体制</td> <td data-bbox="703 1617 1364 1852"> 実施体制及び配置人員の業務経歴の提出が可能であるほか、以下に示す要求水準書の要件を満たしていること。 <ul style="list-style-type: none"> 要求水準書 7 (5)「運営管理のための人員等」 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="261 1852 703 1993">(2) 有資格者の選任</td> <td data-bbox="703 1852 1364 1993"> 有資格者の選任が可能であるほか、以下に示す要求水準書の要件を満たしていること。 <ul style="list-style-type: none"> 要求水準書 7 (5)「運営管理のための人 </td> </tr> </table>	(1) 運転管理体制	実施体制及び配置人員の業務経歴の提出が可能であるほか、以下に示す要求水準書の要件を満たしていること。 <ul style="list-style-type: none"> 要求水準書 7 (5)「運営管理のための人員等」 	(2) 有資格者の選任	有資格者の選任が可能であるほか、以下に示す要求水準書の要件を満たしていること。 <ul style="list-style-type: none"> 要求水準書 7 (5)「運営管理のための人 			
(1) 運転管理体制	実施体制及び配置人員の業務経歴の提出が可能であるほか、以下に示す要求水準書の要件を満たしていること。 <ul style="list-style-type: none"> 要求水準書 7 (5)「運営管理のための人員等」 						
(2) 有資格者の選任	有資格者の選任が可能であるほか、以下に示す要求水準書の要件を満たしていること。 <ul style="list-style-type: none"> 要求水準書 7 (5)「運営管理のための人 						

資料名		審査内容
		員等」
	(3) 地元雇用の促進	<p>地元での雇用が可能である根拠を提示できるほか、以下に示す要求水準書の要件を満たしていること。</p> <ul style="list-style-type: none"> 要求水準書 7 (5) 「運営管理のための人員等」
4	運営管理計画に係る提案資料	
	(1) 法定検査・定期保守点検項目	<p>本件施設の運営管理に必要とされる法定検査・定期点検項目が記載されていることのほか、以下に示す要求水準書の要件を満たしていること。</p> <ul style="list-style-type: none"> 要求水準書 7 (1) 「基本的な事項」, (3) 運営管理における計測管理
	(2) 維持管理スケジュール	法定点検・定期保守点検, 補修等のスケジュールが提示されていること。
	(3) 燃料・副資材使用計画	燃料・副資材使用計画が提示されていること。
	(4) 電力供給計画	焼却炉の運転計画とともに、それに基づく施設の電力量, 買電費用や CO2 排出量の計画, 余剰電力の条件と増加のための方策が示されていること。
	(5) 予備品・消耗品リスト	予備品・消耗品リストが提示されていること。
	(6) 運営管理概要説明書	運転, 維持管理, 補修等のそれぞれにおける考え方が提示されていること。