

市有建築物の耐震化状況

(令和5年4月1日現在)

令和5年6月

柏市

目 次

はじめに	1
1 対象建築物	1
2 耐震性能の評価方法	1
3 市有建築物の耐震化状況	
(1) 部局別総括表	
(ア) 対象建築物全体	3
(イ) 特定建築物及び震災時に応急活動拠点となる建築物等	4
(ウ) 特定建築物かつ震災時に応急活動拠点となる建築物等	5
(エ) 特定建築物	6
(オ) 震災時に応急活動拠点となる建築物等（特定建築物含む）	7
(カ) その他（特定建築物及び震災時に応急活動拠点となる建築物等 以外の建築物）	8
(2) 部局別耐震化状況一覧	
凡例	10
市長部局	11
上下水道局	17
消防局	18
教育委員会・小中学校以外	21
教育委員会・小学校	22
教育委員会・中学校	28

はじめに

柏市耐震改修促進計画の策定に伴い、当計画に基づいた市有建築物の耐震化状況を公表します。また、耐震化が必要な市有建築物については、耐震化整備方針を定め、計画的に耐震改修を進めていきます。

1 対象建築物

特定建築物^{※1}、震災時に応急活動拠点となる建築物等^{※2}及び非木造で2階以上又は200㎡以上の建築物^{※3}を対象に、耐震化状況を公表します。

ただし、機械室・倉庫・車庫・渡り廊下等の付属建築物や、民間施設との複合建築物及び国・県が所有する施設との複合建築物など、柏市単独では耐震化対策ができない建築物は除きます。

2 耐震性能の評価方法

構造関係規定について現行の基準に適合する建築物は、耐震性能^{※4}を有すると考えます。その場合、新耐震基準^{※5}で建てられた建築物は、基準に適合するため、耐震性能を有すると評価できます。一方、旧耐震基準^{※5}で建てられた建築物は、基準に適合しないため、耐震性能の有無を評価できません。そのため、耐震性能の有無を定められた方法で確認する必要があります。

旧耐震基準で建てられた建築物については、耐震診断により得られる構造耐震指標（以下、I s 値^{※6}）で評価します。

I s 値については、「平成25年国土交通省告示第1055号」において評価基準が示されており、第二次診断のI s 値が0.6以上のときは要求される耐震性能を有しており、I s 値が0.6未満のときは耐震性能が低く、補強の必要性がある、としています。

ただし、『2001年改訂版 既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準・同解説』によると、「I s 値にして0.6以上の建物には、中破以上の被害は生じない。ただし、これよりも低いI s 値の建物全てに確定的に被害が生じるのではなく、I s 値が低くなるに従って被害の割合（すなわち被害の受ける可能性）が高くなり、被害程度を推定する際に、これらのばらつきを考慮する必要がある点に留意されたい。この理由としては、地盤や地震動が場所によって異なること（すなわち入力地震動のばらつき）、材料強度、強度・靱性の評価、施工性のばらつき（すなわち構造性能のばらつき）が存在することが考えられる。」とされています。

なお、鉄筋コンクリート造の建築物については、第一次診断法による場合はI s 値が0.8^{※7}以上か否かで判断します。

※1 本公表における特定建築物とは、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」第14条の「特定既存耐震不適格建築物」と同等の用途・規模のものをいいます。

- ※2 震災時に応急活動拠点となる建築物等とは、「柏市地域防災計画（震災編）」等において耐震化が必要とされる建築物（震災対策の指揮・実行，医療・救護，応急復旧活動，災害情報の発信・収集，負傷者の受け入れとなる施設，避難者の受け入れとなる施設，ライフライン施設，社会福祉施設等）をいいます。
- ※3 非木造で2階以上または200㎡以上の建築物とは、「柏市有建築物保全計画」に定める保全対象建築物をいいます。なお，敷地単位で考えているため，2階以上または200㎡以上ではない建築物も含まれています。
- ※4 耐震性能とは，建築物の構造体が地震に対して保有する耐力（性能）のことをいいます。
- ※5 新耐震基準とは，「建築基準法」における構造関係規定に定められている建築構造の技術的基準のことで，昭和56年（1981年）6月の改正時において大幅に改正されました。本公表においては，改正前の基準によって建築された建築物を「旧耐震基準」，改正後の基準によって建築された建築物を「新耐震基準」としています。
- ※6 I_s 値とは，構造耐震指標値のことで，建物の耐震性能を表します。
- ※7 『2001年改訂版 既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準・同解説』P. 30

3 市有建築物の耐震化状況

(1) 部局別総括表

(7) 対象建築物全体

令和5年4月1日現在

部 局 名	総棟数 (a)	新耐震 基 準 (b)	旧 耐 震 基 準 (c)						耐震化率 (b+e+g)/a	
			耐震性有 (e)	診 断 済 (d)			合 計 (e+g+h)	未診断 (i)		
				要 補 強 (f)						
				補強済 (g)	未補強 (h)	小計 (g+h)				
市 全 体	583棟	296棟	287棟	115棟	162棟	4棟	166棟	281棟	6棟	98.28%
市 長 部 局	203棟	112棟	91棟	63棟	20棟	3棟	23棟	86棟	5棟	96.06%
上 下 水 道 局	9棟	3棟	6棟	4棟	2棟	0棟	2棟	6棟	0棟	100.00%
消 防 局	56棟	53棟	3棟	0棟	2棟	1棟	3棟	3棟	0棟	98.21%
教 育 委 員 会 (小中学校以外)	21棟	10棟	11棟	7棟	3棟	0棟	3棟	10棟	1棟	95.24%
教 育 委 員 会 (小学校・中学校)	294棟	118棟	176棟	41棟	135棟	0棟	135棟	176棟	0棟	100.00%

※ 対象規模は非木造で2階以上又は200㎡以上。
 なお、敷地単位で考えるため、2階以上または
 200㎡以上ではない建築物も含まれています。

(イ) 特定建築物及び震災時に応急活動拠点となる建築物等

令和5年4月1日現在

部 局 名	総棟数 (a)	新耐震 基 準 (b)	旧 耐 震 基 準 (c)						耐震化率 (b+e+g)/a	
			診 断 済 (d)					未診断 (i)		
			耐震性有 (e)	要 補 強 (f)			合 計 (e+g+h)			
				補強済 (g)	未補強 (h)	小計 (g+h)				
市 全 体	499棟	250棟	249棟	93棟	156棟	0棟	156棟	249棟	0棟	100.00%
市 長 部 局	127棟	67棟	60棟	43棟	17棟	0棟	17棟	60棟	0棟	100.00%
上 下 水 道 局	8棟	3棟	5棟	3棟	2棟	0棟	2棟	5棟	0棟	100.00%
消 防 局	55棟	53棟	2棟	0棟	2棟	0棟	2棟	2棟	0棟	100.00%
教 育 委 員 会 (小中学校以外)	18棟	9棟	9棟	7棟	2棟	0棟	2棟	9棟	0棟	100.00%
教 育 委 員 会 (小学校・中学校)	291棟	118棟	173棟	40棟	133棟	0棟	133棟	173棟	0棟	100.00%

※ 分類Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ

※ 対象規模は非木造で2階以上又は200㎡以上。
 なお、敷地単位で考えるため、2階以上または
 200㎡以上ではない建築物も含まれています。

(ウ) 特定建築物かつ震災時に応急活動拠点となる建築物等

令和5年4月1日現在

部 局 名	総棟数 (a)	新耐震 基 準 (b)	旧 耐 震 基 準 (c)						耐震化率 (b+e+g)/a	
			耐震性有 (e)	診 断 済 (d)			合 計 (e+g+h)	未診断 (i)		
				要 補 強 (f)						
				補強済 (g)	未補強 (h)	小計 (g+h)				
市 全 体	115棟	37棟	78棟	22棟	56棟	0棟	56棟	78棟	0棟	100.00%
市 長 部 局	43棟	17棟	26棟	16棟	10棟	0棟	10棟	26棟	0棟	100.00%
上 下 水 道 局	3棟	2棟	1棟	1棟	0棟	0棟	0棟	1棟	0棟	100.00%
消 防 局	3棟	2棟	1棟	0棟	1棟	0棟	1棟	1棟	0棟	100.00%
教 育 委 員 会 (小中学校以外)	3棟	1棟	2棟	1棟	1棟	0棟	1棟	2棟	0棟	100.00%
教 育 委 員 会 (小学校・中学校)	63棟	15棟	48棟	4棟	44棟	0棟	44棟	48棟	0棟	100.00%

※ 分類 I

(I) 特定建築物

令和5年4月1日現在

部 局 名	総棟数 (a)	新耐震 基 準 (b)	旧 耐 震 基 準 (c)						耐震化率 (b+e+g)/a	
			耐震性有 (e)	診 断 済 (d)			合 計 (e+g+h)	未診断 (i)		
				要 補 強 (f)						
				補強済 (g)	未補強 (h)	小計 (g+h)				
市 全 体	385棟	164棟	221棟	75棟	146棟	0棟	146棟	221棟	0棟	100.00%
市 長 部 局	71棟	34棟	37棟	27棟	10棟	0棟	10棟	37棟	0棟	100.00%
上 下 水 道 局	3棟	2棟	1棟	1棟	0棟	0棟	0棟	1棟	0棟	100.00%
消 防 局	3棟	2棟	1棟	0棟	1棟	0棟	1棟	1棟	0棟	100.00%
教 育 委 員 会 (小中学校以外)	17棟	8棟	9棟	7棟	2棟	0棟	2棟	9棟	0棟	100.00%
教 育 委 員 会 (小学校・中学校)	291棟	118棟	173棟	40棟	133棟	0棟	133棟	173棟	0棟	100.00%

※ 分類 I + II

(才) 震災時に応急活動拠点となる建築物等（特定建築物を含む）

令和5年4月1日現在

部 局 名	総棟数 (a)	新耐震 基 準 (b)	旧 耐 震 基 準 (c)						耐震化率 (b+e+g)/a	
			耐震性有 (e)	診 断 済 (d)			合 計 (e+g+h)	未診断 (i)		
				要 補 強 (f)						
				補強済(g)	未補強(h)	小計(g+h)				
市 全 体	229棟	123棟	106棟	40棟	66棟	0棟	66棟	106棟	0棟	100.00%
市 長 部 局	99棟	50棟	49棟	32棟	17棟	0棟	17棟	49棟	0棟	100.00%
上 下 水 道 局	8棟	3棟	5棟	3棟	2棟	0棟	2棟	5棟	0棟	100.00%
消 防 局	55棟	53棟	2棟	0棟	2棟	0棟	2棟	2棟	0棟	100.00%
教育委員会 (小中学校以外)	4棟	2棟	2棟	1棟	1棟	0棟	1棟	2棟	0棟	100.00%
教育委員会 (小学校・中学校)	63棟	15棟	48棟	4棟	44棟	0棟	44棟	48棟	0棟	100.00%

※ 分類Ⅰ＋Ⅲ

※ 対象規模は非木造で2階以上又は200㎡以上。
 なお、敷地単位で考えるため、2階以上または
 200㎡以上ではない建築物も含まれています。

(カ) その他（特定建築物及び震災時に応急活動拠点となる建築物等以外の建築物）

令和5年4月1日現在

部 局 名	総棟数 (a)	新耐震 基 準 (b)	旧 耐 震 基 準 (c)						耐震化率 (b+e+g)/a	
			耐震性有 (e)	診 断 済 (d)			合 計 (e+g+h)	未診断 (i)		
				要 補 強 (f)						
				補強済(g)	未補強(h)	小計(g+h)				
市 全 体	84棟	46棟	38棟	22棟	6棟	4棟	10棟	32棟	6棟	88.10%
市 長 部 局	76棟	45棟	31棟	20棟	3棟	3棟	6棟	26棟	5棟	89.47%
上 下 水 道 局	1棟	0棟	1棟	1棟	0棟	0棟	0棟	1棟	0棟	0.00%
消 防 局	1棟	0棟	1棟	0棟	0棟	1棟	1棟	1棟	0棟	0.00%
教育委員会 (小中学校以外)	3棟	1棟	2棟	0棟	1棟	0棟	1棟	1棟	1棟	66.67%
教育委員会 (小学校・中学校)	3棟	0棟	3棟	1棟	2棟	0棟	2棟	3棟	0棟	0.00%

※ (7) - (分類 I + II + III)

※ 対象規模は非木造で2階以上又は200㎡以上。
 なお、敷地単位で考えるため、2階以上または
 200㎡以上ではない建築物も含まれています。

(2) 部局別耐震化状況一覽

(2) 部局別耐震化状況一覧

【凡例】

担当課名	担当課の部名は略号表記（例 「総務部資産管理課」は「総：資産管理課」と表記）						
	市長部局	総	総務部	危	危機管理部	市	市民生活部
		健	健康医療部	福	福祉部	こ	こども部
		環	環境部	経	経済産業部	都	都市部
		土	土木部				
	上下水道局	水	上下水道局				
	消防局	消	消防局				
教育委員会	生	生涯学習部	教	教育総務部	学	学校教育部	
用途区分	①	学校	②	病院・診療所	③	劇場，集会場等	
	④	店舗等	⑤	ホテル，旅館等	⑥	賃貸共同住宅等	
	⑦	社会福祉施設等	⑧	消防庁等	⑨	一般庁舎	
	⑩	その他					
構造形式	RC	鉄筋コンクリート造（壁式含む）		PC	プレキャストコンクリート造		
	S	鉄骨造		SRC	鉄骨鉄筋コンクリート造		
	W	木造		CB	補強コンクリートブロック造		
耐震基準	旧	旧耐震基準（昭和56年5月31日以前の耐震基準で建築されたもの）					
	新	新耐震基準（昭和56年6月1日以降の耐震基準で建築されたもの）					
耐震化状況	—	耐震基準が「新基準」の建築物					
	未診断	耐震基準が「旧基準」で未診断の建築物					
	数値記載	耐震基準が「旧基準」で診断済の建築物の最小Is値					
	改修済	耐震基準が「旧基準」で診断済・改修済の建築物					
分類	I	特定建築物かつ震災時に応急活動拠点となる建築物等					
	II	特定建築物（震災時に応急活動拠点となる建築物等除く）					
	III	震災時に応急活動拠点となる建築物等（特定建築物除く）					
	—	その他（I・II・III以外の建築物）					
防災上の種別	A	災害対策の指揮・実行，応急復旧活動，災害情報の発信収集を行う施設等					
	B	医療救護施設，負傷者の受け入れとなる施設					
	C	避難者の受け入れとなる施設					
	D	ライフライン施設（上・下水道施設等）					
	E	社会福祉施設					
	—	その他（A～E以外の施設）					
備考	第一次診断法によるものは，「一次診断」と記入する。						

市有建築物の耐震化状況一覧 (市長部局)

※1 CB造は、第一次診断法、耐力度調査等によります。
 ※2 簡易耐震診断は診断精度が低いため、Is値はあくまで目安と考え、総括表上では「未診断」扱いとします。

令和5年4月1日現在

番号	担当課名	施設名称	建築名称	用途区分	構造・規模等			建築年月	耐震基準	耐震化状況	分類	防災上の種別	備考
					構造	階数	延べ面積(m ²)						
1	総：資産管理課	柏市役所	本庁舎 (高層棟, 低層棟, 食堂棟)	⑨	SRC	7/2	14,015	S57・12	旧	改修済	I	A	
2	総：資産管理課	柏市役所	分庁舎1	⑨	S	3/0	2,036	S63・9	新	—	I	A	H23.4.1寄付(千葉県)
3	総：資産管理課	柏市役所	書庫棟	⑨	S	3/0	945	S54・3	旧	改修済	—	—	
4	総：資産管理課	柏市役所	分室1	⑩	S	2/0	494	H6・11	新	—	—	—	
5	総：資産管理課	柏市役所	分室2	⑩	S	2/0	178	S59・2	新	—	—	—	
6	総：資産管理課	柏市役所	分室4	⑩	S	2/0	273	S63・3	新	—	—	—	
7	危：防災安全課	増尾台防災会館	防災備蓄倉庫	⑩	RC	2/0	355	S50・12	旧	改修済	Ⅲ	A	
8	危：防災安全課	西原中防災備蓄倉庫	防災備蓄倉庫	⑩	S	2/0	100	H9・3	新	—	Ⅲ	A	
9	市：沼南支所	沼南庁舎	第一庁舎	⑨	RC	2/0	1,298	S41・3	旧	改修済	I	A	
10	市：沼南支所	沼南庁舎	第二庁舎	⑨	RC・S	6/1	5,439	S59・3	新	—	I	A	
11	市：沼南支所	藤ヶ谷区民館		③	S	1/0	297	H31・3	新	—	Ⅲ	C	
12	市：市民活動支援課	柏中央近隣センター	アミュゼ柏	③	SRC	5/1	5,569	H10・10	新	—	I	A・C	
13	市：市民活動支援課	西原近隣センター	事務所	③	S	2/0	653	S54・3	旧	0.76	Ⅲ	A・C	
14	市：市民活動支援課	西原近隣センター	体育館	③	S	1/0	611	S62・6	新	—	Ⅲ	C	
15	市：市民活動支援課	豊四季台近隣センター	事務所	③	RC	2/0	1,090	S54・2	旧	0.94	Ⅲ	A・C	
16	市：市民活動支援課	豊四季台近隣センター	体育館	③	S	1/0	999	H9・3	新	—	Ⅲ	C	
17	市：市民活動支援課	南部近隣センター	事務所	③	RC	2/0	1,498	S54・3	旧	改修済	Ⅲ	A・C	
18	市：市民活動支援課	南部近隣センター	体育館	③	S	2/0	798	H5・9	新	—	Ⅲ	C	
19	市：市民活動支援課	田中近隣センター	事務所	③	RC	2/0	1,032	S54・3	旧	0.8	Ⅲ	A・C	
20	市：市民活動支援課	田中近隣センター	体育館	③	S	1/0	534	S54・3	旧	改修済	Ⅲ	C	
21	市：市民活動支援課	永楽台近隣センター	事務所	③	RC	2/0	849	S55・3	旧	0.815	Ⅲ	A・C	
22	市：市民活動支援課	布施近隣センター	事務所	③	RC	2/0	1,272	S55・3	旧	改修済	Ⅲ	A・C	
23	市：市民活動支援課	増尾近隣センター	事務所	③	RC	2/0	984	S56・2	旧	改修済	Ⅲ	A・C	
24	市：市民活動支援課	増尾近隣センター	体育館	③	S	2/0	589	S56・3	旧	0.8	Ⅲ	C	
25	市：市民活動支援課	光ヶ丘近隣センター	事務所	③	RC	2/0	1,460	S57・3	旧	1.26	Ⅲ	A・C	
26	市：市民活動支援課	新富近隣センター	事務所	③	RC・S	2/1	1,146	S57・3	新	—	Ⅲ	A・C	
27	市：市民活動支援課	富里近隣センター	事務所	③	RC	1/0	598	S58・3	新	—	Ⅲ	A・C	
28	市：市民活動支援課	高田近隣センター	事務所, 体育館, 調理実習室	③	RC・S	2/0	1,245	S58・3	新	—	Ⅲ	A・C	
29	市：市民活動支援課	松葉近隣センター	事務所, 体育館	③	RC	2/0	1,576	S62・9	新	—	Ⅲ	A・C	
30	市：市民活動支援課	藤心近隣センター	事務所	③	RC	2/0	995	S62・9	新	—	Ⅲ	A・C	
31	市：市民活動支援課	酒井根近隣センター	事務所, 体育館	③	RC	2/0	1,146	H2・3	新	—	Ⅲ	A・C	
32	市：市民活動支援課	旭町近隣センター	事務所, 体育館	③	RC・S	2/0	1,354	H7・9	新	—	Ⅲ	A・C	
33	市：市民活動支援課	新田原近隣センター	事務所, 体育館	③	S	2/0	1,143	S59・9	新	—	Ⅲ	A・C	
34	市：市民活動支援課	高柳近隣センター	事務所	③	RC	2/0	1,079	H7・3	新	—	Ⅲ	A・C	
35	市：市民活動支援課	根戸近隣センター	事務所	③	RC	2/0	763	S44・3	旧	改修済	Ⅲ	C	

市有建築物の耐震化状況一覧 (市長部局)

※1 CB造は、第一次診断法、耐力度調査等によります。
 ※2 簡易耐震診断は診断精度が低いため、Is値はあくまで目安と考え、総括表上では「未診断」扱いとします。

令和5年4月1日現在

番号	担当課名	施設名称	建築名称	用途区分	構造・規模等			建築年月	耐震基準	耐震化状況	分類	防災上の種別	備考
					構造	階数	延べ面積(m ²)						
36	市：市民活動支援課	根戸近隣センター	体育館	③	S	1/0	651	S58・8	新	—	Ⅲ	C	
37	市：市民活動支援課	柏ビレジ近隣センター	事務所	③	S	1/0	399	S56・11	新	—	—	—	
38	市：市民活動支援課	北部近隣センター	事務所、体育館	③	RC	2/0	995	H2・3	新	—	Ⅲ	C	
39	市：市民活動支援課	沼南近隣センター	事務所	③	S・RC	4/1	3,775	S53・1	旧	改修済	I	A・C	
40	市：市民活動支援課	手賀近隣センター	事務所	③	RC	1/0	667	H29・3	新	—	Ⅲ	A・C	
41	市：市民活動支援課	柏市民文化会館	大・小ホール	③	RC	4/0	5,734	S47・7	旧	改修済	I	C	大ホール 改修済 小ホール Is値=0.66
42	市：スポーツ課	柏市中央体育館	体育館、管理棟	⑩	RC	3/0	7,585	S52・2	旧	0.675	I	C	中央体育館 Is値=2.532 管理棟 Is値=0.675
43	市：スポーツ課	柏市中央体育館	弓道場	⑩	S	1/0	357	H1・5	新	—	—	—	
44	市：スポーツ課	柏市中央体育館	相撲場	⑩	S	1/0	316	H5・3	新	—	—	—	
45	市：スポーツ課	柏市富勢運動場	管理事務所	⑩	S	2/0	403	H10・4	新	—	—	—	
46	市：スポーツ課	柏市沼南体育館	体育館	⑩	SRC	2/1	5,976	H6・9	新	—	I	A	
47	市：スポーツ課	ひばりが丘市民プール	管理棟	⑩	RC	1/0	391	S43・7	旧	1.67	—	—	
48	市：スポーツ課	逆井市民プール	管理棟	⑩	RC	1/0	431	S59・7	新	—	—	—	
49	市：スポーツ課	船戸市民プール	管理棟	⑩	RC	2/0	379	S58・2	新	—	—	—	
50	市：スポーツ課	大津ヶ丘市民プール	管理棟(大津ヶ丘公園)	⑩	RC	2/0	279	S53・3	旧	2.1	—	—	
51	健：地域医療推進課	柏地域医療連携センター	総合福祉施設	⑦	S	2/0	1,042	H25・12	新	—	—	—	
52	健：医療公社管理課	市立柏病院	外来管理治療棟	②	RC	2/0	5,246	S51・11	旧	0.917	I	B	
53	健：医療公社管理課	市立柏病院	病棟	②	RC	4/0	4,323	S53・3	旧	改修済	I	B	
54	健：医療公社管理課	市立柏病院	サービス棟	②	RC	1/0	997	S53・3	旧	1.662	I	B	
55	健：医療公社管理課	市立柏病院	事務所	②	S	2/0	359	H22・3	新	—	I	B	
56	健：医療公社管理課	介護老人保健施設	はみんぐ	⑦	RC	3/0	4,556	H10・3	新	—	I	E	
57	健：高齢者支援課	老人福祉センター	柏寿荘	⑦	RC	1/1	1,159	S49・7	旧	1.18	I	C・E	
58	健：高齢者支援課	南部老人福祉センター		⑦	RC	2/0	1,546	H5・10	新	—	I	C・E	
59	健：高齢者支援課	沼南老人福祉センター	いこい荘	⑦	RC	2/0	756	S59・3	新	—	Ⅲ	C・E	
60	健：高齢者支援課	北柏ディサービスセンター		⑦	RC	1/0	511	H12・2	新	—	Ⅲ	E	
61	健：地域包括支援課	介護予防センター	いきいきプラザ	⑦	S	2/0	579	H13・3	新	—	Ⅲ	E	
62	健：地域包括支援課	介護予防センター	ほのぼのプラザますお	⑦	S	2/0	588	H14・3	新	—	—	E	
63	福：障害福祉課	青和園	園舎	⑦	RC	2/0	863	S49・6	旧	0.78	Ⅲ	E	増築部分(280.4m ²)含む
64	福：障害福祉課	朋生園	園舎	⑦	RC	1/0	790	S61・2	新	—	Ⅲ	E	
65	福：障害福祉課	ひまわり園	園舎	⑦	S	1/0	310	H2・9	新	—	Ⅲ	E	
66	福：障害福祉課	第2ひまわり園	園舎	⑦	S	1/0	206	H8・9	新	—	Ⅲ	E	
67	福：障害福祉課	美南園	園舎	⑦	RC	2/0	539	S47・3	旧	0.89	Ⅲ	E	
68	健：健康増進課	柏市沼南保健センター		⑩	RC	2/1	870	H1・3	新	—	—	—	
69	健：健康増進課	柏市保健勤労会館	柏市中央保健センター	⑩	RC・S	2/0	1,774	S62・3	新	—	—	—	

市有建築物の耐震化状況一覧 (市長部局)

※1 CB造は、第一次診断法、耐力度調査等によります。
 ※2 簡易耐震診断は診断精度が低いため、Is値はあくまで目安と考え、総括表上では「未診断」扱いとします。

令和5年4月1日現在

番号	担当課名	施設名称	建築名称	用途区分	構造・規模等			建築年月	耐震基準	耐震化状況	分類	防災上の種別	備考
					構造	階数	延べ面積(m ²)						
70	健 : 総務企画課	総合保健医療福祉施設	ウェルネス柏	⑨	RC	5 / 1	9,826	H 2 2 . 1	新	—	I	B・E	
71	健 : 動物愛護ふれあいセンター	動物愛護ふれあいセンター	事務所	⑩	RC	1 / 0	656	H 2 6 . 5	新	—	—	—	
72	こ : 子育て支援課	旧豊四季台児童センター		⑩	CB・S	1 / 0	369	S 4 5 . 8	旧	診断済 ※1	—	—	S造 遊戯室 Is値=0.9 (H20年度診断) CB造 H21年度耐力度調査 R3.4.1より防災備蓄倉庫として使用 R4年度で防災備蓄倉庫としての使用終了 R6年度解体予定
73	こ : 子育て支援課	旧豊四季台児童センター		⑩	CB	1 / 0	176	S 4 8 . 2	旧	診断済 ※1	—	—	H21年度耐力度調査 R3.4時点で使用なし、R6年度解体予定
74	こ : 子育て支援課	高柳児童センター		⑦	S	2 / 0	539	S 6 2 . 3	新	—	Ⅲ	E	
75	こ : 子育て支援課	しこだ児童センター		⑦	S	2 / 0	442	S 5 7 . 3	新	—	Ⅲ	E	
76	こ : 子育て支援課	豊四季台児童センター	児童センター	⑦	RC・S	2 / 1	983	S 5 1 . 2	旧	改修済	I	E	R3.4.1より移転 (旧豊四季乳児保育園)
77	こ : 保育運営課	桜台保育園	園舎	⑦	RC	2 / 1	1,397	S 4 9 . 1 2	旧	0.76	I	E	
78	こ : 保育運営課	若葉保育園	園舎(A棟, B棟), 渡り廊下	⑦	RC	2 / 0	1,011	S 4 6 . 3	旧	改修済	I	E	
79	こ : 保育運営課	あけぼの保育園	園舎	⑦	RC	2 / 0	573	S 4 7 . 3	旧	改修済	I	E	
80	こ : 保育運営課	東中新宿保育園	園舎	⑦	RC	2 / 0	1,086	S 5 5 . 3	旧	0.96	I	E	
81	こ : 保育運営課	豊住保育園	園舎, 遊戯室	⑦	RC	2 / 0	844	S 4 9 . 3	旧	0.72	I	E	
82	こ : 保育運営課	豊住保育園	0歳児室	⑦	RC	1 / 0	92	S 5 6 . 3	旧	1.2	I	E	
83	こ : 保育運営課	土南部保育園	園舎, 0歳児室	⑦	RC・S	1 / 0	665	S 5 0 . 1	旧	1.32	Ⅲ	E	
84	こ : 保育運営課	土南部保育園	5歳児室	⑦	RC	1 / 0	227	S 5 1 . 1	旧	2.52	Ⅲ	E	
85	こ : 保育運営課	西原保育園	園舎	⑦	RC	2 / 0	915	S 5 2 . 1	旧	0.98	I	E	
86	こ : 保育運営課	豊町保育園	園舎	⑦	RC	2 / 0	1,202	S 5 3 . 3	旧	1.146	I	E	
87	こ : 保育運営課	富士見保育園	園舎, 遊戯室	⑦	RC・S	2 / 0	828	S 5 3 . 3	旧	0.83	I	E	
88	こ : 保育運営課	富士見保育園	0歳児室	⑦	S	1 / 0	102	H 1 3 . 3	新	—	I	E	
89	こ : 保育運営課	田中保育園	園舎, 遊戯室	⑦	RC	1 / 0	862	S 5 4 . 2	旧	1.27	Ⅲ	E	
90	こ : 保育運営課	酒井根保育園	園舎	⑦	RC	2 / 0	1,710	S 5 4 . 3	旧	0.65	I	E	
91	こ : 保育運営課	名戸ヶ谷保育園	保育・遊戯室	⑦	RC	1 / 0	1,056	S 5 4 . 3	旧	1.64	Ⅲ	E	
92	こ : 保育運営課	名戸ヶ谷保育園	0歳児室	⑦	S	1 / 0	90	H 8 . 1 2	新	—	Ⅲ	E	
93	こ : 保育運営課	旭町保育園	園舎	⑦	RC	2 / 0	1,036	S 5 5 . 2	旧	1.02	I	E	
94	こ : 保育運営課	東町保育園	園舎	⑦	RC	2 / 0	1,079	S 5 5 . 3	旧	0.98	I	E	
95	こ : 保育運営課	高野台保育園	園舎	⑦	RC	2 / 0	1,080	S 5 6 . 2	旧	0.77	I	E	
96	こ : 保育運営課	しこだ保育園	園舎	⑦	RC	2 / 0	1,077	S 5 6 . 3	旧	0.94	I	E	
97	こ : 保育運営課	松葉保育園	園舎	⑦	RC	2 / 0	1,304	S 5 8 . 3	新	—	I	E	
98	こ : 保育運営課	富勢保育園	園舎	⑦	RC	2 / 0	1,199	H 1 0 . 8	新	—	I	E	
99	こ : 保育運営課	高柳保育園	園舎	⑦	RC	2 / 0	492	S 5 8 . 3	新	—	Ⅲ	E	
100	こ : 保育運営課	高柳西保育園	園舎	⑦	RC	2 / 0	632	H 9 . 3	新	—	I	E	
101	こ : 保育運営課	豊四季保育園	園舎	⑦	S	2 / 0	1,880	R 1 . 1 1	新	—	I	E	リース契約(R11.10まで)

市有建築物の耐震化状況一覧 (市長部局)

※1 CB造は、第一次診断法、耐力度調査等によります。
 ※2 簡易耐震診断は診断精度が低いため、Is値はあくまで目安と考え、総括表上では「未診断」扱いとします。

令和5年4月1日現在

番号	担当課名	施設名称	建築名称	用途区分	構造・規模等			建築年月	耐震基準	耐震化状況	分類	防災上の種別	備考
					構造	階数	延べ面積(m ²)						
102	こ : 保育運営課	増尾保育園	園舎	⑦	S	2/0	913	H 2 2・ 6	新	—	I	E	R2. 4. 1寄付
103	環 : 北部クリーンセンター	北部クリーンセンター	事務所, 焼却施設	⑩	S・RC	5/1	7,991	H 3・ 3	新	—	I	D	
104	環 : 北部クリーンセンター	北部クリーンセンター	車庫, 機械室	⑩	S	1/0	591	S 4 8・ 6	旧	改修済	I	D	
105	環 : 北部クリーンセンター	北部クリーンセンター	粗大ゴミ処理施設	⑩	RC・S	4/0	1,018	S 5 2・ 8	旧	改修済	I	D	RC造 破碎室 Is値=1.13 S造 選別棟 改修済
106	環 : 北部クリーンセンター	布施最終処分場	旧水処理棟	⑩	S	2/0	286	S 5 5・ 3	旧	改修済	Ⅲ	D	
107	環 : 北部クリーンセンター	柏市最終処分場	新水処理棟	⑩	S	1/0	307	H 4・ 3	新	—	Ⅲ	D	
108	環 : 北部クリーンセンター	前原会館		③	S	1/0	273	S 5 9・ 3	新	—	—	—	
109	環 : 北部クリーンセンター	船戸会館		③	S	1/0	268	S 6 3・ 2	新	—	—	—	
110	環 : 北部クリーンセンター	山高野自治会館		③	S	1/0	265	S 6 3・ 3	新	—	—	—	
111	環 : 南部クリーンセンター	南部クリーンセンター	収集事務所	⑩	S	2/0	1,088	H 3・ 2	新	—	Ⅲ	D	
112	環 : 南部クリーンセンター	南部クリーンセンター	管理事務所, 焼却場	⑩	RC・S	4/2	23,067	H 1 7・ 3	新	—	I	D	
113	環 : 南部クリーンセンター	南部クリーンセンター	倉庫	⑩	S	1/0	382	H 3・ 2	新	—	Ⅲ	D	
114	環 : 南部クリーンセンター	南部クリーンセンター	車庫2	⑩	S	1/0	540	H 3・ 2	新	—	Ⅲ	D	
115	環 : 南部クリーンセンター	南部クリーンセンター	車庫3	⑩	S	1/0	202	H 3・ 2	新	—	Ⅲ	D	
116	環 : 南部クリーンセンター	柏市第二最終処分場	汚水処理施設	⑩	S	2/0	417	H 1 6・ 3	新	—	Ⅲ	D	
117	環 : 廃棄物政策課	柏市リサイクルプラザ		⑩	S	3/1	7,661	H 1 4・ 3	新	—	I	D	
118	環 : 環境サービス課	山高野浄化センター	管理棟	⑩	RC	2/0	903	S 5 8・ 3	旧	1	Ⅲ	D	
119	環 : 環境サービス課	山高野浄化センター	処理施設	⑩	RC	1/1	3,877	S 5 8・ 3	旧	1.02	Ⅲ	D	
120	経 : 農政課	柏市都市農業センター	道の駅しょうなん(つばさ棟)	④	RC	1/0	859	H 1 3・ 3	新	—	—	—	
121	経 : 農政課	柏市都市農業センター	道の駅しょうなん(てんと棟)	④	S	1/0	2,949	R 3・ 9	新	—	—	—	
122	経 : 公設市場	卸売市場	関連食品棟 本体	④	RC	2/0	7,567	S 5 2・ 6	旧	0.61	—	—	再整備計画を検討中
123	経 : 公設市場	卸売市場	管理棟	④	S	2/0	1,407	S 4 6・ 1 0	旧	0.27	—	—	簡易耐震診断による※2 再整備計画を検討中
124	経 : 公設市場	卸売市場	関連食品棟(通路屋根部)	④	S	2/0	2,254	H 1・ 9	新	—	—	—	
125	経 : 公設市場	卸売市場	水産物買荷保管積込所	④	S	2/0	585	S 5 3・ 3	旧	0.38	—	—	簡易耐震診断による※2 再整備計画を検討中
126	経 : 公設市場	卸売市場	水産物買荷保管所	④	S	1/0	461	H 1 7・ 3	新	—	—	—	
127	経 : 公設市場	卸売市場	冷蔵庫棟	④	S	1/0	1,378	H 5・ 1 1	新	—	—	—	
128	経 : 公設市場	卸売市場	花き棟	④	S	1/0	1,215	H 3 0・ 3	新	—	—	—	
129	経 : 公設市場	卸売市場	水産棟1・2	④	S・SRC	2/0	9,404	S 4 6・ 1 0	旧	0.09	—	—	S造 水産棟1 (H27年度診断) SRC造 水産棟2 Is値=0.69 簡易耐震診断による※2 再整備計画を検討中
130	経 : 公設市場	卸売市場	青果棟	④	S	1/0	6,800	S 4 6・ 1 0	旧	改修済	—	—	
131	経 : 公設市場	卸売市場	青果倉庫棟	④	S	2/0	594	S 5 0・ 1 1	旧	0.34	—	—	再整備計画を検討中
132	経 : 公設市場	卸売市場	バナナ発酵室	④	S	1/0	677	H 4・ 6	新	—	—	—	
133	経 : 公設市場	卸売市場	サービス店舗棟	④	S	1/0	480	H 1 6・ 4	新	—	—	—	

市有建築物の耐震化状況一覧 (市長部局)

※1 CB造は、第一次診断法、耐力度調査等によります。
 ※2 簡易耐震診断は診断精度が低いため、Is値はあくまで目安と考え、総括表上では「未診断」扱いとします。

令和5年4月1日現在

番号	担当課名	施設名称	建築名称	用途区分	構造・規模等			建築年月	耐震基準	耐震化状況	分類	防災上の種別	備考
					構造	階数	延べ面積(m ²)						
134	経：公設市場	卸売市場	青果荷さばき所	④	S	1/0	228	H 3・4	新	—	—	—	
135	経：公設市場	卸売市場	水産荷さばき所	④	S	1/0	262	S 63・11	新	—	—	—	
136	経：公設市場	卸売市場	青果保冷库	④	S	1/0	207	S 60・3	新	—	—	—	
137	経：公設市場	卸売市場	塵芥集積所	④	S	2/0	222	S 53・6	旧	0.45	—	—	部分改修予定(時期は検討中) 簡易耐震診断による※2
138	都：住宅政策課	高野台改良住宅団地	1号棟	⑥	RC	4/0	889	S 40・3	旧	1.06	—	—	保有水平耐力で診断
139	都：住宅政策課	高野台改良住宅団地	2号棟	⑥	RC	4/0	889	S 41・3	旧	1.06	—	—	保有水平耐力で診断
140	都：住宅政策課	高野台改良住宅団地	3号棟	⑥	RC	4/0	889	S 41・12	旧	1.06	—	—	保有水平耐力で診断
141	都：住宅政策課	高野台改良住宅団地	4号棟	⑥	RC	4/0	889	S 43・3	旧	1.06	—	—	保有水平耐力で診断
142	都：住宅政策課	根戸団地	5号棟	⑥	RC	4/0	1,592	S 44・3	旧	1.06	II	—	保有水平耐力で診断
143	都：住宅政策課	根戸団地	6号棟	⑥	RC	4/0	1,738	S 45・3	旧	1.06	II	—	保有水平耐力で診断
144	都：住宅政策課	根戸団地	7号棟	⑥	RC	4/0	1,738	S 46・3	旧	1.06	II	—	保有水平耐力で診断
145	都：住宅政策課	根戸団地	8号棟	⑥	RC	4/0	1,512	S 48・3	旧	1.06	II	—	保有水平耐力で診断
146	都：住宅政策課	宿連寺団地	9号棟	⑥	RC	4/0	1,653	S 50・3	旧	1.06	II	—	保有水平耐力で診断
147	都：住宅政策課	高田団地	10号棟	⑥	PC	3/0	1,026	S 52・3	旧	0.71	II	—	
148	都：住宅政策課	高田団地	11号棟	⑥	PC	3/0	1,058	S 53・3	旧	0.71	II	—	
149	都：住宅政策課	高田団地	12号棟	⑥	PC	3/0	1,030	S 54・3	旧	0.71	II	—	
150	都：住宅政策課	向原団地		⑥	RC	4/0	1,019	S 47・3	旧	0.71	II	—	
151	都：住宅政策課	逆井団地	13号棟	⑥	PC	3/0	1,159	S 55・3	旧	0.71	II	—	
152	都：住宅政策課	逆井団地	14号棟	⑥	PC	3/0	1,143	S 56・2	旧	0.71	II	—	
153	都：住宅政策課	逆井団地	15号棟	⑥	PC	3/0	1,143	S 57・2	新	—	II	—	
154	都：住宅政策課	逆井団地	16号棟	⑥	PC	3/0	1,143	S 57・12	新	—	II	—	
155	都：住宅政策課	東十余二団地	1号棟	⑥	RC	3/0	764	S 59・11	新	—	—	—	
156	都：住宅政策課	東十余二団地	2号棟	⑥	RC	3/0	793	S 59・11	新	—	—	—	
157	都：住宅政策課	逆井第二団地	17号棟	⑥	RC	3/0	791	S 62・11	新	—	—	—	
158	都：住宅政策課	北柏団地	A号棟	⑥	SRC	10/0	3,354	H 4・3	新	—	II	—	
159	都：住宅政策課	北柏団地	B号棟	⑥	RC	7/0	3,033	H 10・2	新	—	II	—	
160	都：住宅政策課	北柏団地	C号棟	⑥	RC	7/0	2,283	H 6・10	新	—	II	—	
161	都：住宅政策課	北柏団地	D号棟	⑥	RC	4/0	1,309	H 6・10	新	—	II	—	
162	都：住宅政策課	北柏団地	E号棟	⑥	RC	7/0	2,790	H 13・2	新	—	II	—	
163	都：住宅政策課	塚崎団地	1号棟	⑥	PC	3/0	905	H 7・10	新	—	—	—	
164	都：住宅政策課	塚崎団地	2号棟	⑥	PC	3/0	855	H 7・10	新	—	—	—	
165	都：住宅政策課	塚崎団地	3号棟	⑥	PC	3/0	881	H 7・10	新	—	—	—	
166	都：住宅政策課	塚崎団地	4号棟	⑥	PC	3/0	922	H 8・9	新	—	—	—	
167	都：住宅政策課	塚崎団地	5号棟	⑥	PC	3/0	1,386	H 8・9	新	—	II	—	
168	都：住宅政策課	塚崎団地	6号棟	⑥	PC	3/0	881	H 9・10	新	—	—	—	

市有建築物の耐震化状況一覧 (市長部局)

※1 CB造は、第一次診断法、耐力度調査等によります。
 ※2 簡易耐震診断は診断精度が低いため、Is値はあくまで目安と考え、総括表上では「未診断」扱いとします。

令和5年4月1日現在

番号	担当課名	施設名称	建築名称	用途区分	構造・規模等			建築年月	耐震基準	耐震化状況	分類	防災上の種別	備考
					構造	階数	延べ面積(m ²)						
169	都：住宅政策課	塚崎団地	7号棟	⑥	PC	4/0	1,781	H 9・10	新	—	Ⅱ	—	
170	都：住宅政策課	塚崎団地	8号棟	⑥	PC	4/0	1,850	H 10・10	新	—	Ⅱ	—	
171	都：住宅政策課	塚崎団地	9号棟	⑥	PC	3/0	451	H 11・9	新	—	—	—	
172	都：住宅政策課	高柳第三団地	1号棟	⑥	PC	2/0	276	S 44・3	旧	診断済	—	—	H21年度保有水平耐力で診断・補強不要
173	都：住宅政策課	高柳第三団地	2号棟	⑥	PC	2/0	118	S 44・3	旧	診断済	—	—	H21年度保有水平耐力で診断・補強不要
174	都：住宅政策課	高柳第三団地	3号棟	⑥	PC	2/0	128	S 44・3	旧	診断済	—	—	H21年度保有水平耐力で診断・補強不要
175	都：住宅政策課	高柳第三団地	4号棟	⑥	PC	2/0	298	S 44・3	旧	診断済	—	—	H21年度保有水平耐力で診断・補強不要
176	都：住宅政策課	高柳第三団地	5号棟	⑥	PC	2/0	213	S 45・3	旧	診断済	—	—	H21年度保有水平耐力で診断・補強不要
177	都：住宅政策課	高柳第三団地	6号棟	⑥	PC	2/0	170	S 45・3	旧	診断済	—	—	H21年度保有水平耐力で診断・補強不要
178	都：住宅政策課	高柳第三団地	7号棟	⑥	PC	2/0	237	S 45・3	旧	診断済	—	—	H21年度保有水平耐力で診断・補強不要
179	都：住宅政策課	高柳第三団地	10号棟	⑥	PC	2/0	256	S 46・3	旧	診断済	—	—	H21年度保有水平耐力で診断・補強不要
180	都：住宅政策課	高柳第三団地	11号棟	⑥	PC	2/0	158	S 46・3	旧	診断済	—	—	H21年度保有水平耐力で診断・補強不要
181	都：住宅政策課	高柳第三団地	12号棟	⑥	PC	2/0	128	S 46・3	旧	診断済	—	—	H21年度保有水平耐力で診断・補強不要
182	都：公園緑地課	あけぼの山農業公園	本館	⑩	RC	2/1	869	S 57・3	旧	改修済	—	—	
183	都：公園緑地課	あけぼの山農業公園	加工実習館	⑩	RC	2/1	447	H 4・6	新	—	—	—	
184	都：公園緑地課	あけぼの山農業公園	展示資料館	⑩	RC	2/0	659	H 5・3	新	—	—	—	
185	都：公園緑地課	あけぼの山農業公園	展示温室	⑩	S	1/0	207	H 4・3	新	—	—	—	
186	都：公園緑地課	あけぼの山農業公園	温室	⑩	S	1/0	455	S 59・3	新	—	—	—	
187	都：公園緑地課	あけぼの山農業公園	パーベキューガーデン	⑩	S	1/0	165	H 6・3	新	—	—	—	
188	都：公園緑地課	大堀川防災レクリエーション公園管理事務所		⑩	RC	2/0	1,074	S 53・3	旧	1.04	—	—	
189	都：公園緑地課	手賀の丘公園センター	どんぐりの家	⑩	RC・W	2/0	729	H 3・10	新	—	—	—	
190	都：公園緑地課	リフレッシュプラザ		⑩	SRC	3/1	7,895	H 18・3	新	—	Ⅱ	C	
191	土：自転車対策室	柏市営駐車場		⑩	SRC	7/2	18,054	H 11・2	新	—	Ⅱ	—	区分所有 (8,760.68㎡)
192	土：自転車対策室	柏駅東口第一自転車駐輪場		⑩	S	2/0	450	S 53・9	旧	3.69	—	—	
193	土：自転車対策室	柏駅東口第三自転車駐輪場		⑩	S	3/0	2,116	S 63・3	新	—	Ⅱ	—	
194	土：自転車対策室	柏駅西口第一自転車駐輪場		⑩	S	3/1	1,995	S 57・4	新	—	Ⅱ	—	
195	土：自転車対策室	柏駅西口第七自転車駐輪場		⑩	S	3/0	1,694	H 24・3	新	—	Ⅱ	—	
196	土：自転車対策室	増尾駅西口第一自転車駐輪場		⑩	S	2/0	331	S 56・9	旧	3.23	—	—	
197	土：自転車対策室	南柏駅西口第二自転車駐輪場		⑩	S	1/0	562	H 16・3	新	—	—	—	
198	土：自転車対策室	南柏駅東口第一自転車駐輪場		⑩	S	2/1	4,148	H 19・3	新	—	Ⅱ	—	
199	土：自転車対策室	北柏駅南口第一自転車駐輪場		⑩	S	3/0	1,287	H 22・3	新	—	Ⅱ	—	
200	土：自転車対策室	篠籠田自転車保管場所		⑩	S	1/0	464	S 40・12	旧	未診断	—	—	
201	土：自転車対策室	高柳駅西口第一自転車駐輪場		⑩	S	3/0	1,202	H 31・4	新	—	—	—	
202	土：道路サービス事務所	道路サービス事務所	事務所	⑩	S	2/0	318	S 49・3	旧	0.76	Ⅲ	D	
203	土：道路サービス事務所	道路サービス事務所	車庫、詰所	⑩	S	2/0	679	S 55・4	旧	0.63	Ⅲ	D	

市有建築物の耐震化状況一覧（上下水道局）

令和5年4月1日現在

番号	担当課名	施設名称	建築名称	用途区分	構造・規模等			建築年月	耐震基準	耐震化状況	分類	防災上の種別	備考
					構造	階数	延べ面積(m ²)						
1	水：総務課	上下水道局庁舎	庁舎	⑨	RC	5/0	4,900	R 3・7	新	—	I	D	
2	水：下水道工務課	柏ビレジ排水場		⑩	RC	2/1	549	S 55・1	旧	0.6	—	—	
3	水：下水道工務課	篠籠田貯留場	管理棟	⑩	RC	2/1	1,247	S 48・3	旧	0.8	I	D	
4	水：施設管理課	柏市浄水センター	第六水源地	⑩	RC	2/2	2,592	S 62・8	新	—	I	D	
5	水：施設管理課	第三水源地	ポンプ室	⑩	RC	2/0	582	S 42・3	旧	改修済	Ⅲ	D	
6	水：施設管理課	第四水源地	ポンプ室	⑩	RC	2/0	394	S 46・2	旧	0.78	Ⅲ	D	
7	水：施設管理課	第五水源地	配水ポンプ室	⑩	RC	2/0	476	S 49・8	旧	1.05	Ⅲ	D	
8	水：施設管理課	岩井水源地	ポンプ室（新館）	⑩	RC	2/0	757.00	S 63・3	新	—	Ⅲ	D	
9	水：施設管理課	岩井水源地	ポンプ室（旧館）	⑩	RC	2/0	460.00	S 48・3	旧	改修済	Ⅲ	D	

市有建築物の耐震化状況一覧 (消防局)

令和5年4月1日現在

番号	担当課名	施設名称	建築名称	用途区分	構造・規模等			建築年月	耐震基準	耐震化状況	分類	防災上の種別	備考
					構造	階数	延べ面積(m ²)						
1	消 : 企画総務課	消防本部庁舎	本部, 西部消防署	⑧	RC	4 / 1	3,574	S 5 4・ 8	旧	改修済	I	A	
2	消 : 企画総務課	消防本部指令センター		⑧	S	2 / 0	526	H 9・ 3	新	—	Ⅲ	A	
3	消 : 企画総務課	東部消防署		⑧	RC	3 / 0	1,717	S 6 1・ 1	新	—	I	A	
4	消 : 企画総務課	旭町消防署		⑧	SRC	2 / 0	840	H 1・ 2	新	—	Ⅲ	A	
5	消 : 企画総務課	沼南消防署		⑧	RC	2 / 1	988	S 5 5・ 1	旧	改修済	Ⅲ	A	
6	消 : 企画総務課	西部消防署富勢分署	事務所棟, 車庫棟	⑧	RC	2 / 0	821	H 2 1・ 6	新	—	Ⅲ	A	
7	消 : 企画総務課	西部消防署富勢分署	訓練施設棟	⑧	S	2 / 0	384	H 2 1・ 6	新	—	Ⅲ	A	
8	消 : 企画総務課	西部消防署たなか分署		⑧	RC	2 / 0	884	H 2 6・ 1 1	新	—	Ⅲ	A	
9	消 : 企画総務課	東部消防署逆井分署		⑧	RC	3 / 1	1,171	H 7・ 3	新	—	I	A	
10	消 : 企画総務課	旭町消防署西原分署		⑧	SRC	2 / 0	799	H 2・ 1 2	新	—	Ⅲ	A	
11	消 : 企画総務課	東部消防署光ヶ丘分署		⑧	RC	2 / 0	659	S 5 9・ 8	新	—	Ⅲ	A	
12	消 : 企画総務課	沼南消防署高柳分署		⑧	RC	2 / 0	597	S 6 1・ 3	新	—	Ⅲ	A	
13	消 : 企画総務課	沼南消防署手賀分署		⑧	RC	2 / 0	840	H 2 4・ 2	新	—	Ⅲ	A	
14	消 : 消防団課	柏市消防団第1方面第1分団	器具置場	⑩	S	2 / 0	96	H 1 8・ 3	新	—	Ⅲ	A	
15	消 : 消防団課	柏市消防団第1方面第2分団	器具置場	⑩	S	2 / 0	110	H 2 3・ 1 2	新	—	Ⅲ	A	
16	消 : 消防団課	柏市消防団第1方面第3分団	器具置場	⑩	S	2 / 0	58	H 2・ 1 2	新	—	Ⅲ	A	
17	消 : 消防団課	柏市消防団第1方面第4分団	器具置場	⑩	S	2 / 0	110	H 2 8・ 3	新	—	Ⅲ	A	
18	消 : 消防団課	柏市消防団第1方面第5分団	器具置場	⑩	S	2 / 0	105	H 2 0・ 2	新	—	Ⅲ	A	
19	消 : 消防団課	柏市消防団第1方面第6分団	器具置場	⑩	S	2 / 0	110	H 2 7・ 3	新	—	Ⅲ	A	
20	消 : 消防団課	柏市消防団第1方面第7分団	器具置場	⑩	S	2 / 0	58	H 1・ 4	新	—	Ⅲ	A	
21	消 : 消防団課	柏市消防団第1方面第8分団	器具置場	⑩	S	2 / 0	89	H 2 9・ 3	新	—	Ⅲ	A	
22	消 : 消防団課	柏市消防団第2方面第1分団	器具置場	⑩	S	2 / 0	110	H 2 3・ 2	新	—	Ⅲ	A	
23	消 : 消防団課	柏市消防団第2方面第2分団	器具置場	⑩	S	2 / 0	89	H 2 9・ 3	新	—	Ⅲ	A	
24	消 : 消防団課	柏市消防団第2方面第3分団	器具置場	⑩	S	2 / 0	89	R 1・ 7	新	—	Ⅲ	A	
25	消 : 消防団課	柏市消防団第2方面第4分団	器具置場	⑩	S	2 / 0	119	H 8・ 1 2	新	—	Ⅲ	A	
26	消 : 消防団課	柏市消防団第2方面第5分団	器具置場	⑩	S	2 / 0	119	H 1 3・ 1 1	新	—	Ⅲ	A	
27	消 : 消防団課	柏市消防団第2方面第6分団	器具置場	⑩	S	2 / 0	121	H 1 2・ 1	新	—	Ⅲ	A	
28	消 : 消防団課	柏市消防団第2方面第7分団	器具置場	⑩	S	2 / 0	58	H 3・ 3	新	—	Ⅲ	A	

市有建築物の耐震化状況一覧 (消防局)

令和5年4月1日現在

番号	担当課名	施設名称	建築名称	用途区分	構造・規模等			建築年月	耐震基準	耐震化状況	分類	防災上の種別	備考
					構造	階数	延べ面積(m ²)						
29	消 : 消防団課	柏市消防団第2方面第8分団	器具置場	⑩	S	2/0	91	R 2・3	新	—	Ⅲ	A	
30	消 : 消防団課	柏市消防団第2方面第9分団	器具置場	⑩	S	2/0	58	H 2・3	新	—	Ⅲ	A	
31	消 : 消防団課	旧柏市消防団第2方面第10分団		⑩	S	2/0	74	S 5 3・1	旧	0.594	—	—	R4年度建替え・機能移転済 R6年度解体予定
32	消 : 消防団課	柏市消防団第2方面第10分団	器具置場	⑩	W	2/0	82	R 5・3	新	—	Ⅲ	A	
33	消 : 消防団課	柏市消防団第3方面第1分団	器具置場	⑩	S	2/0	110	H 1 6・3	新	—	Ⅲ	A	
34	消 : 消防団課	柏市消防団第3方面第2分団	器具置場	⑩	S	2/0	119	H 1 0・1 2	新	—	Ⅲ	A	
35	消 : 消防団課	柏市消防団第3方面第3分団	器具置場	⑩	S	2/0	110	H 2 2・1	新	—	Ⅲ	A	
36	消 : 消防団課	柏市消防団第3方面第4分団	器具置場	⑩	S	2/0	119	H 9・3	新	—	Ⅲ	A	
37	消 : 消防団課	柏市消防団第3方面第5分団	器具置場	⑩	S	2/0	110	H 1 6・3	新	—	Ⅲ	A	
38	消 : 消防団課	柏市消防団第3方面第6分団	器具置場	⑩	RC・W	2/0	105	H 8・2	新	—	Ⅲ	A	
39	消 : 消防団課	柏市消防団第3方面第7分団	器具置場	⑩	S	2/0	62	H 4・4	新	—	Ⅲ	A	
40	消 : 消防団課	柏市消防団第4方面第1分団	器具置場	⑩	S	2/0	72	S 5 8・3	新	—	Ⅲ	A	
41	消 : 消防団課	柏市消防団第4方面第2分団	器具置場	⑩	S	2/0	80	S 5 6・1 2	新	—	Ⅲ	A	
42	消 : 消防団課	柏市消防団第4方面第3分団	器具置場	⑩	S	2/0	44	S 5 6・1 2	新	—	Ⅲ	A	
43	消 : 消防団課	柏市消防団第4方面第4分団	器具置場	⑩	S	1/0	90	R 4・3	新	—	Ⅲ	A	
44	消 : 消防団課	柏市消防団第4方面第5分団	器具置場	⑩	S	2/0	110	H 2 5・3	新	—	Ⅲ	A	
45	消 : 消防団課	柏市消防団第4方面第6分団	器具置場	⑩	S	2/0	45	S 5 9・1 2	新	—	Ⅲ	A	
46	消 : 消防団課	柏市消防団第4方面第7分団	器具置場	⑩	S	2/0	45	S 5 9・1 2	新	—	Ⅲ	A	
47	消 : 消防団課	柏市消防団第4方面第8分団	器具置場	⑩	S	2/0	44	S 5 8・2	新	—	Ⅲ	A	
48	消 : 消防団課	柏市消防団第5方面第1分団	器具置場	⑩	S	2/0	44	S 5 8・1 2	新	—	Ⅲ	A	
49	消 : 消防団課	柏市消防団第5方面第2分団	器具置場	⑩	S	2/0	44	S 5 7・1 2	新	—	Ⅲ	A	
50	消 : 消防団課	柏市消防団第5方面第3分団	器具置場	⑩	S	2/0	75	H 1・2	新	—	Ⅲ	A	
51	消 : 消防団課	柏市消防団第5方面第4分団	器具置場	⑩	S	2/0	70	H 3・3	新	—	Ⅲ	A	

市有建築物の耐震化状況一覧（消防局）

令和5年4月1日現在

番号	担当課名	施設名称	建築名称	用途区分	構造・規模等			建築年月	耐震基準	耐震化状況	分類	防災上の種別	備考
					構造	階数	延べ面積(m ²)						
52	消：消防団課	柏市消防団第5方面第5分団	器具置場	⑩	S	2/0	44	S56・12	新	—	Ⅲ	A	
53	消：消防団課	柏市消防団第5方面第6分団	器具置場	⑩	S	2/0	44	S58・12	新	—	Ⅲ	A	
54	消：消防団課	柏市消防団第5方面第7分団	器具置場	⑩	S	2/0	70	H15・12	新	—	Ⅲ	A	
55	消：消防団課	柏市消防団第5方面第8分団	器具置場	⑩	S	2/0	60	S59・12	新	—	Ⅲ	A	
56	消：消防団課	柏市消防団第5方面第9分団	器具置場	⑩	S	2/0	59	S58・12	新	—	Ⅲ	A	

市有建築物の耐震化状況一覧（教育委員会・小中学校以外）

令和5年4月1日現在

番号	担当課名	施設名称	建築名称	用途区分	構造・規模等			建築年月	耐震基準	耐震化状況	分類	防災上の種別	備考
					構造	階数	延べ面積(m ²)						
1	生：中央公民館	中央公民館	教育福祉会館	③	SRC	5/0	5,930	S56・3	旧	改修済	I	C・E	
2	生：生涯学習課	青少年センター	集会場	③	S	1/0	1,215	S63・3	新	—	Ⅲ	C	R5.10閉館, R5.12解体工事着工予定
3	生：文化課	文化財整理室	事務室, 倉庫	⑩	S	2/0	2,070	H9・2	新	—	—	—	
4	生：文化課	旧西部消防署根戸分署		⑩	RC	2/0	256	S44・3	旧	未診断	—	—	分署機能は富勢分署に移転済み, W造部分はH26年度解体済み, RC造部分は検討中
5	生：図書館	柏市立図書館	本館	⑩	RC	2/1	2,005	S50・10	旧	0.746	Ⅱ	—	
6	教：学校給食センター	学校給食センター		⑩	RC・S	2/0	994	S53・3	旧	改修済	—	—	
7	学：市立高校	柏市立柏高等学校	校舎(第1期)	①	RC	4/0	3,120	S53・3	旧	改修済	Ⅱ	—	
8	学：市立高校	柏市立柏高等学校	校舎(第2期)	①	RC	4/0	1,372	S54・2	旧	0.75	Ⅱ	—	
9	学：市立高校	柏市立柏高等学校	校舎(第2期)	①	RC	4/0	2,093	S54・2	旧	改修済	Ⅱ	—	
10	学：市立高校	柏市立柏高等学校	校舎(第3期)	①	RC	4/0	1,373	S55・3	旧	0.75	Ⅱ	—	
11	学：市立高校	柏市立柏高等学校	校舎(第3期)	①	RC	4/0	1,156	S55・3	旧	改修済	Ⅱ	—	
12	学：市立高校	柏市立柏高等学校	校舎(第4期)	①	RC	4/0	1,419	S56・2	旧	改修済	Ⅱ	—	
13	学：市立高校	柏市立柏高等学校	校舎(第5期)	①	RC	3/0	1,084	H4・8	新	—	Ⅱ	—	
14	学：市立高校	柏市立柏高等学校	体育館, 格技場	①	SRC	3/0	2,603	S54・2	旧	0.82	I	C	
15	学：市立高校	柏市立柏高等学校	アリーナ棟	①	RC・S	2/0	3,865	H23・8	新	—	I	C	
16	学：市立高校	柏市立柏高等学校	会議棟	①	RC・S	2/0	1,053	H23・8	新	—	Ⅱ	—	
17	学：市立高校	柏市立柏高等学校	セミナーハウス棟	①	RC	2/0	997	H23・8	新	—	Ⅱ	—	
18	学：市立高校	柏市立柏高等学校	屋内練習場	①	S	1/0	605	H14・1	新	—	Ⅱ	—	
19	学：市立高校	柏市立柏高等学校	クラブ室	①	S	2/0	302	H12・10	新	—	Ⅱ	—	
20	学：市立高校	柏市立柏高等学校	トレーニング場	①	S	1/0	299	H10・3	新	—	Ⅱ	—	
21	学：市立高校	柏市立柏高等学校	部室	①	S	2/0	148	H23・9	新	—	Ⅱ	—	

市有建築物の耐震化状況一覧 (教育委員会・小学校)

令和5年4月1日現在

番号	担当課名	施設名称	建築名称	用途区分	構造・規模等			建築年月	耐震基準	耐震化状況	分類	防災上の種別	備考
					構造	階数	延べ面積(m ²)						
1	教：教育施設課	柏第一小学校	普通・特別教室棟	①	RC	3/0	2,274	S38・5	旧	0.76	Ⅱ	—	
2	教：教育施設課	柏第一小学校	管理及び普通・特別教室棟	①	RC	3/0	2,117	S43・12	旧	改修済	Ⅱ	—	
3	教：教育施設課	柏第一小学校	特別教室棟	①	RC	3/0	753	S53・10	旧	0.8	Ⅱ	—	
4	教：教育施設課	柏第一小学校	給食室	①	S	1/0	341	S59・12	新	—	Ⅱ	—	
5	教：教育施設課	柏第一小学校	屋内運動場	①	S	1/0	732	S45・12	旧	改修済	I	C	
6	教：教育施設課	柏第二小学校	管理及び普通・特別教室棟	①	RC	3/0	1,804	S40・5	旧	改修済	Ⅱ	—	
7	教：教育施設課	柏第二小学校	普通・特別教室棟	①	RC	3/0	1,416	S52・3	旧	改修済	Ⅱ	—	
8	教：教育施設課	柏第二小学校	普通・特別教室棟	①	RC	2/0	971	S60・3	新	—	Ⅱ	—	
9	教：教育施設課	柏第二小学校	給食室	①	RC	1/0	321	S62・12	新	—	Ⅱ	—	
10	教：教育施設課	柏第二小学校	屋内運動場	①	S	1/0	748	S46・2	旧	改修済	I	C	
11	教：教育施設課	柏第三小学校	普通教室棟	①	RC	2/0	537	S40・3	旧	0.91	Ⅱ	—	
12	教：教育施設課	柏第三小学校	普通教室棟	①	RC	3/0	903	S43・12	旧	改修済	Ⅱ	—	
13	教：教育施設課	柏第三小学校	管理及び特別教室棟	①	RC	3/0	1,161	S48・1	旧	改修済	Ⅱ	—	
14	教：教育施設課	柏第三小学校	管理及び普通・特別教室棟, 給食室	①	RC	4/0	3,346	S50・3	旧	改修済	Ⅱ	—	
15	教：教育施設課	柏第三小学校	校舎棟	①	RC	3/0	1,631	R4・3	新	—	Ⅱ	—	
16	教：教育施設課	柏第三小学校	昇降機棟	①	S	4/0	254	R4・3	新	—	Ⅱ	—	
17	教：教育施設課	柏第三小学校	屋内運動場	①	S	1/0	933	S38・3	旧	改修済	I	C	
18	教：教育施設課	柏第四小学校	管理及び普通教室棟	①	RC	3/0	1,195	S44・12	旧	改修済	Ⅱ	—	
19	教：教育施設課	柏第四小学校	普通・特別教室棟	①	RC	4/0	1,483	S49・2	旧	改修済	Ⅱ	—	
20	教：教育施設課	柏第四小学校	普通・特別教室棟	①	RC	3/0	1,854	S58・3	新	—	Ⅱ	—	
21	教：教育施設課	柏第四小学校	給食室, 渡廊下	①	S	1/0	427	H4・2	新	—	Ⅱ	—	
22	教：教育施設課	柏第四小学校	屋内運動場	①	RC	1/0	1,133	H14・3	新	—	I	C	
23	教：教育施設課	柏第五小学校	管理及び普通・特別教室棟	①	RC	4/0	2,186	S43・3	旧	改修済	Ⅱ	—	
24	教：教育施設課	柏第五小学校	普通・特別教室棟, 給食室	①	RC	4/0	2,810	S54・11	旧	改修済	Ⅱ	—	
25	教：教育施設課	柏第五小学校	普通・特別教室棟	①	RC	3/0	1,190	S60・3	新	—	Ⅱ	—	
26	教：教育施設課	柏第五小学校	屋内運動場	①	S	1/0	748	S44・12	旧	改修済	I	C	
27	教：教育施設課	柏第六小学校	管理及び普通・特別教室棟	①	RC	3/0	2,657	S38・4	旧	改修済	Ⅱ	—	
28	教：教育施設課	柏第六小学校	特別教室棟	①	RC	3/0	1,535	S42・11	旧	改修済	Ⅱ	—	
29	教：教育施設課	柏第六小学校	給食室	①	S	1/0	295	H3・2	新	—	Ⅱ	—	
30	教：教育施設課	柏第六小学校	屋内運動場	①	S	1/0	725	S47・1	旧	改修済	I	C	
31	教：教育施設課	柏第七小学校	管理及び普通・特別教室棟	①	RC	3/0	1,893	S45・3	旧	改修済	Ⅱ	—	
32	教：教育施設課	柏第七小学校	管理及び普通・特別教室棟	①	RC	3/0	2,058	S45・3	旧	改修済	Ⅱ	—	
33	教：教育施設課	柏第七小学校	普通教室棟	①	RC	3/0	1,234	S47・2	旧	改修済	Ⅱ	—	
34	教：教育施設課	柏第七小学校	給食室	①	S	1/0	245	H4・2	新	—	Ⅱ	—	
35	教：教育施設課	柏第七小学校	屋内運動場	①	S	1/0	794	S47・4	旧	改修済	I	C	

市有建築物の耐震化状況一覧 (教育委員会・小学校)

令和5年4月1日現在

番号	担当課名	施設名称	建築名称	用途区分	構造・規模等			建築年月	耐震基準	耐震化状況	分類	防災上の種別	備考
					構造	階数	延べ面積(m ²)						
36	教：教育施設課	柏第八小学校	管理及び普通・特別教室棟	①	RC・S	4/0	3,729	S46・3	旧	改修済	Ⅱ	—	
37	教：教育施設課	柏第八小学校	普通・特別教室棟	①	RC	4/0	848	S48・1	旧	改修済	Ⅱ	—	
38	教：教育施設課	柏第八小学校	給食室	①	RC	1/0	310	H9・2	新	—	Ⅱ	—	
39	教：教育施設課	柏第八小学校	屋内運動場	①	S	1/0	776	S47・12	旧	改修済	Ⅰ	C	
40	教：教育施設課	豊小学校	管理及び普通・特別教室棟、給食室	①	RC	2/0	1,590	S55・3	旧	0.98	Ⅱ	—	
41	教：教育施設課	豊小学校	管理及び普通・特別教室棟	①	RC	2/0	965	S55・3	旧	1.21	Ⅱ	—	
42	教：教育施設課	豊小学校	普通・特別教室棟	①	RC	2/0	1,160	S55・3	旧	0.84	Ⅱ	—	
43	教：教育施設課	豊小学校	普通・特別教室棟	①	RC	2/0	490	S55・3	旧	1.16	Ⅱ	—	
44	教：教育施設課	豊小学校	屋内運動場	①	S	1/0	723	S55・12	旧	改修済	Ⅰ	C	
45	教：教育施設課	旭小学校	管理及び普通・特別教室棟	①	RC	4/0	3,212	S48・3	旧	改修済	Ⅱ	—	
46	教：教育施設課	旭小学校	普通・特別教室棟	①	RC	4/0	1,161	S51・2	旧	改修済	Ⅱ	—	
47	教：教育施設課	旭小学校	給食室	①	RC	1/0	401	H10・2	新	—	Ⅱ	—	
48	教：教育施設課	旭小学校	屋内運動場	①	S	1/0	718	S49・5	旧	改修済	Ⅰ	C	
49	教：教育施設課	旭東小学校	管理及び普通・特別教室棟	①	RC	2/0	1,092	S56・3	旧	0.74	Ⅱ	—	
50	教：教育施設課	旭東小学校	管理及び普通・特別教室棟、給食室	①	RC	3/0	2,240	S56・3	旧	0.95	Ⅱ	—	
51	教：教育施設課	旭東小学校	屋内運動場	①	S	1/0	740	S56・12	旧	0.89	Ⅰ	C	
52	教：教育施設課	高田小学校	管理及び普通教室棟、給食室	①	RC	4/0	2,696	S52・3	旧	改修済	Ⅱ	—	
53	教：教育施設課	高田小学校	特別教室棟	①	RC	2/0	596	S52・3	旧	0.76	Ⅱ	—	
54	教：教育施設課	高田小学校	普通教室棟	①	RC	4/0	1,216	S54・8	旧	改修済	Ⅱ	—	
55	教：教育施設課	高田小学校	屋内運動場	①	S	1/0	750	S53・2	旧	改修済	Ⅰ	C	
56	教：教育施設課	名戸ヶ谷小学校	管理及び普通教室棟、給食室	①	RC	4/0	2,765	S51・9	旧	改修済	Ⅱ	—	
57	教：教育施設課	名戸ヶ谷小学校	特別教室棟	①	RC	4/0	585	S51・9	旧	改修済	Ⅱ	—	
58	教：教育施設課	名戸ヶ谷小学校	普通教室棟	①	RC	4/0	913	S55・2	旧	改修済	Ⅱ	—	
59	教：教育施設課	名戸ヶ谷小学校	屋内運動場	①	S	1/0	751	S53・2	旧	改修済	Ⅰ	C	
60	教：教育施設課	光ヶ丘小学校	普通・特別教室棟	①	RC	2/0	874	S41・3	旧	0.76	Ⅱ	—	
61	教：教育施設課	光ヶ丘小学校	普通教室棟	①	RC	3/0	1,170	S43・3	旧	改修済	Ⅱ	—	
62	教：教育施設課	光ヶ丘小学校	管理及び普通・特別教室棟	①	RC・S	4/0	3,017	S48・3	旧	改修済	Ⅱ	—	
63	教：教育施設課	光ヶ丘小学校	給食室	①	S	1/0	297	H3・3	新	—	Ⅱ	—	
64	教：教育施設課	光ヶ丘小学校	屋内運動場	①	S	1/0	798	S48・12	旧	改修済	Ⅰ	C	
65	教：教育施設課	酒井根小学校	管理及び普通・特別教室棟	①	RC	4/0	3,619	S46・3	旧	改修済	Ⅱ	—	
66	教：教育施設課	酒井根小学校	普通教室棟	①	RC	4/0	886	S47・12	旧	改修済	Ⅱ	—	
67	教：教育施設課	酒井根小学校	給食室	①	RC	1/0	274	H5・2	新	—	Ⅱ	—	
68	教：教育施設課	酒井根小学校	屋内運動場	①	S	1/0	808	S47・11	旧	改修済	Ⅰ	C	
69	教：教育施設課	酒井根東小学校	管理及び普通・特別教室棟、給食室	①	RC	3/0	3,311	S56・3	旧	改修済	Ⅱ	—	

市有建築物の耐震化状況一覧 (教育委員会・小学校)

令和5年4月1日現在

番号	担当課名	施設名称	建築名称	用途区分	構造・規模等			建築年月	耐震基準	耐震化状況	分類	防災上の種別	備考
					構造	階数	延べ面積(m ²)						
70	教：教育施設課	酒井根東小学校	普通・特別教室棟	①	RC	3/0	1,234	S56・3	旧	改修済	Ⅱ	—	
71	教：教育施設課	酒井根東小学校	屋内運動場	①	S	1/0	740	S56・12	新	—	I	C	
72	教：教育施設課	酒井根西小学校	管理及び普通教室棟, 給食室	①	RC	4/0	2,508	S51・4	旧	改修済	Ⅱ	—	
73	教：教育施設課	酒井根西小学校	特別教室棟	①	RC	2/0	628	S51・4	旧	1.31	Ⅱ	—	
74	教：教育施設課	酒井根西小学校	普通教室棟	①	RC	4/0	1,129	S54・2	旧	改修済	Ⅱ	—	
75	教：教育施設課	酒井根西小学校	屋内運動場	①	S	1/0	759	S52・2	旧	改修済	I	C	
76	教：教育施設課	中原小学校	管理及び普通教室棟, 給食室	①	RC	4/0	2,989	S50・3	旧	改修済	Ⅱ	—	
77	教：教育施設課	中原小学校	特別教室棟	①	RC	3/0	1,072	S50・3	旧	改修済	Ⅱ	—	
78	教：教育施設課	中原小学校	普通教室棟	①	RC	4/0	1,256	S53・3	旧	改修済	Ⅱ	—	
79	教：教育施設課	中原小学校	屋内運動場	①	S	1/0	751	S51・2	旧	改修済	I	C	
80	教：教育施設課	土小学校	普通教室棟	①	RC	3/0	770	S41・12	旧	改修済	Ⅱ	—	
81	教：教育施設課	土小学校	普通教室棟	①	RC	3/0	889	S43・9	旧	改修済	Ⅱ	—	
82	教：教育施設課	土小学校	管理及び普通・特別教室棟	①	RC	3/0	1,202	S49・2	旧	改修済	Ⅱ	—	
83	教：教育施設課	土小学校	普通教室棟	①	RC	3/0	724	S52・3	旧	改修済	Ⅱ	—	
84	教：教育施設課	土小学校	特別教室棟	①	RC	3/0	432	S55・2	旧	改修済	Ⅱ	—	
85	教：教育施設課	土小学校	給食室	①	S	1/0	240	S60・12	新	—	Ⅱ	—	
86	教：教育施設課	土小学校	屋内運動場	①	S	1/0	716	S50・3	旧	改修済	I	C	
87	教：教育施設課	増尾西小学校	管理及び普通教室棟	①	RC	4/0	3,476	S53・4	旧	改修済	Ⅱ	—	
88	教：教育施設課	増尾西小学校	特別教室棟, 給食室	①	RC	3/0	1,315	S53・4	旧	改修済	Ⅱ	—	
89	教：教育施設課	増尾西小学校	普通教室棟	①	RC	2/0	710	S56・2	旧	1.2	Ⅱ	—	
90	教：教育施設課	増尾西小学校	屋内運動場	①	S	2/0	756	S53・12	旧	改修済	I	C	
91	教：教育施設課	土南部小学校	管理及び普通・特別教室棟	①	RC	3/0	2,507	S44・2	旧	改修済	Ⅱ	—	
92	教：教育施設課	土南部小学校	普通・特別教室棟	①	RC	3/0	1,514	S47・2	旧	改修済	Ⅱ	—	
93	教：教育施設課	土南部小学校	特別教室棟	①	RC	3/0	532	S59・3	新	—	Ⅱ	—	
94	教：教育施設課	土南部小学校	給食室	①	RC	1/0	249	S63・1	新	—	Ⅱ	—	
95	教：教育施設課	土南部小学校	屋内運動場	①	S	1/0	754	S47・2	旧	改修済	I	C	
96	教：教育施設課	逆井小学校	管理及び普通教室棟, 給食室	①	RC	4/0	3,383	S53・3	旧	改修済	Ⅱ	—	
97	教：教育施設課	逆井小学校	普通教室棟	①	RC	4/0	989	S55・2	旧	改修済	Ⅱ	—	
98	教：教育施設課	逆井小学校	特別教室棟	①	RC	2/0	722	S53・3	旧	0.75	Ⅱ	—	
99	教：教育施設課	逆井小学校	屋内運動場	①	S	2/0	749	S53・12	旧	改修済	I	C	
100	教：教育施設課	藤心小学校	管理及び普通・特別教室棟, 給食室	①	RC	3/0	2,591	S49・3	旧	改修済	Ⅱ	—	
101	教：教育施設課	藤心小学校	特別教室棟	①	RC	3/0	906	S53・12	旧	改修済	Ⅱ	—	
102	教：教育施設課	藤心小学校	屋内運動場	①	S	1/0	740	S50・3	旧	改修済	I	C	
103	教：教育施設課	富勢小学校	普通・特別教室棟	①	RC	2/0	1,422	S40・3	旧	改修済	Ⅱ	—	
104	教：教育施設課	富勢小学校	管理及び普通・特別教室棟	①	RC	4/0	3,098	S51・4	旧	改修済	Ⅱ	—	

市有建築物の耐震化状況一覧 (教育委員会・小学校)

令和5年4月1日現在

番号	担当課名	施設名称	建築名称	用途区分	構造・規模等			建築年月	耐震基準	耐震化状況	分類	防災上の種別	備考
					構造	階数	延べ面積(m ²)						
105	教：教育施設課	富勢小学校	給食室	①	RC	1/0	273	S61・12	新	—	Ⅱ	—	
106	教：教育施設課	富勢小学校	屋内運動場	①	S	1/0	730	S48・6	旧	改修済	I	C	
107	教：教育施設課	富勢西小学校	管理及び普通・特別教室棟	①	RC	3/0	2,377	S58・3	新	—	Ⅱ	—	
108	教：教育施設課	富勢西小学校	普通・特別教室棟	①	RC	3/0	1,043	S58・3	新	—	Ⅱ	—	
109	教：教育施設課	富勢西小学校	普通・特別教室棟, 給食室	①	RC	3/0	1,408	S58・3	新	—	Ⅱ	—	
110	教：教育施設課	富勢西小学校	屋内運動場	①	S	1/0	724	S58・3	新	—	I	C	
111	教：教育施設課	富勢東小学校	普通教室棟, 給食室	①	RC	4/0	2,825	S54・3	旧	改修済	Ⅱ	—	
112	教：教育施設課	富勢東小学校	管理及び特別教室棟	①	RC	4/0	1,614	S54・3	旧	0.73	Ⅱ	—	
113	教：教育施設課	富勢東小学校	屋内運動場	①	S	2/0	756	S54・12	旧	改修済	I	C	
114	教：教育施設課	田中小学校	普通教室棟	①	RC	3/0	688	S46・12	旧	改修済	Ⅱ	—	
115	教：教育施設課	田中小学校	普通・特別教室棟	①	RC	3/0	1,542	S52・3	旧	改修済	Ⅱ	—	
116	教：教育施設課	田中小学校	給食室	①	RC	1/0	257	H1・1	新	—	Ⅱ	—	
117	教：教育施設課	田中小学校	校舎棟	①	S	3/0	38	R4・3	新	—	Ⅱ	—	
118	教：教育施設課	田中小学校	校舎棟	①	RC	3/0	6,855	R4・3	新	—	Ⅱ	—	
119	教：教育施設課	田中小学校	屋内運動場	①	S	1/0	709	S44・12	旧	改修済	I	C	
120	教：教育施設課	花野井小学校	普通教室棟, 給食室	①	RC	3/0	1,765	S57・3	新	—	Ⅱ	—	
121	教：教育施設課	花野井小学校	管理及び特別教室棟	①	RC	3/0	1,572	S57・3	新	—	Ⅱ	—	
122	教：教育施設課	花野井小学校	普通教室棟	①	RC	3/0	1,626	S57・3	新	—	Ⅱ	—	
123	教：教育施設課	花野井小学校	屋内運動場	①	S	1/0	740	S58・1	新	—	I	C	
124	教：教育施設課	旧田中北小学校	管理及び普通・特別教室棟	⑩	RC	3/0	2,699	S48・3	旧	0.75	—	—	田中北小学校(R4年度新築)への学校機能移転に伴い,用途を「その他」に変更
125	教：教育施設課	旧田中北小学校	普通・特別教室棟	⑩	RC	3/0	958	S53・3	旧	改修済	—	—	田中北小学校(R4年度新築)への学校機能移転に伴い,用途を「その他」に変更
126	教：教育施設課	旧田中北小学校	屋内運動場	⑩	S	2/0	759	S53・12	旧	改修済	—	—	田中北小学校(R4年度新築)への学校機能移転に伴い,用途を「その他」に変更
127	教：教育施設課	田中北小学校	校舎棟	①	RC	4/0	13,134	R5・2	新	—	Ⅱ	—	
128	教：教育施設課	田中北小学校	体育館棟	①	SRC	2/0	1,754	R5・2	新	—	I	C	
129	教：教育施設課	田中北小学校	渡り廊下棟	①	S	2/0	102	R5・2	新	—	Ⅱ	—	
130	教：教育施設課	西原小学校	管理及び普通・特別教室棟, 渡廊下	①	RC	3/0	2,639	S47・3	旧	改修済	Ⅱ	—	
131	教：教育施設課	西原小学校	普通・特別教室棟	①	RC・S	4/0	1,249	S51・2	旧	改修済	Ⅱ	—	
132	教：教育施設課	西原小学校	普通教室棟	①	RC	2/0	1,335	S53・12	旧	改修済	Ⅱ	—	
133	教：教育施設課	西原小学校	給食室	①	RC	1/0	479	H11・2	新	—	Ⅱ	—	
134	教：教育施設課	西原小学校	屋内運動場	①	S	1/0	730	S48・5	旧	改修済	I	C	
135	教：教育施設課	松葉第一小学校	管理及び普通・特別教室棟	①	RC	3/0	1,657	S56・3	旧	0.8	Ⅱ	—	
136	教：教育施設課	松葉第一小学校	普通・特別教室棟, 給食室	①	RC	3/0	2,438	S56・3	旧	改修済	Ⅱ	—	
137	教：教育施設課	松葉第一小学校	普通教室棟	①	RC	3/0	1,251	S58・2	新	—	Ⅱ	—	

市有建築物の耐震化状況一覧 (教育委員会・小学校)

令和5年4月1日現在

番号	担当課名	施設名称	建築名称	用途区分	構造・規模等			建築年月	耐震基準	耐震化状況	分類	防災上の種別	備考
					構造	階数	延べ面積(m ²)						
138	教：教育施設課	松葉第一小学校	屋内運動場	①	S	1/0	740	S56・12	旧	2.21	I	C	
139	教：教育施設課	松葉第二小学校	普通教室棟, 給食室	①	RC	3/0	2,526	S57・3	新	—	II	—	
140	教：教育施設課	松葉第二小学校	管理及び特別教室棟	①	RC	3/0	1,556	S57・3	新	—	II	—	
141	教：教育施設課	松葉第二小学校	普通教室棟	①	RC	3/0	1,030	S59・11	新	—	II	—	
142	教：教育施設課	松葉第二小学校	屋内運動場	①	S	1/0	740	S58・1	新	—	I	C	
143	教：教育施設課	十余二小学校	普通教室棟, 給食室	①	RC	3/0	2,307	S62・3	新	—	II	—	
144	教：教育施設課	十余二小学校	管理及び特別教室棟	①	RC	3/0	1,543	S62・3	新	—	II	—	
145	教：教育施設課	十余二小学校	普通・特別教室棟	①	RC	3/0	522	S64・1	新	—	II	—	
146	教：教育施設課	十余二小学校	屋内運動場	①	S	2/0	751	S62・3	新	—	I	C	
147	教：教育施設課	風早南部小学校	普通・特別教室棟	①	RC	2/0	4,313	H22・7	新	—	II	—	
148	教：教育施設課	風早南部小学校	屋内運動場, 講堂	①	RC	2/0	1,336	H22・7	新	—	I	C	
149	教：教育施設課	風早北部小学校	管理及び普通・特別教室棟	①	RC	3/0	2,209	S44・3	旧	改修済	II	—	
150	教：教育施設課	風早北部小学校	普通教室棟	①	RC	3/0	1,212	S50・3	旧	改修済	II	—	
151	教：教育施設課	風早北部小学校	屋内運動場	①	S	1/0	602	S46・10	旧	改修済	I	C	
152	教：教育施設課	手賀西小学校	管理及び普通・特別教室棟	①	RC	3/0	1,735	S47・3	旧	改修済	II	—	
153	教：教育施設課	手賀西小学校	特別教室棟	①	RC	3/0	700	H4・3	新	—	II	—	
154	教：教育施設課	手賀西小学校	屋内運動場	①	S	1/0	422	S48・1	旧	改修済	I	C	
155	教：教育施設課	手賀東小学校	管理及び普通・特別教室棟	①	RC	2/0	2,289	S59・3	新	—	II	—	
156	教：教育施設課	手賀東小学校	屋内運動場	①	RC・S	1/0	737	H9・3	新	—	I	C	
157	教：教育施設課	高柳小学校	普通教室棟	①	RC	3/0	1,678	S47・3	旧	改修済	II	—	
158	教：教育施設課	高柳小学校	管理及び普通・特別教室棟	①	RC	3/0	1,267	S48・3	旧	改修済	II	—	
159	教：教育施設課	高柳小学校	普通教室棟	①	RC	3/0	853	S52・3	旧	改修済	II	—	
160	教：教育施設課	高柳小学校	屋内運動場	①	S	2/0	844	S50・2	旧	改修済	I	C	
161	教：教育施設課	大津ヶ丘第一小学校	管理及び普通・特別教室棟	①	RC	4/0	3,086	S53・3	旧	改修済	II	—	
162	教：教育施設課	大津ヶ丘第一小学校	普通教室棟	①	RC	4/0	2,011	S55・3	旧	0.89	II	—	
163	教：教育施設課	大津ヶ丘第一小学校	屋内運動場	①	S	2/0	687	S53・3	旧	改修済	I	C	
164	教：教育施設課	大津ヶ丘第二小学校	管理及び普通・特別教室棟	①	RC	4/0	2,577	S53・3	旧	改修済	II	—	
165	教：教育施設課	大津ヶ丘第二小学校	普通教室棟	①	RC	4/0	1,455	S56・3	旧	改修済	II	—	
166	教：教育施設課	大津ヶ丘第二小学校	屋内運動場	①	S	2/0	687	S53・3	旧	改修済	I	C	
167	教：教育施設課	高柳西小学校	管理及び普通・特別教室棟	①	RC	3/0	2,108	S55・3	旧	改修済	II	—	
168	教：教育施設課	高柳西小学校	普通・特別教室棟	①	RC	3/0	248	S59・3	新	—	II	—	
169	教：教育施設課	高柳西小学校	普通教室棟	①	RC	3/0	954	H14・3	新	—	II	—	
170	教：教育施設課	高柳西小学校	屋内運動場	①	S	2/0	811	S55・3	旧	改修済	I	C	
171	教：教育施設課	柏の葉小学校	特別教室棟	①	RC	2/0	4,048	H24・3	新	—	II	—	
172	教：教育施設課	柏の葉小学校	普通・管理教室棟	①	RC	2/0	2,632	H24・3	新	—	II	—	

市有建築物の耐震化状況一覧（教育委員会・小学校）

令和5年4月1日現在

番号	担当課名	施設名称	建築名称	用途区分	構造・規模等			建築年月	耐震基準	耐震化状況	分類	防災上の種別	備考
					構造	階数	延べ面積(m ²)						
173	教：教育施設課	柏の葉小学校	普通教室棟	①	RC	2/0	1,355	H24・3	新	—	Ⅱ	—	
174	教：教育施設課	柏の葉小学校	校舎棟	①	S	3/0	4,126	R4・2	新	—	Ⅱ	—	
175	教：教育施設課	柏の葉小学校	屋内運動場	①	RC	2/0	1,208	H24・3	新	—	I	C	

市有建築物の耐震化状況一覧 (教育委員会・中学校)

令和5年4月1日現在

番号	担当課名	施設名称	建築名称	用途区分	構造・規模等			建築年月	耐震基準	耐震化状況	分類	防災上の種別	備考
					構造	階数	延べ面積(m ²)						
1	教：教育施設課	柏中学校	普通教室棟, 給食室	①	RC	4/1	7,117	H13・2	新	—	Ⅱ	—	
2	教：教育施設課	柏中学校	管理及び特別教室棟	①	RC	4/1	3,589	H13・2	新	—	Ⅱ	—	
3	教：教育施設課	柏中学校	屋内運動場	①	S	1/0	2,288	H27・1	新	—	Ⅰ	C	
4	教：教育施設課	柏中学校	武道場	①	S	1/0	411	H3・3	新	—	Ⅱ	—	
5	教：教育施設課	柏第二中学校	普通・特別教室棟	①	RC	4/0	1,217	S45・3	旧	改修済	Ⅱ	—	
6	教：教育施設課	柏第二中学校	普通教室棟	①	RC	4/0	2,424	S53・8	旧	改修済	Ⅱ	—	
7	教：教育施設課	柏第二中学校	特別教室棟	①	RC	2/0	1,186	S55・3	旧	1.54	Ⅱ	—	
8	教：教育施設課	柏第二中学校	管理及び特別教室棟	①	RC	2/0	938	S55・3	旧	1.16	Ⅱ	—	
9	教：教育施設課	柏第二中学校	給食室	①	RC・S	1/0	493	H7・3	新	—	Ⅱ	—	
10	教：教育施設課	柏第二中学校	屋内運動場	①	S	1/0	801	S43・2	旧	改修済	Ⅰ	C	
11	教：教育施設課	柏第二中学校	武道場	①	RC	2/0	482	H2・2	新	—	Ⅱ	—	
12	教：教育施設課	柏第三中学校	管理及び普通・特別教室棟	①	RC	4/0	2,136	S47・3	旧	改修済	Ⅱ	—	
13	教：教育施設課	柏第三中学校	管理及び普通・特別教室棟	①	RC	4/0	2,190	S47・3	旧	改修済	Ⅱ	—	
14	教：教育施設課	柏第三中学校	普通・特別教室棟	①	RC	3/0	1,084	S55・3	旧	0.93	Ⅱ	—	
15	教：教育施設課	柏第三中学校	給食室	①	RC・S	1/0	403	H5・2	新	—	Ⅱ	—	
16	教：教育施設課	柏第三中学校	屋内運動場	①	S	1/0	1,199	H13・2	新	—	Ⅰ	C	
17	教：教育施設課	柏第三中学校	武道場	①	S	1/0	411	H1・3	新	—	Ⅱ	—	
18	教：教育施設課	柏第四中学校	管理及び普通・特別教室棟	①	RC	4/0	1,835	S48・3	旧	改修済	Ⅱ	—	
19	教：教育施設課	柏第四中学校	管理及び普通・特別教室棟	①	RC	4/0	1,472	S48・3	旧	改修済	Ⅱ	—	
20	教：教育施設課	柏第四中学校	普通教室棟	①	RC	3/0	1,140	S55・2	旧	改修済	Ⅱ	—	
21	教：教育施設課	柏第四中学校	特別教室棟	①	RC	2/0	269	S62・1	新	—	Ⅱ	—	
22	教：教育施設課	柏第四中学校	給食室	①	RC	1/0	346	H9・3	新	—	Ⅱ	—	
23	教：教育施設課	柏第四中学校	屋内運動場	①	S	1/0	740	S48・12	旧	改修済	Ⅰ	C	
24	教：教育施設課	柏第四中学校	武道場	①	S	1/0	409	S63・3	新	—	Ⅱ	—	
25	教：教育施設課	柏第五中学校	管理及び普通教室棟	①	RC	4/0	2,563	S52・3	旧	改修済	Ⅱ	—	
26	教：教育施設課	柏第五中学校	特別教室棟	①	RC	4/0	1,280	S52・3	旧	0.71	Ⅱ	—	
27	教：教育施設課	柏第五中学校	普通教室棟	①	RC	4/0	974	S59・3	新	—	Ⅱ	—	
28	教：教育施設課	柏第五中学校	給食室	①	RC・S	2/0	663	H11・3	新	—	Ⅱ	—	
29	教：教育施設課	柏第五中学校	屋内運動場	①	S	2/0	750	S53・2	旧	改修済	Ⅰ	C	
30	教：教育施設課	柏第五中学校	武道場	①	RC	2/0	465	H1・2	新	—	Ⅱ	—	
31	教：教育施設課	土中学校	普通・特別教室棟	①	RC	2/0	827	S41・3	旧	改修済	Ⅱ	—	
32	教：教育施設課	土中学校	管理及び普通・特別教室棟	①	RC	3/0	1,386	S49・3	旧	0.79	Ⅱ	—	
33	教：教育施設課	土中学校	普通教室棟	①	RC	2/0	1,084	S55・2	旧	0.84	Ⅱ	—	
34	教：教育施設課	土中学校	特別教室棟, 武道場	①	SRC	2/0	1,294	H3・9	新	—	Ⅱ	—	
35	教：教育施設課	土中学校	給食室	①	RC	2/0	501	H12・3	新	—	Ⅱ	—	

市有建築物の耐震化状況一覧 (教育委員会・中学校)

令和5年4月1日現在

番号	担当課名	施設名称	建築名称	用途区分	構造・規模等			建築年月	耐震基準	耐震化状況	分類	防災上の種別	備考
					構造	階数	延べ面積(m ²)						
36	教：教育施設課	土中学校	屋内運動場	①	S	1/0	820	S51・2	旧	改修済	I	C	
37	教：教育施設課	南部中学校	管理及び普通・特別教室棟	①	RC	3/0	2,001	S49・3	旧	改修済	II	—	
38	教：教育施設課	南部中学校	普通教室棟	①	RC	4/0	958	S53・3	旧	改修済	II	—	
39	教：教育施設課	南部中学校	普通・特別教室棟	①	RC	2/0	806	S58・2	新	—	II	—	
40	教：教育施設課	南部中学校	普通・特別教室棟	①	RC	2/0	516	S58・2	新	—	II	—	
41	教：教育施設課	南部中学校	特別教室棟	①	RC	2/0	304	S62・1	新	—	II	—	
42	教：教育施設課	南部中学校	給食室	①	RC	2/0	354	H5・2	新	—	II	—	
43	教：教育施設課	南部中学校	屋内運動場	①	S	1/0	752	S50・3	旧	改修済	I	C	
44	教：教育施設課	南部中学校	武道場	①	S	1/0	407	S62・12	新	—	II	—	
45	教：教育施設課	逆井中学校	管理及び普通教室棟	①	RC	4/0	3,094	S56・3	旧	改修済	II	—	
46	教：教育施設課	逆井中学校	特別教室棟	①	RC	3/0	1,410	S56・3	旧	0.87	II	—	
47	教：教育施設課	逆井中学校	普通・特別教室棟	①	RC	4/0	843	S61・2	新	—	II	—	
48	教：教育施設課	逆井中学校	給食室	①	RC	2/0	629	H10・3	新	—	II	—	
49	教：教育施設課	逆井中学校	屋内運動場	①	S	2/0	818	S56・12	旧	改修済	I	C	
50	教：教育施設課	逆井中学校	武道場	①	S	1/0	390	S61・12	新	—	II	—	
51	教：教育施設課	富勢中学校	管理及び普通・特別教室棟	①	RC	2/0	1,418	S41・3	旧	改修済	II	—	
52	教：教育施設課	富勢中学校	普通教室棟	①	RC	3/0	897	S45・3	旧	改修済	II	—	
53	教：教育施設課	富勢中学校	普通・特別教室棟	①	RC	4/0	1,572	S51・8	旧	改修済	II	—	
54	教：教育施設課	富勢中学校	普通・特別教室棟	①	RC	2/0	1,440	S57・2	新	—	II	—	
55	教：教育施設課	富勢中学校	特別教室棟、給食室	①	RC	3/0	757	H10・3	新	—	II	—	
56	教：教育施設課	富勢中学校	屋内運動場	①	S	1/0	740	S46・10	旧	改修済	I	C	
57	教：教育施設課	富勢中学校	武道場	①	S	1/0	400	S63・3	新	—	II	—	
58	教：教育施設課	田中学校	管理及び普通・特別教室棟	①	RC	4/0	2,440	S45・3	旧	改修済	II	—	
59	教：教育施設課	田中学校	普通教室棟	①	RC	3/0	1,491	S57・3	新	—	II	—	
60	教：教育施設課	田中学校	普通・特別教室棟	①	RC	3/0	1,137	S62・3	新	—	II	—	
61	教：教育施設課	田中学校	給食室	①	RC	1/0	594	H10・3	新	—	II	—	
62	教：教育施設課	田中学校	屋内運動場	①	S	1/0	758	S47・4	旧	改修済	I	C	
63	教：教育施設課	田中学校	武道場	①	S	1/0	360	S61・3	新	—	II	—	
64	教：教育施設課	西原中学校	管理及び特別教室棟	①	RC	4/0	2,278	S54・4	旧	改修済	II	—	
65	教：教育施設課	西原中学校	普通教室棟	①	RC	4/0	1,673	S54・4	旧	改修済	II	—	
66	教：教育施設課	西原中学校	普通・特別教室棟	①	RC	4/0	1,301	S60・2	新	—	II	—	
67	教：教育施設課	西原中学校	給食室	①	RC	1/0	425	H8・3	新	—	II	—	
68	教：教育施設課	西原中学校	屋内運動場	①	S	2/0	822	S54・12	旧	改修済	I	C	
69	教：教育施設課	西原中学校	武道場	①	S	1/0	390	S61・12	新	—	II	—	
70	教：教育施設課	光ヶ丘中学校	管理及び普通・特別教室棟	①	RC	4/0	2,276	S43・1	旧	改修済	II	—	

市有建築物の耐震化状況一覧 (教育委員会・中学校)

令和5年4月1日現在

番号	担当課名	施設名称	建築名称	用途区分	構造・規模等			建築年月	耐震基準	耐震化状況	分類	防災上の種別	備考
					構造	階数	延べ面積(m ²)						
71	教：教育施設課	光ヶ丘中学校	普通・特別教室棟	①	RC	4/0	2,312	S45・3	旧	改修済	Ⅱ	—	
72	教：教育施設課	光ヶ丘中学校	特別教室棟	①	RC	3/0	496	S61・3	新	—	Ⅱ	—	
73	教：教育施設課	光ヶ丘中学校	給食室	①	RC	1/0	347	H8・3	新	—	Ⅱ	—	
74	教：教育施設課	光ヶ丘中学校	屋内運動場	①	S	1/0	786	S45・12	旧	改修済	I	C	
75	教：教育施設課	光ヶ丘中学校	武道場	①	RC	2/0	453	S63・2	新	—	Ⅱ	—	
76	教：教育施設課	酒井根中学校	管理及び普通教室棟	①	RC	4/0	3,346	S53・4	旧	改修済	Ⅱ	—	
77	教：教育施設課	酒井根中学校	特別教室棟	①	RC	3/0	1,217	S53・4	旧	改修済	Ⅱ	—	
78	教：教育施設課	酒井根中学校	普通教室棟	①	RC	3/0	540	S56・3	旧	改修済	Ⅱ	—	
79	教：教育施設課	酒井根中学校	普通・特別教室棟	①	RC	3/0	697	S59・3	新	—	Ⅱ	—	
80	教：教育施設課	酒井根中学校	給食室	①	RC	3/0	541	H12・3	新	—	Ⅱ	—	
81	教：教育施設課	酒井根中学校	屋内運動場	①	S	2/0	819	S53・12	旧	改修済	I	C	
82	教：教育施設課	酒井根中学校	武道場	①	RC	2/0	453	S63・3	新	—	Ⅱ	—	
83	教：教育施設課	松葉中学校	管理及び特別教室棟	①	RC	3/0	2,002	S56・3	旧	改修済	Ⅱ	—	
84	教：教育施設課	松葉中学校	普通教室棟	①	RC	3/0	1,224	S56・3	旧	改修済	Ⅱ	—	
85	教：教育施設課	松葉中学校	普通教室棟	①	RC	3/0	1,934	S59・3	新	—	Ⅱ	—	
86	教：教育施設課	松葉中学校	給食室	①	RC	3/1	868	H9・3	新	—	Ⅱ	—	
87	教：教育施設課	松葉中学校	屋内運動場	①	S	2/0	825	S56・12	旧	改修済	I	C	
88	教：教育施設課	松葉中学校	武道場	①	S	1/0	415	S63・12	新	—	Ⅱ	—	
89	教：教育施設課	中原中学校	普通・特別教室棟	①	RC	4/0	2,900	S61・3	新	—	Ⅱ	—	
90	教：教育施設課	中原中学校	管理及び特別教室棟	①	RC	2/0	773	S61・3	新	—	Ⅱ	—	
91	教：教育施設課	中原中学校	特別教室棟、給食室	①	RC	3/0	788	H11・3	新	—	Ⅱ	—	
92	教：教育施設課	中原中学校	屋内運動場、武道場	①	S	1/0	1,100	S61・3	新	—	I	C	
93	教：教育施設課	豊四季中学校	管理及び普通・特別教室棟	①	RC	3/0	3,075	H2・3	新	—	Ⅱ	—	
94	教：教育施設課	豊四季中学校	普通・特別教室棟	①	RC	2/0	1,309	H2・3	新	—	Ⅱ	—	
95	教：教育施設課	豊四季中学校	給食室	①	RC	2/0	466	H12・3	新	—	Ⅱ	—	
96	教：教育施設課	豊四季中学校	屋内運動場、武道場	①	SRC	1/0	1,503	H2・3	新	—	I	C	
97	教：教育施設課	風早中学校	普通・特別教室棟	①	RC	3/0	1,993	S42・3	旧	改修済	Ⅱ	—	
98	教：教育施設課	風早中学校	管理及び普通・特別教室棟	①	RC	2/0	789	S42・3	旧	0.7	Ⅱ	—	
99	教：教育施設課	風早中学校	普通・特別教室棟	①	RC	2/0	474	S49・3	旧	0.94	Ⅱ	—	
100	教：教育施設課	風早中学校	特別教室棟	①	RC	2/0	728	S62・3	新	—	Ⅱ	—	
101	教：教育施設課	風早中学校	屋内運動場	①	RC・S	2/0	1,049	S54・3	旧	改修済	I	C	
102	教：教育施設課	風早中学校	武道館兼小体育館	①	RC・S	2/0	515	H9・3	新	—	Ⅱ	—	
103	教：教育施設課	手賀中学校	管理及び普通・特別教室棟	①	RC	2/0	1,850	S43・3	旧	1.5	Ⅱ	—	
104	教：教育施設課	手賀中学校	特別教室棟	①	RC	2/0	483	H2・3	新	—	Ⅱ	—	
105	教：教育施設課	手賀中学校	屋内運動場	①	S	2/0	999	S54・3	旧	改修済	I	C	

市有建築物の耐震化状況一覧（教育委員会・中学校）

令和5年4月1日現在

番号	担当課名	施設名称	建築名称	用途区分	構造・規模等			建築年月	耐震基準	耐震化状況	分類	防災上の種別	備考
					構造	階数	延べ面積(m ²)						
106	教：教育施設課	手賀中学校	武道館兼小体育館	①	S	1/0	475	H11・3	新	—	Ⅱ	—	
107	教：教育施設課	大津ヶ丘中学校	普通・特別教室棟	①	RC	4/0	2,507	S53・3	旧	改修済	Ⅱ	—	
108	教：教育施設課	大津ヶ丘中学校	管理及び特別教室棟	①	RC	2/0	1,628	S53・3	旧	改修済	Ⅱ	—	
109	教：教育施設課	大津ヶ丘中学校	特別教室棟	①	RC	2/0	275	S53・3	旧	1.45	Ⅱ	—	
110	教：教育施設課	大津ヶ丘中学校	特別教室棟	①	RC	1/0	216	S60・2	新	—	Ⅱ	—	
111	教：教育施設課	大津ヶ丘中学校	特別教室棟	①	RC	4/0	846	S59・3	新	—	Ⅱ	—	
112	教：教育施設課	大津ヶ丘中学校	屋内運動場	①	RC・S	2/0	995	S53・3	旧	1.13	I	C	
113	教：教育施設課	大津ヶ丘中学校	武道館兼小体育館	①	S	1/0	487	H8・3	新	—	Ⅱ	—	
114	教：教育施設課	高柳中学校	管理及び普通・特別教室棟	①	RC	2/0	2,886	S56・3	旧	1.17	Ⅱ	—	
115	教：教育施設課	高柳中学校	普通・特別教室棟	①	RC	3/0	1,091	S56・3	旧	改修済	Ⅱ	—	
116	教：教育施設課	高柳中学校	屋内運動場	①	S	2/0	1,007	S56・3	旧	改修済	I	C	
117	教：教育施設課	高柳中学校	武道館兼小体育館	①	S	1/0	446	H7・3	新	—	Ⅱ	—	
118	教：教育施設課	柏の葉中学校	校舎棟・特別教室棟	①	RC	3/1	6,767	H30・3	新	—	Ⅱ	—	
119	教：教育施設課	柏の葉中学校	屋内運動場・武道場	①	RC	3/0	2,338	H30・3	新	—	I	C	