

1

←カード番号

はじめにやることカード
～災害発生時の初動～

2

キーボックス内の物を回収

キーボックス内には、

- ・避難所 **体育館** の鍵
- ・備蓄物資を保管している場所 **備蓄倉庫** の鍵があります。

それらを **全て回収** して **次ページ** へ

3

安全な場所・状況を確認

次の3つを確認したら次のカードへ

- ☐ 安全な場所である
- ☐ 深呼吸をして落ち着いた
- ☐ 2人以上いる

4 開設準備（避難所の安全確認）

避難所の安全確認

キーボックス内の物をすべて回収したら、全員で避難所へ向かいます。

避難所の地図

避難所の写真

5

開設準備（避難所の安全確認）

避難所の安全確認

◆避難所の安全確認が済むまでは危険なので、調査員以外は中に入ることができないことを伝え、屋外の安全な場所（校庭等）で待機させる。

◆避難所の安全確認は、2人以上で一定の距離をあけて実施する。

大地震後の地震活動が発生した場合は、都度、安全確認をしてください。

【チェックボックス☑の取り扱い】

6～9ページで1つでも☑があれば、避難所が危険な状態のため使用しない

⇒◆柏市災害対策本部(防災安全課)04-7167-1115に避難所が使用できないことを連絡する。

6 開設準備（避難所の安全確認）

1つでも☑がつけば、調査を終了する

☑が入れば災害対策本部へ連絡:04-7167-1115

一見して危険と判定される

☐ 避難所全体又は一部の崩落・落階がある



☐ 基礎の著しい破壊、上部構造との著しいずれ



☐ 避難所全体又は一部に著しい傾斜がある



☐ 火災が発生している, ガス漏れしている

7

開設準備（避難所の安全確認）

1つでも☑がつけば、調査を終了する

☑が入れば災害対策本部へ連絡:04-7167-1115

全体状況に関する点検項目①

☐隣接する建物や周辺地盤による破壊の危険性(崖崩れなど)




☐建物が多少なりとも傾斜している

☐床が一部傾いたり抜けたりしている



☐柱や梁の一部が曲がる現象(座屈)が発生している

☐筋交いがたわんでいる, 破断している



☐柱と梁の接合部が一部破断、接合部に亀裂が発生している

☐柱脚が部分的にでも破損している



8

開設準備（避難所の安全確認）

1つでも☑がつけば、調査を終了する

☑が入れば災害対策本部へ連絡:04-7167-1115

全体状況に関する点検項目②

☐ 高所からコンクリート片が落下した、落下しかかっている

☐ 外装材や内装材にひび割れや隙間が見られる




☐ 鉄筋コンクリートの部分に比較的大きなひび割れ

☐ 鉄骨部材に激しい腐食



☐ 屋外階段やひさしが傾斜，あるいは移動している



☐ 照明や吊り物が部分的にずれている

☐ 天井裏を目視できる場合で天井ブレースにたわんでいる，破断している



9

開設準備（避難所の安全確認）

1つでも☑がつけば、調査を終了する

☑が入れば災害対策本部へ連絡:04-7167-1115

全体の状況に関する点検項目③

☐ その他異状が見られる
屋根, 屋上設備など



つり天井に関する点検項目

- ☐ 天井の一部でも落下または落下しそうな状態である
- ☐ 天井の周囲または段差に破損がある
- ☐ 天井が部分的にずれている



【6～9で1つも☑が入らない場合】
初動グッズ入手⇒次カードへ

10

備蓄物資を保管している場所の確認

避難所の安全を確認したら、備蓄物資保管している場所
を確認してください。

備蓄倉庫

備蓄物資を保管している場所

備蓄倉庫

の写真

備蓄物資を保管している場所

備蓄倉庫

の地図

11

初動グッズの運搬


備蓄物資を保管している場所 **備蓄倉庫** より、初動グッズ(クリアケース)のみを避難所に運んでください。
運んだら、次のカードに進んでください。

初動グッズの写真①

初動グッズの写真②

12 役割分担

初動グッズには、鉛筆や簡易ライトの他、**各種カード**も入っています。



「役割分担カード」に進んでください。